

## 仕 様 書

### 1 品目・数量等

- (1) 品名 冷暖房機  
(2) 数量 10台  
(3) 機種 下記のいずれかの機種または後継機種とする。(運転リモコン、標準  
装備備品、既存品の撤去・処分、取付工事料及び配送料を含む。)

| 児童館    | 三菱重工          | ダイキン       | 三菱電機            |
|--------|---------------|------------|-----------------|
| 深川児童館  | SRK5624T2-W   | S564ATEP-W | MSZ-GV5625S-W   |
| 落合東児童館 | SRK5624T2-W   | S564ATEP-W | MSZ-GV5625S-W   |
| 口田東児童館 | FDEV805HKB5SA | SZRH80BYV  | PCZ-ERMP80SK4   |
| 口田児童館  | FDKV805HKB5SA | SZRA80BYV  | PKZ-ERRMP80SKL4 |
| 三入東児童館 | SRK5624T2-W   | S564ATEP-W | MSZ-GV5625S-W   |
| 亀山児童館  | FDEV805HKB5SA | SZRH80BYV  | PCZ-ERMP80SK4   |
| 久地南児童館 | SRK2824T-W    | S284ATES-W | MSZ-GV2825-W    |

### 2 納入期限

令和7年3月31日(月)

納入にあたっては、安佐北区地域起こし推進課及び各児童館と協議、調整を行うこと。

### 3 納入場所

- (1) 深川児童館 (広島市安佐北区深川五丁目12-2) 事務室及び集会室 3台  
(2) 落合東児童館 (広島市安佐北区落合四丁目13-2) 1階図書室 1台  
(3) 口田東児童館 (広島市安佐北区口田二丁目1-3) 2階集会室 1台  
(4) 口田児童館 (広島市安佐北区口田南二丁目7-3) 1階工作室 1台  
(5) 三入東児童館 (広島市安佐北区三入東一丁目10-5) 2階集会室 2台  
(6) 亀山児童館 (広島市安佐北区亀山南三丁目28-3) 図書室 1台  
(7) 久地南児童館 (広島市安佐北区安佐町大字くすの木台52-1) 静養室 1台

### 4 設置場所

各児童館集会室

設置にあたっては、安佐北区地域起こし推進課及び各児童館と協議、調整を行うこと。

### 5 (1) 取付方法

ア 室内機は、既設機器と同様の箇所に専用取付金具等で取付け、強固に固定する。これによりがたい場合は、安佐北区地域起こし推進課と協議の上、運営に支障がない位置に設置すること。

イ 室内機の取付に伴い、一時撤去復旧する天井材は必要最小限とする。

ウ 室外機は本市の指定する既存の専用架台に、金具を用いて設置する。また、室外機の取付位置が吊仕様の場合、ドレン配管を行うこととする

エ 穴貫通は既存のものを使用し、新規に冷媒管を設置する。なお、ドレン管については既存のものを利用すること。

オ 室外機の配管等の露出部分は、既存の室外配管カバーを使用する。

カ 電源配線は、既存の回路を使用する。

キ 運転リモコンを指定する場所に設置する。

(2) その他

ア 本物品について見積書を提出しようとするものは、必要に応じて現地確認をすること。

イ 現場において、上記仕様以上に付帯工事が必要な場合は別途協議を行うこととする。

ウ 設置にあたっては、職員の指示に従い、業務に支障のないように配慮すること。

エ 既存機器の処分後に、産業廃棄物管理票（マニフェスト伝票）の写し（E票の写しまで）を提出すること。家電リサイクル対象製品については、適正にしよりすること。

オ 家電リサイクル費用を含むこと。

カ 当該業務において、器物等（物品を含む）を棄損した場合、器物等の補償については、施工者の責任において行うものとする。

6 検査

納入業者は、本市が指定する日時・場所に納品・設置を行うとともに、十分な取扱い説明を行ったうえ、本市職員の検査を受けるものとする。

7 保証期間等

保証期間は、本品検査受領後1年間とする。ただし、納入業者（又は製造業者）の責めに帰する不良箇所が生じた場合は、保証期間経過後においても、無料で修理または良品との取替を行うものとする。

8 その他

本仕様書に関し疑義が生じたとき、又は本仕様書に定めのない事項については、直ちに本市担当者との協議のうえ決定するものとする。