

委 託 設 計 書

都市整備局公園整備課

設計	検算	照合	課長補佐
課長			

第 令和 7年度 委託金額	号	款 一般・特別 会計	項 公園墓園費	目 公園墓園維持費	所 属 都市整備局公園整備課	設 計 R6.12	提 出 R6.12	直 営 請負	一 般 競 争 入 札 随意契約
		業務名			履行場所		日開		
		円			中区中島町ほか		委託期間 契約締結の日から令和8年3月31日まで		
金									
施行理由									
本業務は、平和記念公園内の公園照明灯が故障したとき、公園の安全を図るため、直ちに修繕を行うものである。									

設計概要

記

別紙内訳書のとおり

金

平和記念公園照明灯その他修繕（単価契約）

経費込み単価

工種・名称	種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
1 蛍光灯取替	FPL6W	清掃含	個	1.00			
2 蛍光灯取替	FL10W	清掃含	個	1.00			
3 蛍光灯取替	FPL13W	清掃含	個	1.00			
4 蛍光灯取替	FDL13W	清掃含	個	1.00			
5 蛍光灯取替	FDL18W	清掃含	個	1.00			
6 蛍光灯取替	FML18W	清掃含	個	1.00			
7 蛍光灯取替	FL20W	清掃含	個	3.00			
8 蛍光灯取替	FL20W×2	清掃含	組	1.00			
9 蛍光灯取替	FLR20W	清掃含	個	1.00			
10 蛍光灯取替	FDL27W	清掃含	個	1.00			
11 蛍光灯取替	FHF32W	清掃含	個	1.00			
12 蛍光灯取替	FL40W	清掃含	個	1.00			
13 蛍光灯取替	FLR40W	清掃含	個	3.00			
14 蛍光灯取替	FCL30W	清掃含	個	1.00			
15 蛍光灯取替	FCL40W	清掃含	個	1.00			

広島市

経費込み単価

工種・名称	種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
16 LEDランプ取替	HF40W相当品（電源ユニット込み）	清掃含	個	1.00			
17 メタルハライドランプ取替	MF100W	清掃含	個	5.00			
18 メタルハライドランプ取替	M200W	清掃含	個	1.00			
19 メタルハライドランプ取替	M250W	清掃含	個	1.00			
20 メタルハライドランプ取替	M400W	清掃含	個	1.00			
21 メタルハライドランプ取替	M700W	清掃含	個	1.00			
22 メタルハライドランプ取替	M1000W	清掃含	個	1.00			
23 セラミックメタルハライドランプ取替	高力率70W	清掃含	個	1.00			
24 セラミックメタルハライドランプ取替	高力率150W	清掃含	個	1.00			
25 セラミックメタルハライドランプ取替	高力率200W	清掃含	個	1.00			
26 セラミックメタルハライドランプ取替	高力率250W	清掃含	個	1.00			
27 セラミックメタルハライドランプ取替	高力率300W	清掃含	個	1.00			
28 セラミックメタルハライドランプ取替	高力率400W	清掃含	個	1.00			
29 電球型LEDランプ取替	LDA5LGZ40ESW2相当品	清掃含	個	1.00			
30 電球型LEDランプ取替	LDA8LGK60ESW相当品	清掃含	個	1.00			
31 レフランプ取替	RF220V500W	清掃含	個	1.00			
32 グラウンド照明器具取替	H573D相当品（ランプ別）		個	1.00			
33 グラウンド照明器具取替	H373D相当品（ランプ別）		個	1.00			

	工種・名称	種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
34	LED灯具取替	LMT-21085K-LS9相当品 (ランプ込み)		組	1.00			
35	LED灯具取替	NNF41030J相当品 (ランプ込み)		組	1.00			
36	LED灯具取替	ELTW40151APFH9相当品 (ランプ込み)		組	1.00			
37	公園灯グロブ取替	HG40315相当品		個	1.00			
38	公園灯グロブ取替	XY5364相当品		個	1.00			
39	公園灯グロブ取替	HC4011相当品		個	1.00			
40	安定器取替	200V150W		個	1.00			
41	安定器取替	高力率100V100W		個	1.00			
42	安定器取替	高力率100V200W		個	1.00			
43	安定器取替	高力率100V250W		個	1.00			
44	安定器取替	高力率100V300W		個	1.00			
45	安定器取替	高力率100V400W		個	1.00			
46	安定器取替	高力率200V70W		個	1.00			
47	安定器取替	高力率200V100W		個	1.00			
48	安定器取替	高力率200V150W		個	1.00			
49	安定器取替	高力率200V200W		個	1.00			
50	安定器取替	高力率200V250W		個	1.00			

広島市

経費込み単価

	工種・名称	種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
51	安定器取替	高力率200V300W		個	1.00			
52	安定器取替	高力率200V400W		個	1.00			
53	安定器取替	高力率200V700W		個	1.00			
54	安定器取替	高力率200V1000W		個	1.00			
55	安定器取替	定電圧200V1000W		個	1.00			
56	安定器取替	NHS0.7CCP2B352 200V		個	1.00			
57	安定器取替	NHS1.5CCP2B42 200V		個	1.00			
58	自動点滅器受け台取替	BCL215相当品		個	1.00			
59	自動点滅器受け台取替	BCT20F相当品		個	1.00			
60	自動点滅器受け台取替	CL215相当品		個	1.00			
61	自動点滅器受け台取替	EE8937H相当品		個	1.00			
62	自動点滅器取替	100V3A		個	1.00			
63	自動点滅器取替	100V6A		個	1.00			
64	自動点滅器取替	200V6A		個	1.00			
65	自動点滅器取替	200V10A		個	1.00			
66	自動点滅器取替	プラグイン式100V3A		個	1.00			
67	自動点滅器取替	プラグイン式100V6A		個	1.00			
68	自動点滅器取替	プラグイン式200V6A		個	1.00			

金	平和記念公園照明灯その他修繕（単価契約）
---	----------------------

経費抜き単価

	工種・名称	種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
1	蛍光灯ランプ 取替	FPL6W	清掃含	個	1.00			
2	蛍光灯ランプ 取替	FL10W	清掃含	個	1.00			
3	蛍光灯ランプ 取替	FPL13W	清掃含	個	1.00			
4	蛍光灯ランプ 取替	FDL13W	清掃含	個	1.00			
5	蛍光灯ランプ 取替	FDL18W	清掃含	個	1.00			
6	蛍光灯ランプ 取替	FML18W	清掃含	個	1.00			
7	蛍光灯ランプ 取替	FL20W	清掃含	個	3.00			
8	蛍光灯ランプ 取替	FL20W×2	清掃含	組	1.00			
9	蛍光灯ランプ 取替	FLR20W	清掃含	個	1.00			
10	蛍光灯ランプ 取替	FDL27W	清掃含	個	1.00			
11	蛍光灯ランプ 取替	FHF32W	清掃含	個	1.00			
12	蛍光灯ランプ 取替	FL40W	清掃含	個	1.00			
13	蛍光灯ランプ 取替	FLR40W	清掃含	個	3.00			
14	蛍光灯ランプ 取替	FCL30W	清掃含	個	1.00			
15	蛍光灯ランプ 取替	FCL40W	清掃含	個	1.00			

広島市

経費抜き単価

	工種・名称	種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
16	LEDランプ 取替	HF40W相当品（電源ユニット込み）	清掃含	個	1.00			
17	メタルハライドランプ 取替	MF100W	清掃含	個	5.00			
18	メタルハライドランプ 取替	M200W	清掃含	個	1.00			
19	メタルハライドランプ 取替	M250W	清掃含	個	1.00			
20	メタルハライドランプ 取替	M400W	清掃含	個	1.00			
21	メタルハライドランプ 取替	M700W	清掃含	個	1.00			
22	メタルハライドランプ 取替	M1000W	清掃含	個	1.00			
23	セラミックメタルハライドランプ 取替	高力率70W	清掃含	個	1.00			
24	セラミックメタルハライドランプ 取替	高力率150W	清掃含	個	1.00			
25	セラミックメタルハライドランプ 取替	高力率200W	清掃含	個	1.00			
26	セラミックメタルハライドランプ 取替	高力率250W	清掃含	個	1.00			
27	セラミックメタルハライドランプ 取替	高力率300W	清掃含	個	1.00			
28	セラミックメタルハライドランプ 取替	高力率400W	清掃含	個	1.00			
29	電球型LEDランプ 取替	LDA5LGZ40ESW2相当品	清掃含	個	1.00			
30	電球型LEDランプ 取替	LDA8LGK60ESW相当品	清掃含	個	1.00			
31	レフランプ 取替	RF220V500W	清掃含	個	1.00			
32	クランプ照明器具取替	H573D相当品（ランプ別）		個	1.00			
33	クランプ照明器具取替	H373D相当品（ランプ別）		個	1.00			

	工種・名称	種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
34	LED灯具取替	LMT-21085K-LS9相当品 (ランプ込み)		組	1.00			
35	LED灯具取替	NNF41030J相当品 (ランプ込み)		組	1.00			
36	LED灯具取替	ELTW40151APFH9相当品 (ランプ込み)		組	1.00			
37	公園灯ケ-フ'取替	HG40315相当品		個	1.00			
38	公園灯ケ-フ'取替	XY5364相当品		個	1.00			
39	公園灯ケ-フ'取替	HC4011相当品		個	1.00			
40	安定器取替	200V150W		個	1.00			
41	安定器取替	高力率100V100W		個	1.00			
42	安定器取替	高力率100V200W		個	1.00			
43	安定器取替	高力率100V250W		個	1.00			
44	安定器取替	高力率100V300W		個	1.00			
45	安定器取替	高力率100V400W		個	1.00			
46	安定器取替	高力率200V70W		個	1.00			
47	安定器取替	高力率200V100W		個	1.00			
48	安定器取替	高力率200V150W		個	1.00			
49	安定器取替	高力率200V200W		個	1.00			
50	安定器取替	高力率200V250W		個	1.00			


広島市

経費抜き単価

	工種・名称	種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
51	安定器取替	高力率200V300W		個	1.00			
52	安定器取替	高力率200V400W		個	1.00			
53	安定器取替	高力率200V700W		個	1.00			
54	安定器取替	高力率200V1000W		個	1.00			
55	安定器取替	定電圧200V1000W		個	1.00			
56	安定器取替	NHS0.7CCP2B352 200V		個	1.00			
57	安定器取替	NHS1.5CCP2B42 200V		個	1.00			
58	自動点滅器受け台取替	BCL215相当品		個	1.00			
59	自動点滅器受け台取替	BCT20F相当品		個	1.00			
60	自動点滅器受け台取替	CL215相当品		個	1.00			
61	自動点滅器受け台取替	EE8937H相当品		個	1.00			
62	自動点滅器取替	100V3A		個	1.00			
63	自動点滅器取替	100V6A		個	1.00			
64	自動点滅器取替	200V6A		個	1.00			
65	自動点滅器取替	200V10A		個	1.00			
66	自動点滅器取替	ブラ'イ式100V3A		個	1.00			
67	自動点滅器取替	ブラ'イ式100V6A		個	1.00			
68	自動点滅器取替	ブラ'イ式200V6A		個	1.00			

17

メタルハライドランプ取替MF100(器具清掃含む)



仕 様 書

本業務は、公園緑地等維持管理標準仕様書（令和7年 1月改訂（平成23年1月制定）
広島市都市整備局緑化推進部）により施行すること。

特記仕様書

- 1 本特記仕様書は、平和記念公園照明灯その他修繕（単価契約）（以下「修繕」という。）に適用する。
- 2 修繕の実施
 - (1) 受注者は、発注者の指示に基づき、履行期限内に作業を完了させるものとする。
 - (2) 本修繕の実施にあたっては、電気通信設備工事共通仕様書及び電気設備工事標準図（広島市設備課発行）等に準拠して作業を行うこと。
- 3 本修繕に使用する電気用品は、電気用品安全法に規定する PSE マーク等の表示があり、新品のものとする。
- 4 本修繕の実施にあたっては、電気工事施工管理技士の資格を有する者又は建設業法第7条第2号イ又はロに該当する者（電気工事に限る。）を現場責任者（直接的な雇用関係にあるものに限る。）として配置すること。
また、第一種電気工事士又は第二種電気工事士の資格を有する者（直接的な雇用関係にあるものに限る。）に従業員に配置すること。
- 5 報告事項
 - (1) 受注者は、本修繕に従事する現場責任者及び資格者を契約後直ちに所定の様式により報告すること。また、現場責任者及び資格者に変更があった場合も同様とする。
 - (2) 受注者は、毎月の修繕完了後速やかに、所定の実施報告書に作業写真を添えて、発注者に提出し、検査を受けるものとする。
- 6 安全対策
修繕の実施にあたっては、必要に応じて交通誘導警備員、安全施設等を配置し、一般交通及び歩行者等の通行の妨げにならないよう、十分な注意を払い実施すること。
- 7 灯具、ランプ及び安定器等の取替えにより中国電力㈱との契約種別等に変更がある場合は、受注者において変更手続きを行うものとする。
なお、契約変更手続きを行った場合、電気使用申込書又は変更契約書の写しを発注者に提出すること。
- 8 本特記仕様書に定められていない事項は、発注者と協議のうえこれを定めるものとする。

【 位置 図 】

