

仕 様 書

1 品目・仕様・数量

データログ式デジタル水圧計 一式

品目	仕様	納入場所内訳					
		維持課	中部管理事務所	東部管理事務所	西部管理事務所	北部管理事務所	
データログ式デジタル水圧計		6台	1台	1台	1台	1台	
機種	フジテコム社製 DLS-HS						
型式	データログ式						
測定圧力	0～2MPa						
流体	浄水						
防水性	水深1m						
測定周期	1, 2, 4, 10, 60秒で任意に設定可						
データ記憶容量	SDHCメモ리카ード (32GB以上) による 標準品 2枚						
データ取得	SDカードに保存し、パソコンへコピーすることが可能 USBまたはWi-fiにより、パソコンへ取り込むことが可能						
測定精度	±0.5% (FS)						
データ表示	測定瞬間値を表示						
電源用ケース	単3型電池4本用ケース						
圧力センサ	2MPa 延長1m						
DLSカップリング	消火栓用 接続ホース付 ・ホース延長45cm程度 ・ホースは測定圧力に耐え、柔軟性を有するもの ・片端にボールバルブ、両端にメスカプラ付	-	1個	1個	1個	1個	1個
計		6台	1式	1式	1式	1式	1式

2 納入場所

維持課 : 広島市中区基町9番32号 水道局基町庁舎 4階
 中部管理事務所: 広島市中区基町9番32号 水道局基町庁舎 3階
 東部管理事務所: 広島市東区牛田新町一丁目8番1号 水道局牛田浄水場内
 西部管理事務所: 広島市佐伯区海老園二丁目11番41号 水道局佐伯庁舎 2階
 北部管理事務所: 広島市安佐北区落合南六丁目1番1号 水道局高陽浄水場隣

3 保証期間

製造者の保証書による保証期間及び保証条件とする。

4 納入期限

契約締結の日から60日間

5 その他

本仕様書に関し、疑義が生じたとき、または本仕様書の定めのない事項については、当局と協議の上決定するものとする。