

## 仕 様 書

- 1 品 名 高分子凝集剤
- 2 用 途 下水汚泥（混合生汚泥）の脱水用
- 3 予 定 数 量 12,000kg

### 4 規格その他

- (1) ポリアミジン系（ポリアミジン50%以上、メタクリレート50%未満（バランス）、蒸発減量10%以下）で次表の製品のいずれかとする。

メーカー名	名称
月島ジェイテクノメンテサービス（株）	ツキフロック TC-651P
水ing（株）	エバグロース CS-431
MTアクアポリマー（株）	アロンフロック CV-165
ハイモ（株）	ハイモロック ZP-705
日鉄鉱業（株）	テツフロック PFVP-2974

- (2) 凝集剤の荷姿 300kgのフレコンバッグ入りであること。

- 5 納 入 場 所 広島市下水道局管理部旭町水資源再生センター脱水機棟  
住所：広島市南区宇品東四丁目2番27号 TEL：(082)255-4940

### 6 納入期間及び納入方法等

- (1) 納 入 期 間 令和7年4月1日～令和8年3月31日
- (2) 納 入 日 時 発注の際、納入日時を指定する。発注書は、電子メールまたはFAXにより  
の 指 定 送付する。
- (3) 1回当たりの 約1,200kg（ただし、増減する場合がある。）  
納入予定数量
- (4) 納 入 方 法 脱水機棟内のホイスト付近まで車両により搬入すること。車両は、ホイスト  
を使用して荷おろし可能な形状であること。
- (5) 納 入 作 業 担当職員立会いのもと、その指示に従い作業を行うこと。
- (6) 提 出 書 類 契約締結後速やかに薬剤に関する労働安全衛生上必要な書類（安全データシ  
ート）を提出すること。  
また、納入にあたっては、次の書類を提出すること。  
ア 納入数量を確認できる書類（計量証明書）  
イ 規格を示す書類

- 7 納入日時の厳守 納入者は、いかなる事情が生じても、本センターの業務に支障をきたす  
ことのないよう、指定した数量を指定した日時に確実に納入すること。

- 8 不良品の交換 不良品の場合、製造業者（納入者）の責任とみなされるものは、期間を  
問わず、正常な製品と交換すること。

- 9 入札参加者に提出させる技術的な書類  
応札物品の納入が可能であることを証明する書類（出荷確約書）

### 10 そ の 他

仕様書に定めのない事項又は仕様書に関し疑義が生じたときは、発注者及び受注者協議  
のうえこれを定める。