

# 仕 様 書

- 1 品 名 水道用硫酸ばんど  
2 用 途 無機系・洗煙系排水処理用  
3 予定数量 104,000kg  
4 品質規格 JWWA K155-2005 (水道用硫酸アルミニウム) に適合したものとす  
る。

外観	無色～黄味がかった薄い褐色の透明な液体
酸化アルミニウム (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	8.0～8.2%
pH値 (2g/100mL 溶液)	3.0以上

- 5 納入場所 広島市環境局中工場内  
硫酸ばんど貯槽 (容量: 5 m<sup>3</sup> × 1 基)  
住所: 広島市中区南吉島一丁目5番1号 (082-249-8517)

## 6 発注予定等

- (1) 1回当たりの発注予定数量  
3.5 m<sup>3</sup> 約4,500kg (ただし、増減する場合がある。)
- (2) 納入日時  
発注の際、納入日時を指定する。
- (3) 納入方法  
本工場の水道用硫酸ばんど受入フランジに接続のうえ、タンク内に納入すること。
- (4) 納入作業  
本工場の担当職員立会いのもと、その指示に従い作業を行うこと。
- (5) 提出書類  
納入にあたっては、次の書類を提出すること。  
① 納入数量を確認できる書類  
② 品質検査成績書  
③ 薬剤に関する労働安全衛生上必要な書類 (SDS: 安全データシート)  
なお、SDSについては、内容の変更を伴わない場合、2回目の納入以降は省略できる。

## 7 納入日時の厳守

納入者は、本工場の業務に支障をきたすことのないよう、指定した数量を指定した納入日時に確実に納入すること。

## 8 不良品の交換

不良品の場合、期間を問わず、正常な製品と交換すること。

## 9 入札参加者に提出させる技術的な書類

- (1) 成分表  
(2) 納入が可能であることを証明する書類 (出荷確約書)

# 仕 様 書

- 1 品 名 水道用硫酸ばんど  
2 用 途 洗煙系排水処理用  
3 予定数量 51,000kg  
4 品質規格 JWWA K155-2005 (水道用硫酸アルミニウム) に適合したものと  
する。

外観	無色～黄味がかった薄い褐色の透明な液体
酸化アルミニウム (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	8.0～8.2%
pH値 (2g/100mL 溶液)	3.0以上

- 5 納入場所 広島市環境局安佐南工場焼却施設内 洗煙系硫酸バンド貯槽 (容量: 5 m<sup>3</sup> × 1 基)  
広島市安佐南区伴北四丁目3990番地 (TEL082-848-1114)

## 6 発注予定等

- (1) 1回当たりの発注予定数量

約4,200kg (3.2 m<sup>3</sup>) ただし、増減する場合がある。

- (2) 搬入荷姿

ローリー

- (3) 納入日時

発注の際、納入日時を指定する。

- (4) 納入方法

本工場の洗煙系硫酸バンド貯槽受入フランジに接続のうえ、貯槽内に納入すること。

- (5) 納入作業

本工場の担当職員立会いのもと、その指示に従い作業を行うこと。

- (6) 受口形状

HIVP 10K 50mm フランジ

- (7) 提出書類

納入にあたっては、次の書類を提出すること。

ア 納入数量を確認できる書類

イ 品質検査成績書

ウ 薬剤に関する労働安全衛生上必要な書類 (SDS: 化学物質等安全データシート)

なお、SDSについては、内容の変更を伴わない場合、2回目の納入以降は省略できる。

## 7 納入日時の厳守

納入者は、本工場の業務に支障をきたすことのないよう、指定した数量を指定した納入日時に納入すること。

## 8 不良品の交換

不良品の場合、期間を問わず正常な製品と交換すること。

## 9 入札参加者に提出させる技術的な書類

- (1) 成分表

- (2) 納入が可能であることを証明する書類 (出荷確約書)