

仕 様 書

- 1 品 名 塩化カルシウム
2 用 途 洗煙系排水処理用
3 予定数量 28,000kg/年
4 品質規格 次表に定める基準以上の品質とする。

区 分	基 準 値
比重 (20℃)	1.35 以上
CaCl ₂	35.0%以上
NaCl	1.5%以下
pH(20℃ BE/20℃)	7.0 以上

- 5 納入場所 広島市環境局安佐南工場焼却施設内 洗煙系塩化カルシウム貯槽 (容量: 5 m³ × 1 基)
広島市安佐南区伴北四丁目 3 9 9 0 番地 (TEL082-848-1114)
- 6 発注予定数量等
- 1 回当たりの発注予定数量
約 4,500kg (3.2 m³) ただし、増減する場合がある。
 - 搬入荷姿
ローリー
 - 納入日時
発注の際、納入日時を指定する。
 - 納入方法
本工場の洗煙系塩化カルシウム貯槽受入フランジに接続のうえ、貯槽内に納入すること。
 - 納入作業
本工場の担当職員立会いのもと、その指示に従い作業を行うこと。
 - 受口形状
H I V P 1 0 K 5 0 m m フランジ
 - 提出書類
納入にあたっては、次の書類を提出すること。
ア 納入数量を確認できる書類
イ 品質検査成績書
ウ 薬剤に関する労働安全衛生上必要な書類 (SDS : 安全データシート)
なお、SDSについては、内容の変更を伴わない場合、2回目の納入以降は省略できる。
- 7 納入日時の厳守
納入者は、本工場の業務に支障をきたすことのないよう、指定した数量を指定した納入日時に納入すること。
- 8 不良品の交換
不良品の場合、期間を問わず正常な製品と交換すること。
- 9 入札参加者に提出させる技術的な書類
- 成分表
 - 納入が可能であることを証明する書類 (出荷確約書)