

仕 様 書

1 品 名 活性炭

2 用 途 恵下埋立地の浸出水処理用

3 数 量 7, 9 7 0 k g (1 5 . 9 4 m³)

4 品質規格 次表に定める基準以上の品質とする。

種 類	石炭系破碎新炭
メチレンブルー脱色力	1 7 0 m l / g 以上
ヨ ウ 素 吸 着 力	9 5 0 m g / g 以上
p H	5 . 8 ~ 8 . 6
充 填 密 度	0 . 4 0 ~ 0 . 5 5 g / m l
強 熱 残 分	1 0 % 以下
硬 度	9 0 % 以上
粒 度 (2 . 3 6 ~ 0 . 5 0 m m)	9 0 % 以上

5 納入場所

恵下埋立地浸出水処理施設 広島市佐伯区湯来町大字和田 1 6 9 0 番地

詳細は本施設の運転管理業者の指示に従うこと。

6 納入日時等

(1) 納入日時

発注の際、納入日時を指定する。

(2) 納入荷姿

フレコンバッグ

(3) 納入方法

ユニック車にて納入すること。

(4) 提出書類

納入にあたっては、次の書類を提出すること。

① 納入数量を確認できる書類

② 品質検査成績書

③ 薬剤に関する労働安全衛生法上必要な書類 (SDS : 安全データシート)

7 納入日時の厳守

納入者は、本施設の業務に支障をきたすことのないよう、指定した数量を指定した納入日時に確実に納入すること。

8 不良品の交換

不良品の場合、期間を問わず正常な製品と交換すること。

9 入札参加資格者に提出させる技術的な書類

(1) 成分表

(2) 納入が可能であることを証明する書類 (出荷確約書)