





#### 更新機器仕様

サイクロ減速機架台付き  
 電源：3φ200V 0.4Kw  
 周速：1.8m/min  
 必要トルク 375Kgf・m  
 減速比 1/31433  
 定格トルク 720Kgf・m

減速機取付架台 (SUS)  
 アーム (SUS) L=4400mm  
 センターウエル (SUS) φ1350 1300h  
 シャフト (SUS)125ASch80  
 スクレーパー (SUS) C-150×75×6.5  
 スカムボックス (SUS) 500×500×400  
 スカムパッフルプレート用アングル (SUS)400mm×750mm  
 移流管250φパイプ補強用吊り架台 (SUS)  
 槽外移流管VP250A (可撓管2個付き) 取替

