

要是正箇所一覽表(保育園ごとに作成)

園名 ○○○保育園

[illegible]

※ 劣化度の評価は、以下の判定基準表をもとに入力してください。判定基準表だけでは評価が困難な場合は、別紙「日常点検ハンドブック」を参考に評価してください。

＜劣化度の判定基準表＞（「劣化度」、「安全性・機能性」、「今後の対応の方向性」の３要素を総合的に判断して評価）

評 価	劣 化 度	安全性・機能性	今後の対応の方向性
S	劣化・損傷がない	安全性・機能性に問題はない。	修繕・更新は必要がない。
A	劣化、損傷がほとんど認められない。	安全性・機能性に問題はない。	修繕・更新は当面必要がない。
B	劣化、損傷が軽微である。	安全性・機能性の低下が見られる。	修繕・更新の検討は必要だが、 当面は経過観察や応急措置での対応が可能。
C	劣化、損傷が著しい。	安全性・機能性に問題がある。	早急な修繕・更新が必要。

要是正箇所一覧表(外壁及び屋上防水用)

園名 ○○○保育園

優先順位	区	園名	場所	種類	検査結果表番号	要是正内容(防水状況と漏水の有無)	箇所数	写真番号	劣化度	改善策	備考
(例)											
1	○○区	○○保育園	2階屋上	シート防水	3(1)	広範囲に破断が見られ、天井に数箇所漏水	5	1	D	全面改修の必要有	
2	○○区	○○保育園	テラス部分	塗膜防水	3(5)	部分的にふくれ有、漏水無	2	2	A	今のところ修繕の必要無	
3	○○区	○○保育園	2階屋根	瓦棒葺き	3(7)	広範囲に錆び有、天井に漏水跡有	3	3	B	部分的な修繕が必要	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											

※ 劣化度の評価は、以下の判定基準表をもとに入力してください。判定基準表だけでは評価が困難な場合は、別紙「日常点検ハンドブック」を参考に評価してください。

＜劣化度の判定基準表＞（「劣化度」、「安全性・機能性」、「今後の対応の方向性」の3要素を総合的に判断して評価）

評 価	劣 化 度	安全性・機能性	今後の対応の方向性
S	劣化・損傷がない	安全性・機能性に問題はない。	修繕・更新は必要がない。
A	劣化、損傷がほとんど認められない。	安全性・機能性に問題はない。	修繕・更新は当面必要がない。
B	劣化、損傷が軽微である。	安全性・機能性の低下が見られる。	修繕・更新の検討は必要だが、 当面は経過観察や応急措置での対応が可能。
C	劣化、損傷が著しい。	安全性・機能性に問題がある。	早急な修繕・更新が必要。

防火設備数報告書(既存不適格数含む)

広島市保育園等建築物及び建築設備定期点検等業務

	保育園	防火扉		防火シャッター		
		総数	既存不適格数	総数	既存不適格数	
					総数	危害防止装置 既存不適格数
中区	基町保育園					
	竹屋保育園					
	吉島保育園					
	本川保育園					
	神崎保育園					
	舟入保育園					
	江波保育園					
	江波第二保育園					
東区	福木保育園					
	温品保育園					
	戸坂保育園					
	東浄保育園					
	中山保育園					
	わかくさ保育園					
	あけぼの保育園					
南区	荒神保育園					
	大州保育園					
	青崎保育園					
	皆実保育園					
	大河保育園					
	仁保新町保育園					
	仁保保育園					
	楠那保育園					
	宇品東保育園					
	元宇品保育園					
	出島保育園					
	似島保育園					

	保育園	防火扉		防火シャッター		
		総数	既存不適格数	総数	既存不適格数	
					総数	危害防止装置 既存不適格数
西区	三篠保育園					
	横川保育園					
	小河内保育園					
	ふくしま保育園					
	己斐保育園					
	古田保育園					
	庚午保育園					
	草津保育園					
	みゆき保育園					
	井口保育園					
安佐南区	川内保育園					
	緑井保育園					
	大町保育園					
	大町第二保育園					
	安東保育園					
	上安保育園					
	中筋保育園					
	古市保育園					
	原保育園					
	祇園保育園					
	長束保育園					
	山本保育園					
	沼田保育園					

	保育園	防火扉		防火シャッター		
		総数	既存不適格数	総数	既存不適格数	
					総数	危害防止装置 既存不適格数
安佐北区	三田保育園					
	狩留家保育園					
	狩小川保育園					
	深川保育園					
	真亀保育園					
	落合保育園					
	口田保育園					
	大林保育園					
	城保育園					
	可部東保育園					
	亀山南保育園					
	いずみ保育園					
	久地保育園					
安芸区	中野保育園					
	畑賀保育園					
	阿戸保育園					
	船越西部保育園					
	船越南部保育園					
	矢野中央保育園					
	矢野東保育園					
	矢野西保育園					

	保育園	防火扉		防火シャッター		
		総数	既存不適格数	総数	既存不適格数	
					総数	危害防止装置 既存不適格数
佐伯区	湯来保育園					
	湯来南保育園					
	石内保育園					
	河内保育園					
	五月が丘保育園					
	利松保育園					
	八幡東保育園					
	八幡保育園					
	千同保育園					
	坪井保育園					
	三筋保育園					
	五日市中央北保育園					
	五日市駅前保育園					
	五日市南保育園					
	美の里保育園					