

校名	所在地	実施月	
		1年点検	6ヶ月点検
広島市立大芝小学校	広島市西区大芝一丁目25-18	7～9月	1～3月
広島市立三篠小学校	広島市西区三篠町一丁目9-25	7～9月	1～3月
広島市立天満小学校	広島市西区天満町1-27	7～9月	1～3月
広島市立観音小学校	広島市西区観音本町二丁目1-26	7～9月	1～3月
広島市立南観音小学校	広島市西区南観音六丁目5-45	7～9月	1～3月
広島市立己斐小学校	広島市西区己斐上二丁目1-1	7～9月	1～3月
広島市立己斐東小学校	広島市西区己斐中三丁目127	7～9月	1～3月
広島市立山田小学校	広島市西区山田新町二丁目21-1	7～9月	1～3月
広島市立古田小学校	広島市西区古江西町18-43	7～9月	1～3月
広島市立庚午小学校	広島市西区庚午中一丁目15-1	7～9月	1～3月
広島市立草津小学校	広島市西区草津東二丁目12-1	7～9月	1～3月
広島市立鈴が峰小学校	広島市西区鈴が峰町36-2	7～9月	1～3月
広島市立井口小学校	広島市西区井口二丁目13-1	7～9月	1～3月
広島市立井口明神小学校	広島市西区井口明神一丁目13-1	7～9月	1～3月
広島市立己斐上小学校	広島市西区己斐上六丁目455	7～9月	1～3月
広島市立井口台小学校	広島市西区井口台三丁目5-1	7～9月	1～3月
広島市立高須小学校	広島市西区高須四丁目16-1	7～9月	1～3月
広島市立古田台小学校	広島市西区古田台一丁目5-1	7～9月	1～3月
広島市立中広中学校	広島市西区中広町三丁目1-41	7～9月	1～3月
広島市立観音中学校	広島市西区南観音三丁目4-6	7～9月	1～3月
広島市立己斐中学校	広島市西区己斐上三丁目35-1	7～9月	1～3月
広島市立庚午中学校	広島市西区庚午中四丁目12-48	7～9月	1～3月
広島市立井口中学校	広島市西区井口明神二丁目12-1	7～9月	1～3月
広島市立古田中学校	広島市西区古江西町27-1	7～9月	1～3月
広島市立己斐上中学校	広島市西区己斐上六丁目452-4	7～9月	1～3月
広島市立井口台中学校	広島市西区井口台四丁目2-1	7～9月	1～3月
広島市立広瀬小学校	広島市中区広瀬町2-8	7～9月	1～3月

<別表第 2 >

「軽微な保守」の範囲

「軽微な保守」の範囲は、消防用設備等の点検を実施する際、同時に行う下記部品の取替え、充てん及び調整等とする。

記

保守用部品	電球、ヒューズ、ビス、ゴムパッキン、スイッチ、 保護ガラス等、保護タイヤ等
詰替薬剤等	放射テスト用の泡もしくは粉末薬剤（ボンベを含む。）、 封印等

設 備 名	機 器 名	単位	設 備 名	機 器 名	単位
消火器	強化液(加圧式)	72	漏電火災警報機	電源	式
	強化液(蓄圧式)	本		受信機	式
	粉末(加圧式)	本		音響装置	台
	粉末(蓄圧式)	本		変流器	式
	車載・粉末大型	台		漏電電流検出・音量	式
屋内消火栓設備 (補助散水栓) 屋外消火栓 屋外消火栓スタンド式	加圧送水装置	台	誘導灯	絶縁測定	式
	操作盤	台		誘導標識	個
	消火栓	台		誘導灯	台
	起動用スイッチ	台	連結送水管	加圧送水装置	台
	表示灯	台		操作盤	台
	音響装置	台		放水用具格納箱	個
	表示盤	台		起動用スイッチ	個
	呼水装置	式		表示灯	台
	放水試験	式		表示盤	台
	ホース耐圧試験	本		送水口	台
				放水口	台
				配管耐圧試験	式
スプリンクラー設備	加圧送水装置	台	自家発電設備	自家発電装置(原動機)	式
	起動装置	台		自家発電装置(発電機)	式
	ヘッド	個		始動装置(蓄電池式)	式
	操作盤	台		始動装置(圧縮空気式)	式
	流水検知装置	台		制御装置	式
	圧カスイッチ	個		作動試験	式
	一斉開放弁	式	蓄電池設備	直流電源装置(鉛24V)	式
	表示盤	台		直流電源装置(鉛48V)	式
	呼水装置	式		直流電源装置(鉛100V)	式
	送水口	台		直流電源装置(アルカリ24V)	式
	流水検知試験	台		直流電源装置(アルカリ48V)	式
	連動試験	式		直流電源装置(アルカリ100V)	式
避難器具	緩降機	台	非常電源専用受電設備	低圧受電分電盤	式
	はしご	台		高圧受電(300KVA以下)	式
	タラップ	台		高圧受電(300KVA以上)	式
	救助袋(垂直式)	個		保護過電流継器	式
	救助袋(斜降式)	個		地絡継電器	式
自動火災報知設備	受信機(10回線以下)	式	ガス漏れ警報設備	受信機	台
	受信機(11回線以上10回線毎)	式		検知器	台
	表示機(10回線以下)	台		警報装置	台
	表示機(11回線以上10回線毎)	台	防煙防火戸設備	制御盤(10回線以下)	台
	差動式分布型感知器	個		制御盤(11回線以上)	台
	差動式スポット型感知器	個		煙感知器	個
	定温式スポット式感知器	個		定温式スポット型感知器	個
	煙感知器	個		防火戸閉鎖器	台
	発信機	台		非常口解除装置	台
	音響装置	台		防火シャッター連動器	台
	消火栓起動装置	式		防煙垂れ壁	台
	常用電源(交流電源)	式		排煙ダンパー	台
	常用電源(蓄電池設備)	式		中継器	回線
	予備電源(蓄電池設備)	式		排煙口	台
	予備電源(乾電池)	式		自然排煙口	台
非常警報設備	操作装置	台		制御盤	台
	起動装置	台		排煙機	台
	音響装置	台			
	表示灯	個			
非常放送設備	増幅器出力(200W以下)	式			
	増幅器出力(200W以上100W毎)	式			
	スピーカー回線(10回線以下)	式			
	スピーカー回線(11回線以上10回線毎)	式			
	自火報連動設備	式			
	作動試験	式			
	遠隔操作器(1台毎)	台			
	スピーカー回線(スピーカー1個毎)	回線			
	音量調整器(1個毎)	回線			
	起動装置(押ボタン1個毎)	台			
	起動装置(非常電話1個毎)	台			
	常用電源	式			
	非常電源	式			

別表第3(西区)

大芝小学校

設 備 名	機 器 名	数 量
消火器	粉末(加圧式)	41
屋内消火栓設備	加圧送水装置	1
	操作盤	1
	消火栓	11
	起動用スイッチ	11
	表示灯	11
	音響装置	11
	表示盤	1
	呼水装置	1
	放水試験	1
	ホース耐圧試験	24
避難器具	緩降機	2
自動火災報知設備	受信機(10回線以下)	1
	受信機(11回線以上10回線毎)	1
	表示機(10回線以下)	2
	表示機(11回線以上10回線毎)	1
	差動式スポット型感知器	79
	定温式スポット式感知器	16
	煙感知器	14
	発信機	14
	音響装置	17
	消火栓起動装置	1
	常用電源(交流電源)	1
	予備電源(乾電池)	1
非常放送設備	増幅器出力(200W以下)	1
	スピーカー回線(10回線以下)	1
	作動試験	1
	遠隔操作器(1台毎)	1
	スピーカー回線(スピーカー1個毎)	72
	起動装置(押ボタン1個毎)	8
	常用電源	1
	非常電源	1
非常電源専用受電設備	高圧受電(300KVA以上)	1
	保護過電流継器	1
	地絡継電器	1
防煙防火戸設備	制御盤(10回線以下)	1
	煙感知器	6
	防火戸閉鎖器	6

三篠小学校

設 備 名	機 器 名	数 量
消火器	粉末(加圧式)	49
屋内消火栓設備	加圧送水装置	1
	操作盤	1
	消火栓	12
	起動用スイッチ	12
	表示灯	12
	音響装置	12
	表示盤	1
	呼水装置	1
	放水試験	1
	ホース耐圧試験	24
避難器具	緩降機	3
自動火災報知設備	受信機(10回線以下)	1
	受信機(11回線以上10回線毎)	2
	表示機(10回線以下)	4
	表示機(11回線以上10回線毎)	2
	差動式スポット型感知器	102
	定温式スポット式感知器	8
	煙感知器	15
	発信機	16
	音響装置	17
	消火栓起動装置	1
	常用電源(交流電源)	1
	予備電源(乾電池)	1
非常放送設備	増幅器出力(200W以下)	1
	スピーカー回線(10回線以下)	1
	スピーカー回線(11回線以上10回線毎)	1
	作動試験	1
	スピーカー回線(スピーカー1個毎)	31
	音量調整器(1個毎)回線	1
	起動装置(押ボタン1個毎)	8
	常用電源	1
	非常電源	1
非常電源専用受電設備	高圧受電(300KVA以上)	1
	保護過電流継器	1
	地絡継電器	1
防火戸設備	制御盤(10回線以下)	1
	煙感知器	12
	防火シャッター連動器	6
	防火戸閉鎖器	7

天満小学校

設 備 名	機 器 名	数 量
消火器	粉末(加圧式)	28
屋内消火栓設備	加圧送水装置	1
	操作盤	1
	消火栓	14
	起動用スイッチ	14
	表示灯	14
	音響装置	14
	表示盤	1
	呼水装置	1
	放水試験	1
	ホース耐圧試験	24
避難器具	緩降機	3
自動火災報知設備	受信機(10回線以下)	1
	受信機(11回線以上10回線毎)	2
	表示機(10回線以下)	2
	差動式スポット型感知器	72
	定温式スポット式感知器	13
	煙感知器	14
	発信機	19
	音響装置	20
	消火栓起動装置	1
	常用電源(交流電源)	1
	予備電源(乾電池)	1
非常電源専用受電設備	高圧受電(300KVA以上)	1
	保護過電流継器	1
	地絡継電器	1
防煙防火戸設備	制御盤(10回線以下)	1
	煙感知器	5
	防火戸閉鎖器	9

観音小学校

設 備 名	機 器 名	数 量
消火器	粉末(加圧式)	38
屋内消火栓設備	加圧送水装置	1
	操作盤	1
	消火栓	13
	起動用スイッチ	13
	表示灯	13
	音響装置	13
	表示盤	1
	呼水装置	1
	放水試験	1
	ホース耐圧試験	27
避難器具	緩降機	2
自動火災報知設備	受信機(10回線以下)	1
	受信機(11回線以上10回線毎)	2
	表示機(10回線以下)	4
	表示機(11回線以上10回線毎)	2
	差動式スポット型感知器	112
	定温式スポット式感知器	16
	煙感知器	22
	発信機	18
	音響装置	18
	消火栓起動装置	1
	常用電源(交流電源)	1
	予備電源(乾電池)	1
非常電源専用受電設備	高圧受電(300KVA以上)	1
	保護過電流継器	1
	地絡継電器	1
防煙防火戸設備	制御盤(13回線)	1
	煙感知器	64
	防火戸閉鎖器	9
	防火シャッター連動器	10
	防火ダンパー	18

南観音小学校

設 備 名	機 器 名	数 量
消火器	粉末(加圧式)	41
屋内消火栓設備	加圧送水装置	1
	操作盤	1
	消火栓	9
	起動用スイッチ	9
	表示灯	9
	音響装置	9
	表示盤	1
	呼水装置	1
	放水試験	1
	ホース耐圧試験	18
避難器具	緩降機	4
自動火災報知設備	受信機(10回線以下)	1
	受信機(11回線以上10回線毎)	1
	表示機(10回線以下)	2
	表示機(11回線以上10回線毎)	1
	光電分離型感知器	3
	差動式スポット型感知器	47
	定温式スポット式感知器	7
	煙感知器	52
	発信機	11
	音響装置	12
	消火栓起動装置	1
	常用電源(交流電源)	1
	予備電源(乾電池)	1
非常放送設備	増幅器出力(200W以下)	1
	スピーカー回線(10回線以下)	1
	作動試験	1
	スピーカー回線(スピーカー1個毎)	4
	起動装置(押ボタン1個毎)	8
	常用電源	1
	非常電源	1
非常電源専用受電設備	高圧受電(300KVA以上)	1
	保護過電流継器	1
	地絡継電器	1
防煙防火戸設備	制御盤(10回線以下)	1
	煙感知器	18
	防火戸閉鎖器	26
	防火ダンパー	4

己斐小学校

設 備 名	機 器 名	数 量
消火器	粉末(加圧式)	40
屋内消火栓設備	加圧送水装置	1
	操作盤	1
	消火栓	18
	起動用スイッチ	18
	表示灯	18
	音響装置	18
	表示盤	1
	呼水装置	1
	放水試験	1
	ホース耐圧試験	36
避難器具	緩降機	11
自動火災報知設備	受信機(10回線以下)	1
	受信機(11回線以上10回線毎)	1
	表示機(10回線以下)	1
	差動式分布型感知器	4
	差動式スポット型感知器	97
	定温式スポット式感知器	13
	煙感知器	5
	発信機	19
	音響装置	21
	消火栓起動装置	1
	常用電源(交流電源)	1
	予備電源(乾電池)	1
非常放送設備	増幅器出力(200W以下)	1
	スピーカー回線(10回線以下)	1
	スピーカー回線(11回線以上10回線毎)	1
	作動試験	1
	スピーカー回線(スピーカー1個毎)	74
	起動装置(押ボタン1個毎)	8
	常用電源	1
	非常電源	1
非常電源専用受電設備	高圧受電(300KVA以上)	1
	保護過電流継器	1
	地絡継電器	1
防煙防火戸設備	制御盤(10回線以下)	1
	煙感知器	1
	防火戸閉鎖器	21
	防火シャッター連動器	2

己斐東小学校

設 備 名	機 器 名	数 量
消火器	粉末(加圧式)	23
屋内消火栓設備	加圧送水装置	1
	操作盤	1
	消火栓	7
	起動用スイッチ	7
	表示灯	7
	音響装置	7
	表示盤	1
	呼水装置	1
	放水試験	1
	ホース耐圧試験	15
避難器具	緩降機	2
自動火災報知設備	受信機(10回線以下)	1
	受信機(11回線以上10回線毎)	1
	表示機(10回線以下)	2
	表示機(11回線以上10回線毎)	1
	差動式分布型感知器	4
	差動式スポット型感知器	59
	定温式スポット式感知器	17
	煙感知器	6
	発信機	8
	音響装置	8
	消火栓起動装置	1
	常用電源(交流電源)	1
	予備電源(乾電池)	1
非常放送設備	増幅器出力(200W以下)	1
	スピーカー回線(10回線以下)	1
	作動試験	1
	スピーカー回線(スピーカー1個毎)	45
	起動装置(押ボタン1個毎)	8
	常用電源	1
	非常電源	1
非常電源専用受電設備	高圧受電(300KVA以上)	1
	保護過電流継器	1
	地絡継電器	1
防煙防火戸設備	制御盤(10回線以下)	1
	煙感知器	2
	防火戸閉鎖器	2

山田小学校

設 備 名	機 器 名	数 量
消火器	粉末(加圧式)	26
屋内消火栓設備	加圧送水装置	1
	操作盤	1
	消火栓	6
	起動用スイッチ	6
	表示灯	6
	音響装置	6
	表示盤	1
	呼水装置	1
	放水試験	1
	ホース耐圧試験	12
避難器具	緩降機	2
自動火災報知設備	受信機(10回線以下)	1
	受信機(11回線以上10回線毎)	1
	表示機(10回線以下)	2
	表示機(11回線以上10回線毎)	1
	差動式スポット型感知器	57
	定温式スポット式感知器	4
	煙感知器	12
	発信機	8
	音響装置	9
	消火栓起動装置	1
	常用電源(交流電源)	1
	予備電源(乾電池)	1
非常電源専用受電設備	高圧受電(300KVA以上)	1
	保護過電流継器	1
	地絡継電器	1
防煙防火戸設備	制御盤(10回線以下)	1
	煙感知器	6
	防火シャッター連動器	6

古田小学校

設 備 名	機 器 名	数 量
消火器	粉末(加圧式)	48
屋内消火栓設備	加圧送水装置	2
	操作盤	2
	消火栓	16
	起動用スイッチ	16
	表示灯	16
	音響装置	16
	表示盤	2
	呼水装置	2
	放水試験	2
	ホース耐圧試験	33
避難器具	緩降機	5
自動火災報知設備	受信機(10回線以下)	2
	受信機(11回線以上10回線毎)	2
	表示機(10回線以下)	1
	表示機(11回線以上10回線毎)	2
	光電分離型感知器	3
	差動式スポット型感知器	112
	定温式スポット式感知器	17
	煙感知器	7
	発信機	23
	音響装置	23
	消火栓起動装置	2
	常用電源(交流電源)	2
	予備電源(乾電池)	2
非常放送設備	増幅器出力(200W以下)	1
	スピーカー回線(10回線以下)	1
	作動試験	1
	スピーカー回線(スピーカー1個毎)	24
	起動装置(押ボタン1個毎)	8
	常用電源	1
	非常電源	1
非常電源専用受電設備	高圧受電(300KVA以上)	1
	保護過電流継器	1
	地絡継電器	1
非常電源専用受電設備	高圧受電(300KVA以上)	1
	保護過電流継器	1
	地絡継電器	1
防煙防火戸設備	制御盤(10回線以下)	1
	煙感知器	6
	防火戸閉鎖器	2
	防火シャッター連動器	4

庚午小学校

設 備 名	機 器 名	数 量
消火器	粉末(加圧式)	37
屋内消火栓設備	加圧送水装置	1
	操作盤	1
	消火栓	11
	起動用スイッチ	11
	表示灯	11
	音響装置	11
	表示盤	1
	呼水装置	1
	放水試験	1
	ホース耐圧試験	24
避難器具	緩降機	7
自動火災報知設備	受信機(10回線以下)	1
	受信機(11回線以上10回線毎)	1
	差動式分布型感知器	3
	差動式スポット型感知器	86
	定温式スポット式感知器	15
	煙感知器	7
	発信機	14
	音響装置	14
	消火栓起動装置	1
	常用電源(交流電源)	1
	予備電源(乾電池)	1
非常放送設備	増幅器出力(200W以下)	1
	スピーカー回線(10回線以下)	1
	作動試験	1
	スピーカー回線(スピーカー1個毎)	78
	起動装置(押ボタン1個毎)	8
	常用電源	1
	非常電源	1
誘導灯	誘導灯	2
非常電源専用受電設備	高圧受電(300KVA以上)	1
	保護過電流継器	1
	地絡継電器	1
防煙防火戸設備	制御盤(10回線以下)	1
	煙感知器	1
	防火シャッター連動器	1

草津小学校

設 備 名	機 器 名	数 量
消火器	粉末(加圧式)	37
屋内消火栓設備	加圧送水装置	2
	操作盤	2
	消火栓	8
	起動用スイッチ	8
	表示灯	8
	音響装置	8
	表示盤	1
	水中ポンプ	1
	放水試験	2
	ホース耐圧試験	18
避難器具	緩降機	4
	はしご	1
自動火災報知設備	受信機(10回線以下)	1
	受信機(11回線以上10回線毎)	1
	表示機(10回線以下)	1
	差動式分布型感知器	3
	差動式スポット型感知器	91
	定温式スポット式感知器	11
	煙感知器	8
	発信機	11
	音響装置	11
	消火栓起動装置	2
	常用電源(交流電源)	1
	予備電源(乾電池)	1
非常放送設備	増幅器出力(200W以下)	1
	スピーカー回線(10回線以下)	1
	作動試験	1
	スピーカー回線(スピーカー1個毎)	70
	音量調整器(1個毎)回線	56
	起動装置(押ボタン1個毎)	8
	常用電源	1
	非常電源	1
漏電火災警報機	電源	1
	受信機	1
	音響装置	1
	変流器	1
	漏電電流検出・音量	1
	絶縁測定	1
非常電源専用受電設備	高圧受電(300KVA以上)	1
	保護過電流継器	1
	地絡継電器	1
防煙防火戸設備	制御盤(10回線以下)	1
	煙感知器	10
	防火シャッター連動器	4
	防火戸閉鎖器	12

鈴が峰小学校

設 備 名	機 器 名	数 量
消火器	粉末(加圧式)	44
屋内消火栓設備	加圧送水装置	1
	操作盤	1
	消火栓	12
	起動用スイッチ	12
	表示灯	12
	音響装置	12
	表示盤	1
	呼水装置	1
	放水試験	1
	ホース耐圧試験	24
避難器具	緩降機	8
自動火災報知設備	受信機(10回線以下)	1
	受信機(11回線以上10回線毎)	2
	表示機(10回線以下)	2
	表示機(11回線以上10回線毎)	2
	差動式スポット型感知器	93
	定温式スポット式感知器	12
	煙感知器	16
	発信機	14
	音響装置	23
	消火栓起動装置	1
	常用電源(交流電源)	1
	予備電源(乾電池)	1
非常放送設備	増幅器出力(200W以下)	1
	増幅器出力(200W以上100W毎)	1
	スピーカー回線(10回線以下)	1
	作動試験	1
	スピーカー回線(スピーカー1個毎)	85
	音量調整器(1個毎)回線	21
	起動装置(押ボタン1個毎)	8
	常用電源	1
	非常電源	1
非常電源専用受電設備	高圧受電(300KVA以上)	1
	保護過電流継器	1
	地絡継電器	1
防煙防火戸設備	制御盤(10回線以下)	1
	煙感知器	8
	防火シャッター連動器	8

井口小学校

設 備 名	機 器 名	数 量
消火器	粉末(加圧式)	46
屋内消火栓設備	加圧送水装置	2
	操作盤	2
	消火栓	14
	起動用スイッチ	14
	表示灯	14
	音響装置	14
	表示盤	2
	水中ポンプ	1
	放水試験	2
	ホース耐圧試験	30
避難器具	緩降機	4
	梯子(吊り下げ梯子)	1
自動火災報知設備	受信機(10回線以下)	1
	受信機(11回線以上10回線毎)	2
	表示機(10回線以下)	1
	表示機(11回線以上10回線毎)	2
	差動式分布型感知器	3
	差動式スポット型感知器	83
	定温式スポット式感知器	6
	煙感知器	5
	発信機	16
	音響装置	20
	消火栓起動装置	2
	常用電源(交流電源)	1
	予備電源(乾電池)	1
非常放送設備	増幅器出力(200W以下)	1
	スピーカー回線(10回線以下)	1
	作動試験	1
	スピーカー回線(スピーカー1個毎)	70
	起動装置(押ボタン1個毎)	8
	常用電源	1
	非常電源	1
非常電源専用受電設備	高圧受電(300KVA以上)	1
	保護過電流継器	1
	地絡継電器	1
防煙防火戸設備	制御盤(10回線以下)	1
	煙感知器	4
	防火シャッター連動器	4

井口明神小学校

設 備 名	機 器 名	数 量
消火器	粉末(加圧式)	36
屋内消火栓設備	加圧送水装置	1
	操作盤	1
	消火栓	12
	起動用スイッチ	12
	表示灯	12
	音響装置	12
	表示盤	1
	呼水装置	1
	放水試験	1
	ホース耐圧試験	24
避難器具	緩降機	4
自動火災報知設備	受信機(10回線以下)	1
	受信機(11回線以上10回線毎)	2
	表示機(10回線以下)	1
	差動式スポット型感知器	84
	定温式スポット式感知器	13
	煙感知器	14
	発信機	14
	音響装置	15
	消火栓起動装置	1
	常用電源(交流電源)	1
	予備電源(乾電池)	1
非常放送設備	増幅器出力(200W以下)	1
	スピーカー回線(10回線以下)	1
	作動試験	1
	スピーカー回線(スピーカー1個毎)	78
	起動装置(押ボタン1個毎)	8
	常用電源	1
	非常電源	1
非常電源専用受電設備	高圧受電(300KVA以上)	1
	保護過電流継器	1
	地絡継電器	1
防煙防火戸設備	制御盤(10回線以下)	1
	煙感知器	8
	防火シャッター連動器	8

己斐上小学校

設 備 名	機 器 名	数 量
消火器	粉末(加圧式)	40
屋内消火栓設備	加圧送水装置	1
	操作盤	1
	消火栓	12
	起動用スイッチ	12
	表示灯	12
	音響装置	12
	表示盤	1
	呼水装置	1
	放水試験	1
	ホース耐圧試験	24
自動火災報知設備	受信機(10回線以下)	1
	受信機(11回線以上10回線毎)	1
	表示機(10回線以下)	2
	表示機(11回線以上10回線毎)	1
	差動式スポット型感知器	98
	定温式スポット式感知器	12
	煙感知器	14
	発信機	14
	音響装置	15
	消火栓起動装置	1
	常用電源(交流電源)	1
	予備電源(乾電池)	1
非常放送設備	増幅器出力(200W以下)	1
	スピーカー回線(10回線以下)	1
	作動試験	1
	スピーカー回線(スピーカー1個毎)	97
	起動装置(押ボタン1個毎)	8
	常用電源	1
	非常電源	1
非常電源専用受電設備	高圧受電(300KVA以上)	1
	保護過電流継器	1
	地絡継電器	1
防煙防火戸設備	制御盤(10回線以下)	1
	煙感知器	10
	防火戸閉鎖器	2
	防火シャッター連動器	9

井口台小学校

設 備 名	機 器 名	数 量
消火器	粉末(加圧式)	36
屋内消火栓設備	加圧送水装置	1
	操作盤	1
	消火栓	12
	起動用スイッチ	12
	表示灯	12
	音響装置	12
	表示盤	1
	呼水装置	1
	放水試験	1
	ホース耐圧試験	24
避難器具	緩降機	4
自動火災報知設備	受信機(10回線以下)	1
	受信機(11回線以上10回線毎)	2
	表示機(10回線以下)	2
	表示機(11回線以上10回線毎)	1
	差動式スポット型感知器	95
	定温式スポット式感知器	14
	煙感知器	15
	発信機	14
	音響装置	15
	消火栓起動装置	1
	常用電源(交流電源)	1
	予備電源(乾電池)	1
非常電源専用受電設備	高圧受電(300KVA以上)	1
	保護過電流継器	1
	地絡継電器	1
防煙防火戸設備	制御盤(10回線以下)	1
	煙感知器	8
	防火シャッター連動器	8

高須小学校

設 備 名	機 器 名	数 量
消火器	粉末(加圧式)	50
屋内消火栓設備	加圧送水装置	1
	操作盤	1
	消火栓	14
	表示灯	14
	音響装置	14
	表示盤	1
	呼水装置	1
	放水試験	1
	ホース耐圧試験	30
自動火災報知設備	受信機(10回線以下)	2
	受信機(11回線以上10回線毎)	2
	表示機(10回線以下)	1
	表示機(11回線以上10回線毎)	2
	差動式スポット型感知器	96
	差動式分布型感知器	7
	定温式スポット式感知器	40
	煙感知器	12
	発信機	21
	音響装置	17
	消火栓起動装置	1
	常用電源(交流電源)	2
	予備電源(乾電池)	2
非常放送設備	増幅器出力(200W以下)	1
	スピーカー回線(10回線以下)	1
	スピーカー回線(11回線以上10回線毎)	1
	作動試験	1
	スピーカー回線(スピーカー1個毎)	127
	起動装置(押ボタン1個毎)	1
	常用電源	1
	非常電源	1
非常電源専用受電設備	高圧受電(300KVA以上)	1
	保護過電流継器	1
	地絡継電器	1
防煙防火戸設備	制御盤(10回線以下)	2
	煙感知器	27
	防火戸閉鎖器	28
	防火シャッター連動器	2

古田台小学校

設 備 名	機 器 名	数 量
消火器	粉末(加圧式)	45
屋内消火栓設備	加圧送水装置	1
	操作盤	1
	消火栓	12
	表示盤	1
	呼水装置	1
	放水試験	1
	ホース耐圧試験	24
避難器具	緩降機	2
自動火災報知設備	受信機(10回線以下)	1
	受信機(11回線以上10回線毎)	2
	表示機(10回線以下)	1
	差動式スポット型感知器	184
	定温式スポット式感知器	51
	赤外線式スポット型感知器	6
	煙感知器	9
	発信機	14
	音響装置	3
	消火栓起動装置	1
	常用電源(交流電源)	1
	予備電源(乾電池)	1
非常放送設備	増幅器出力(200W以下)	1
	増幅器出力(200W以上100W毎)	2
	スピーカー回線(10回線以下)	1
	スピーカー回線(11回線以上10回線毎)	1
	作動試験	1
	スピーカー回線(スピーカー1個毎)	131
	音量調整器(1個毎)回線	77
	常用電源	1
	非常電源	1
非常電源専用受電設備	高圧受電(300KVA以上)	1
	保護過電流継器	1
	地絡継電器	1
防煙防火戸設備	制御盤(10回線以下)	1
	煙感知器	5
	防火戸閉鎖器	1
	防火シャッター連動器	4
	熱感知器	1

中広中学校

設 備 名	機 器 名	数 量
消火器	粉末(加圧式)	58
屋内消火栓設備	加圧送水装置	1
	操作盤	1
	消火栓	18
	起動用スイッチ	18
	表示灯	18
	音響装置	18
	表示盤	1
	呼水装置	1
	放水試験	1
	ホース耐圧試験	36
避難器具	緩降機	6
自動火災報知設備	受信機(10回線以下)	1
	受信機(11回線以上10回線毎)	2
	表示機(10回線以下)	3
	表示機(11回線以上10回線毎)	2
	赤外線スポット型感知器	8
	差動式スポット型感知器	130
	定温式スポット式感知器	8
	煙感知器	11
	発信機	24
	音響装置	24
	消火栓起動装置	1
	常用電源(交流電源)	1
	予備電源(乾電池)	1
非常放送設備	増幅器出力(200W以下)	1
	スピーカー回線(10回線以下)	1
	作動試験	1
	スピーカー回線(スピーカー1個毎)	46
	起動装置(押ボタン1個毎)	8
	常用電源	1
	非常電源	1
非常電源専用受電設備	高圧受電(300KVA以上)	1
	保護過電流継器	1
	地絡継電器	1
防煙防火戸設備	制御盤(10回線以下)	1
	煙感知器	14
	防火戸閉鎖器	6
	防火シャッター連動器	8

観音中学校

設 備 名	機 器 名	数 量
消火器	粉末(加圧式)	68
屋内消火栓設備	加圧送水装置	1
	操作盤	1
	消火栓	18
	起動用スイッチ	18
	表示灯	18
	音響装置	18
	表示盤	1
	呼水装置	1
	放水試験	1
	ホース耐圧試験	36
避難器具	緩降機	4
自動火災報知設備	受信機(10回線以下)	2
	受信機(11回線以上10回線毎)	2
	表示機(10回線以下)	3
	表示機(11回線以上10回線毎)	2
	差動式スポット型感知器	168
	定温式スポット式感知器	22
	赤外線スポット型感知器	6
	煙感知器	9
	発信機	26
	音響装置	26
	消火栓起動装置	1
	常用電源(交流電源)	2
	予備電源(乾電池)	2
非常放送設備	増幅器出力(200W以下)	1
	スピーカー回線(10回線以下)	1
	スピーカー回線(11回線以上10回線毎)	1
	作動試験	1
	スピーカー回線(スピーカー1個毎)	8
	起動装置(押ボタン1個毎)	1
	常用電源	1
	非常電源	1
誘導灯	誘導灯	4
非常電源専用受電設備	高圧受電(300KVA以上)	20
	保護過電流継器	1
	地絡継電器	1
防煙防火戸設備	制御盤(10回線以下)	1
	煙感知器	23
	防火戸閉鎖器	28
	防火ダンパー	19

己斐中学校

設 備 名	機 器 名	数 量
消火器	粉末(加圧式)	43
屋内消火栓設備	加圧送水装置	1
	操作盤	1
	消火栓	16
	起動用スイッチ	16
	表示灯	16
	音響装置	16
	表示盤	1
	呼水装置	1
	放水試験	1
	ホース耐圧試験	33
避難器具	緩降機	3
自動火災報知設備	受信機(10回線以下)	1
	受信機(11回線以上10回線毎)	2
	表示機(10回線以下)	2
	表示機(11回線以上10回線毎)	2
	差動式分布型感知器	3
	差動式スポット型感知器	107
	定温式スポット式感知器	1
	煙感知器	8
	発信機	17
	音響装置	17
	消火栓起動装置	1
	常用電源(交流電源)	1
	予備電源(乾電池)	1
非常電源専用受電設備	高圧受電(300KVA以上)	1
	保護過電流継器	1
	地絡継電器	1
防煙防火戸設備	制御盤(10回線以下)	1
	煙感知器	8
	防火戸閉鎖器	15

庚午中学校

設 備 名	機 器 名	数 量
消火器	粉末(加圧式)	72
屋内消火栓設備	加圧送水装置	2
	操作盤	2
	消火栓	18
	起動用スイッチ	18
	表示灯	18
	音響装置	18
	表示盤	2
	呼水装置	2
	放水試験	2
	ホース耐圧試験	36
避難器具	緩降機	3
自動火災報知設備	受信機(10回線以下)	1
	受信機(11回線以上10回線毎)	2
	表示機(10回線以下)	2
	表示機(11回線以上10回線毎)	1
	差動式スポット型感知器	132
	定温式スポット式感知器	19
	煙感知器	22
	発信機	24
	音響装置	24
	消火栓起動装置	2
	常用電源(交流電源)	1
	予備電源(乾電池)	1
非常放送設備	増幅器出力(200W以下)	1
	スピーカー回線(10回線以下)	1
	スピーカー回線(11回線以上10回線毎)	1
	作動試験	1
	スピーカー回線(スピーカー1個毎)	56
	起動装置(押ボタン1個毎)	8
	常用電源	1
	非常電源	1
非常電源専用受電設備	高圧受電(300KVA以上)	1
	保護過電流継器	1
	地絡継電器	1
防煙防火戸設備	制御盤(10回線以下)	1
	制御盤(11回線以上)	1
	煙感知器	80
	防火戸閉鎖器	19
	防火シャッター連動器	4
	防火ダンパー	28
非常警報設備	複合設備	1

井口中学校

設 備 名	機 器 名	数 量
消火器	粉末(加圧式)	41
屋内消火栓設備	加圧送水装置	1
	操作盤	1
	消火栓	12
	起動用スイッチ	12
	表示灯	12
	音響装置	12
	表示盤	1
	呼水装置	1
	放水試験	1
	ホース耐圧試験	24
避難器具	緩降機	4
自動火災報知設備	受信機(10回線以下)	1
	受信機(11回線以上10回線毎)	1
	表示機(10回線以下)	2
	表示機(11回線以上10回線毎)	1
	差動式スポット型感知器	93
	定温式スポット式感知器	6
	煙感知器	14
	発信機	14
	音響装置	15
	消火栓起動装置	1
	常用電源(交流電源)	1
	予備電源(乾電池)	1
非常放送設備	増幅器出力(200W以下)	1
	スピーカー回線(10回線以下)	1
	作動試験	1
	スピーカー回線(スピーカー1個毎)	70
	起動装置(押ボタン1個毎)	8
	常用電源	1
	非常電源	1
非常電源専用受電設備	高圧受電(300KVA以上)	1
	保護過電流継器	1
	地絡継電器	1
防煙防火戸設備	制御盤(10回線以下)	1
	煙感知器	8
	防火シャッター連動器	8

古田中学校

設 備 名	機 器 名	数 量
消火器	粉末(加圧式)	46
屋内消火栓設備	加圧送水装置	1
	操作盤	1
	消火栓	16
	起動用スイッチ	16
	表示灯	16
	音響装置	16
	表示盤	1
	呼水装置	1
	放水試験	1
	ホース耐圧試験	33
避難器具	緩降機	4
自動火災報知設備	受信機(10回線以下)	1
	受信機(11回線以上10回線毎)	2
	表示機(10回線以下)	2
	表示機(11回線以上10回線毎)	2
	差動式スポット型感知器	108
	定温式スポット式感知器	14
	煙感知器	16
	発信機	17
	音響装置	20
	消火栓起動装置	1
	常用電源(交流電源)	1
	予備電源(乾電池)	1
非常放送設備	増幅器出力(200W以下)	1
	スピーカー回線(10回線以下)	1
	スピーカー回線(11回線以上10回線毎)	1
	作動試験	1
	遠隔操作器(1台毎)	1
	スピーカー回線(スピーカー1個毎)	24
	起動装置(押ボタン1個毎)	8
	常用電源	1
	非常電源	1
非常電源専用受電設備	高圧受電(300KVA以上)	1
	保護過電流継器	1
	地絡継電器	1
防煙防火戸設備	制御盤(10回線以下)	1
	煙感知器	18
	防火戸閉鎖器	4
	防火シャッター連動器	12
非常警報設備	複合装置	1

己斐上中学校

設 備 名	機 器 名	数 量
消火器	粉末(加圧式)	38
屋内消火栓設備	加圧送水装置	1
	操作盤	1
	消火栓	12
	起動用スイッチ	12
	表示灯	12
	音響装置	12
	表示盤	1
	呼水装置	1
	放水試験	1
	ホース耐圧試験	24
避難器具	緩降機	1
自動火災報知設備	受信機(10回線以下)	1
	受信機(11回線以上10回線毎)	2
	表示機(10回線以下)	2
	表示機(11回線以上10回線毎)	2
	差動式スポット型感知器	73
	定温式スポット式感知器	26
	煙感知器	17
	発信機	14
	音響装置	15
	消火栓起動装置	1
	常用電源(交流電源)	1
	予備電源(乾電池)	1
非常放送設備	増幅器出力(200W以下)	1
	増幅器出力(200W以上100W毎)	1
	スピーカー回線(10回線以下)	1
	作動試験	1
	スピーカー回線(スピーカー1個毎)	35
	起動装置(押ボタン1個毎)	8
	常用電源	1
	非常電源	1
非常電源専用受電設備	高圧受電(300KVA以上)	1
	保護過電流継器	1
	地絡継電器	1
防煙防火戸設備	制御盤(10回線以下)	1
	煙感知器	6
	防火戸閉鎖器	1
	防火シャッター連動器	6
非常警報設備	複合装置	1

井口台中学校

設 備 名	機 器 名	数 量
消火器	粉末(加圧式)	44
屋内消火栓設備	加圧送水装置	1
	操作盤	1
	消火栓	15
	起動用スイッチ	15
	表示灯	15
	音響装置	15
	表示盤	1
	呼水装置	1
	放水試験	1
	ホース耐圧試験	30
避難器具	緩降機	3
自動火災報知設備	受信機(10回線以下)	1
	受信機(11回線以上10回線毎)	2
	表示機(10回線以下)	2
	表示機(11回線以上10回線毎)	2
	差動式スポット型感知器	93
	定温式スポット式感知器	27
	煙感知器	18
	発信機	17
	音響装置	18
	消火栓起動装置	1
	常用電源(交流電源)	1
	予備電源(乾電池)	1
非常放送設備	増幅器出力(200W以下)	1
	増幅器出力(200W以上100W毎)	2
	スピーカー回線(10回線以下)	1
	作動試験	1
	スピーカー回線(スピーカー1個毎)	53
	起動装置(押ボタン1個毎)	8
	常用電源	1
	非常電源	1
非常電源専用受電設備	高圧受電(300KVA以上)	1
	保護過電流継器	1
	地絡継電器	1
防煙防火戸設備	制御盤(10回線以下)	1
	制御盤(11回線以上)	1
	煙感知器	14
	防火シャッター連動器	8
	防火戸閉鎖器	3

広瀬小学校

設 備 名	機 器 名	数 量
消火器	粉末(加圧式)	27
屋内消火栓設備	加圧送水装置	1
	操作盤	1
	消火栓	10
	起動用スイッチ	10
	表示灯	10
	音響装置	10
	表示盤	1
	呼水装置	1
	放水試験	1
	ホース耐圧試験	21
避難器具	緩降機	3
自動火災報知設備	受信機(10回線以下)	1
	受信機(11回線以上10回線毎)	1
	表示機(10回線以下)	2
	表示機(11回線以上10回線毎)	2
	炎感知器	6
	差動式スポット型感知器	76
	定温式スポット式感知器	11
	煙感知器	8
	発信機	14
	音響装置	14
	消火栓起動装置	1
	常用電源(交流電源)	1
	予備電源(乾電池)	1
漏電火災警報機	電源	1
	受信機	1
	音響装置	1
	変流器	1
	漏電電流検出・音量	1
	絶縁測定	1
非常電源専用受電設備	高圧受電(300KVA以上)	1
	保護過電流継器	1
	地絡継電器	1
防煙防火戸設備	制御盤(10回線以下)	1
	煙感知器	10
	防火戸閉鎖器	1
	防火シャッター連動器	9

業務実施報告書等の提出について

	報告書	部数	提出先	備考
1	業務実施報告書	1部	西部地区 学校事務センター	各学校長の確認印を受け、『不良箇所一覧表』を添付して提出すること。
2	点検結果報告書 (様式第1)	1年点検 2部	各施設	
		6カ月点検 1部		
3	点検結果総括表 (様式第2)	1年点検 2部	各施設	
		6カ月点検 1部		
4	点検者一覧表 (様式第3)	1年点検 2部	各施設	
		6カ月点検 1部		
5	点検票	1年点検 2部	各施設	消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類に応じ、点検結果報告書に点検票を添付すること。
		6カ月点検 1部		
6	電子データ	1部	西部地区 学校事務センター	『3 点検結果総括表(様式第2)』及び『不良箇所一覧表』の電子データ(エラーがないことを確認した後、ウィルス対策ソフトによる確認を行ったもの)を提出すること。

※「2 点検結果報告書(様式第1)」、「3 点検結果総括表(様式第2)」、「4 点検者一覧表(様式第3)」、「5 点検票」の1年点検の提出部数、2部のうち1部は消防署提出用