

仕 様 書

- 1 品 名 水道用硫酸ばんど
2 用 途 無機系・洗煙系排水処理用
3 予定数量 117,000kg
4 品質規格 JWWA K155-2005 (水道用硫酸アルミニウム) に適合したものとす
る。

外観	無色～黄味がかった薄い褐色の透明な液体
酸化アルミニウム (Al ₂ O ₃)	8.0～8.2%
pH値 (2g/100mL 溶液)	3.0以上

- 5 納入場所 広島市環境局中工場内
硫酸ばんど貯槽 (容量: 5 m³ × 1 基)
住所: 広島市中区南吉島一丁目5番1号 (082-249-8517)

6 発注予定等

- (1) 1回当たりの発注予定数量
3.5 m³ 約4,500kg (ただし、増減する場合がある。)
- (2) 納入日時
発注の際、納入日時を指定する。
- (3) 納入方法
本工場の水道用硫酸ばんど受入フランジに接続のうえ、タンク内に納入すること。
- (4) 納入作業
本工場の担当職員立会いのもと、その指示に従い作業を行うこと。
- (5) 提出書類
納入にあたっては、次の書類を提出すること。
① 納入数量を確認できる書類
② 品質検査成績書
③ 薬剤に関する労働安全衛生上必要な書類 (SDS: 安全データシート)
なお、SDSについては、内容の変更を伴わない場合、2回目の納入以降は省略できる。

7 納入日時の厳守

納入者は、本工場の業務に支障をきたすことのないよう、指定した数量を指定した納入日時に確実に納入すること。

8 不良品の交換

不良品の場合、期間を問わず、正常な製品と交換すること。

9 入札参加者に提出させる技術的な書類

- (1) 成分表
(2) 納入が可能であることを証明する書類 (出荷確約書)

仕 様 書

- 1 品 名 水道用硫酸ばんど
2 用 途 洗煙系排水処理用
3 予定数量 51,000kg
4 品質規格 JWWA K155-2005 (水道用硫酸アルミニウム) に適合したものと
する。

外観	無色～黄味がかった薄い褐色の透明な液体
酸化アルミニウム (Al ₂ O ₃)	8.0～8.2%
pH値 (2g/100mL 溶液)	3.0以上

- 5 納入場所 広島市環境局環境施設部安佐南工場焼却施設内
洗煙系硫酸バンド貯槽 (容量: 5 m³ × 1 基)
広島市安佐南区伴北四丁目 3990 番地 (TEL082-848-1114)
- 6 発注予定等
- 1 回当たりの発注予定数量
約 4,200kg (3.2 m³) ただし、増減する場合がある。
 - 搬入荷姿
ローリー
 - 納入日時
発注の際、納入日時を指定する。
 - 納入方法
本工場の洗煙系硫酸バンド貯槽受入フランジに接続のうえ、貯槽内に納入すること。
 - 納入作業
本工場の担当職員立会いのもと、その指示に従い作業を行うこと。
 - 受口形状
H I V P 10K 50mm フランジ
 - 提出書類
納入にあたっては、次の書類を提出すること。
ア 納入数量を確認できる書類
イ 品質検査成績書
ウ 薬剤に関する労働安全衛生上必要な書類 (SDS: 化学物質等安全データシート)
なお、SDSについては、内容の変更を伴わない場合、2回目の納入以降は省略できる。
- 7 納入日時の厳守
納入者は、本工場の業務に支障をきたすことのないよう、指定した数量を指定した納入日時に納入すること。
- 8 不良品の交換
不良品の場合、期間を問わず正常な製品と交換すること。
- 9 入札参加者に提出させる技術的な書類
- 成分表
 - 納入が可能であることを証明する書類 (出荷確約書)