

購入仕様書
(令和 8 年度 高陽浄水場分)

1 品名

水道用次亜塩素酸ナトリウム

2 用途

浄水の消毒用

3 品質

JWWA K120:2008-2 (水道用次亜塩素酸ナトリウム) の品質一級に適合した
ものとする。

(1) 基礎的性状

| 項目 | 規格 |
|---------------|-------------|
| 有効塩素 | 12.0%以上 |
| 外観 | 淡黄色の透明な液体 |
| 密度(比重) 20℃ | 1.16以下 |
| 遊離アルカリ | 2%以下 |
| 臭素酸 | 50mg/kg以下 |
| 塩素酸 | 4000mg/kg以下 |
| 塩化ナトリウム(NaCl) | 4%以下 |

(2) 水道法第 5 条第 4 項の規定に基づく「水道施設の技術的基準を定める省令」の第 1 条第
16 号の基準に適合すること。

4 品質試験

JWWA K120:2008-2 (水道用次亜塩素酸ナトリウム) 及び
JWWA Z109:2016 (水道用薬品の評価試験方法) の方法による。

5 契約方法

1 t 当たりの単価契約 (タンクローリーで搬入)

6 納入期間

令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日まで

7 納入場所・受入設備

広島市安佐北区落合南六丁目 1 番 1 号 高陽浄水場内 (職員が指定した場所)

連絡先 (082) 843-1100

本市受入口形状は、フランジ 10K で、受入管径は Φ50 とする。

8 予定数量

合計 567 t

(月間最大購入予定数量は、概数 70 t を見込んでいる。)

※ ただし、実際の発注数量が上記と異なる場合でも同一単価で納入すること。

1 回当たりの搬入は 10 t 車を予定している。

9 納入

発注者からの電話連絡等による発注に基づき、速やかに納入すること。

納入する製品の送り状には、次亜塩素酸ナトリウムの出荷日を表示し、出荷日から 5 日以内
のものを納入すること。

納入時、上記 3 (1) を含む試験成績表を提出し、立会いする職員の確認を受けること。発
注者が品質検査を必要と認めた時には、納入品から指定量の試料を提供すること。

また、労働安全衛生法第 57 条の 2 に規定する通知対象物に該当する場合は、初回納品時及

び発注者が必要があると認めた時に、化学物質等安全データシートを提出すること。

10 計量

計量法に基づく計量器により行い、計量証明書を提出すること。

11 納期の厳守

受注者は、発注者が指示した日時に指定数量を納入するものとし、いかなる事態が生じても、浄水場の業務に支障をきたさないように納入すること。

12 その他

(1) 入札参加資格申請書提出時、本仕様書の品質に適合していることを確認する証明書を提出すること。

なお、当証明書は、次のいずれかから選択すること。

ア 令和7年1月1日以降に実施した上記3（1）及び（2）の品質試験結果書

イ 日本水道協会規格認証登録証

(2) 搬入者が受注者と異なる場合、契約締結時にその旨を記載した書類を提出すること。

(3) 毎月末、別紙仕様に定める納品明細書を納入場所である浄水場へ提出すること。

