

仕 様 書

- 1 品 名 液体かせいソーダ
- 2 用 途 排ガス処理、有機・無機系排水処理及び洗煙廃液処理用
- 3 予定数量 202, 500 kg
- 4 規 格 日本水道協会規格水道用水酸化ナトリウム（JWWA K122-2005）にもとづく試験方法により試験した結果、下表に定める規格に適合すること。

外観	無色又はわずかに着色した透明な液体
水酸化ナトリウム(NaOH)	45%以上
塩化ナトリウム(NaCl)	1.5%以下

- 5 納入場所 広島市環境局中工場内
液体かせいソーダタンク（容量：210 m³×1基）
住所：広島市中区南吉島一丁目5番1号（TEL 082-249-8517）

6 発注予定数量等

- (1) 1回当たりの 15 m³ 約22, 500 kg （ただし、増減する場合がある。）
発注予定数量
- (2) 納入日時 発注の際、納入日時を指定する。
- (3) 納入方法 本工場の液体かせいソーダタンク受入フランジに接続のうねタンク内に納入すること。
- (4) 納入作業 本工場の担当職員立会いのもと、その指示に従い作業を行うこと。
- (5) 提出書類 納入にあたっては、次の書類を提出すること。
ア 納入数量を確認できる書類
イ 品質検査成績書
ウ 薬剤に関する労働安全衛生上必要な書類（SDS：安全データシート）
なお、SDSについては、内容の変更を伴わない場合、2回目の納入以降は省略できる。

7 納入日時の厳守

納入者は、本工場の業務に支障をきたすことのないよう、指定した数量を指定した納入日時に確実に納入すること。

8 不良品の交換

不良品の場合、期間を問わず、正常な製品と交換すること。

9 入札参加者に提出させる技術的な書類

- (1) 成分表
- (2) 納入が可能であることを証明する書類（出荷確約書）

仕 様 書

- 1 品 名 液体かせいソーダ
- 2 用 途 排ガス処理、有機系・無機系排水処理、洗煙系排水処理及び純水装置用
- 3 予定数量 205, 000 kg
- 4 品質規格 日本水道協会規格水道用水酸化ナトリウム（JWWA K122-2005）にもとづく試験方法により試験した結果、下表に定める規格に適合すること。

外観	無色又はわずかに着色した透明な液体
水酸化ナトリウム(NaOH)	45%以上
塩化ナトリウム(NaCl)	1.5%以下

- 5 納入場所 広島市環境局安佐南工場焼却施設内 かせいソーダ貯槽(容量：75m³×1基)
広島市安佐南区伴北四丁目3990番地（TEL082-848-1114）

6 発注予定数量等

- (1) 1回当たりの発注予定数量
約32,000kg（21m³）ただし、増減する場合がある。
- (2) 搬入荷姿
ローリー
- (3) 納入日時
発注の際、納入日時を指定する。
- (4) 納入方法
本工場のかせいソーダ貯槽受入フランジに接続のうえ貯槽内に納入すること。
- (5) 納入作業
本工場の担当職員立会いのもと、その指示に従い作業を行うこと。
- (6) 受口形状
SGP 50A 10K フランジ
- (7) 提出書類
納入にあたっては、次の書類を提出すること。
ア 納入数量を確認できる書類
イ 品質検査成績書
ウ 薬剤に関する労働安全衛生上必要な書類（SDS：安全データシート）
なお、SDSについては、内容の変更を伴わない場合、2回目の納入以降は省略できる。

7 納入日時の厳守

納入者は、本工場の業務に支障をきたすことのないよう、指定した数量を指定した納入日時に納入すること。

8 不良品の交換

不良品の場合、期間を問わず正常な製品と交換すること。

9 入札参加者に提出させる技術的な書類

- (1) 成分表
- (2) 納入が可能であることを証明する書類（出荷確約書）