

参考数量書（機械）

業務名 白島小学校ほか8校特別教室冷暖房機設置業務

留意事項

この数量書に記載されている数量は、参考数量であり、脱漏、誤謬があり得ることを了知のうえ現地確認等をもとに適切に対応してください。

参考数量書（機械）

白島小学校（理科室）

区 分	詳 細	数量	単位
室内機	室内機 壁掛形	2	台
	室内機取付用ブラケット	2	台
	ドレンアップメカ	0	台
室外機	室外機	2	台
	転倒防止金物（S U S 3 0 4）	2	台
	吹出上向ガイド	2	台
	ファン指詰め防止(防護ネット)	0	台
	室外機取付用ブラケット(壁面架台)	2	台
	室外機用コンクリート基礎ブロック（150×100H×600L程度）	0	組
	防振ゴム（倉敷化工 KH-10CR） t=10mm	0	組
冷媒管	断熱材被覆銅管 ガス管の保温は20mm 制御線・電源線共巻き	10	m
ドレン管	ドレン管（隠ぺい） VP	2	m
	ドレン管（屋外露出）カラーVP（保温なし）	6	m
保温工事	冷媒管用保温ケース（スリムダクト）屋内露出部	2	m
	冷媒管用保温ケース（スリムダクト）屋外露出部	8	m
	ドレン管（天井内・ケース内） ワンタッチチューブ	2	m
	ドレン管（屋内露出）合成樹脂カバー	0	m
配線工事	制御線（室外機－室内機間）	10	m
	リモコン線（メーカー仕様）	30	m
	メタルモール（A型）継手共	2	m
	リモコン用ボックス（2連）	2	個
天井工事	天井材撤去	2	m ²
	天井材新設（化粧石こうボード 12t相当）	2	m ²
	点検口（□450 アルミ枠）	0	個
建具（ガラス）工事	既設ガラス撤去	2	枚
	ポリカーボネートパネル（穴開け含む。）取付	2	枚
穴開け補修	既設窓パネル板（3mm）穴開け補修	0	か所
	天井内コンクリート壁面 ダイヤモンドカッター穴開け補修	1	か所

区 分	詳 細	数量	単位
室内機	室内機 壁掛形	2	台
	室内機取付用ブラケット	2	台
	ドレンアップメカ	0	台
室外機	室外機	2	台
	転倒防止金物（S U S 3 0 4）	2	台
	吹出上向ガイド	0	台
	ファン指詰め防止(防護ネット)	0	台
	室外機取付用ブラケット(壁面架台)	2	台
	室外機用コンクリート基礎ブロック（150×100H×600L程度）	0	組
	防振ゴム（倉敷化工 KH-10CR） t = 10mm	0	組
冷媒管	断熱材被覆銅管 ガス管の保温は20mm 制御線・電源線共巻き	12	m
ドレン管	ドレン管（隠ぺい） VP	2	m
	ドレン管（屋外露出）カラーVP（保温なし）	10	m
保温工事	冷媒管用保温ケース（スリムダクト）屋内露出部	2	m
	冷媒管用保温ケース（スリムダクト）屋外露出部	10	m
	ドレン管（天井内・ケース内） ワンタッチチューブ	2	m
	ドレン管（屋内露出）合成樹脂カバー	0	m
配線工事	制御線（室外機－室内機間）	12	m
	リモコン線（メーカー仕様）	30	m
	メタルモール（A型）継手共	2	m
	リモコン用ボックス（2連）	2	個
天井工事	天井材撤去	2	m ²
	天井材新設（化粧石こうボード 12t相当）	2	m ²
	点検口（□450 アルミ枠）	0	個
建具（ガラス）工事	既設ガラス撤去	0	枚
	ポリカーボネートパネル（穴開け含む。）取付	0	枚
穴開け補修	既設窓パネル板（3mm）穴開け補修	0	か所
	天井内コンクリート壁面 ダイヤモンドカッター穴開け補修	3	か所
建具（カーテン）工事	カーテン工事(室内機取付に伴う移設及びカーテン長さ調整)	2	か所
仮設工事	レッカー工事（機器搬入）	1式	
	高所作業車	1式	

参考数量書（機械）

基町小学校（理科室）

区 分	詳 細	数量	単位
室内機	室内機 壁掛形	2	台
	室内機取付用ブラケット	2	台
	ドレンアップメカ	0	台
室外機	室外機	2	台
	転倒防止金物（S U S 3 0 4）	2	台
	吹出上向ガイド	0	台
	ファン指詰め防止(防護ネット)	2	台
	室外機取付用ブラケット(壁面架台)	0	台
	室外機用コンクリート基礎ブロック（150×100H×600L程度）	2	組
	防振ゴム（倉敷化工 KH-10CR） t = 10mm	2	組
冷媒管	断熱材被覆銅管 ガス管の保温は20mm 制御線・電源線共巻き	12	m
ドレン管	ドレン管（隠ぺい） VP	4	m
	ドレン管（屋外露出）カラーVP（保温なし）	6	m
保温工事	冷媒管用保温ケース（スリムダクト）屋内露出部	4	m
	冷媒管用保温ケース（スリムダクト）屋外露出部	8	m
	ドレン管（天井内・ケース内） ワンタッチチューブ	4	m
	ドレン管（屋内露出）合成樹脂カバー	0	m
配線工事	制御線（室外機－室内機間）	12	m
	リモコン線（メーカー仕様）	30	m
	メタルモール（A型）継手共	2	m
	リモコン用ボックス（2連）	2	個
天井工事	天井材撤去	0	m ²
	天井材新設（化粧石こうボード 12t相当）	0	m ²
	点検口（□450 アルミ枠）	7	個
建具（ガラス）工事	既設ガラス撤去	2	枚
	ポリカーボネートパネル（穴開け含む。）取付	2	枚
穴開け補修	既設窓パネル板（3mm）穴開け補修	0	か所
	天井内コンクリート壁面 ダイヤモンドカッター穴開け補修	1	か所

参考数量書（機械）

基町小学校（家庭科室）

区 分	詳 細	数量	単位
室内機	室内機 壁掛形	2	台
	室内機取付用ブラケット	2	台
	ドレンアップメカ	0	台
室外機	室外機	2	台
	転倒防止金物（S U S 3 0 4）	2	台
	吹出上向ガイド	2	台
	ファン指詰め防止(防護ネット)	0	台
	室外機取付用ブラケット(壁面架台)	0	台
	室外機用コンクリート基礎ブロック（150×100H×600L程度）	2	組
	防振ゴム（倉敷化工 KH-10CR） t = 10mm	2	組
冷媒管	断熱材被覆銅管 ガス管の保温は20mm 制御線・電源線共巻き	12	m
ドレン管	ドレン管（隠ぺい） VP	2	m
	ドレン管（屋外露出）カラーVP（保温なし）	10	m
保温工事	冷媒管用保温ケース（スリムダクト）屋内露出部	2	m
	冷媒管用保温ケース（スリムダクト）屋外露出部	10	m
	ドレン管（天井内・ケース内） ワンタッチチューブ	2	m
	ドレン管（屋内露出）合成樹脂カバー	0	m
配線工事	制御線（室外機－室内機間）	12	m
	リモコン線（メーカー仕様）	30	m
	メタルモール（A型）継手共	2	m
	リモコン用ボックス（2連）	2	個
天井工事	天井材撤去	0	m ²
	天井材新設（化粧石こうボード 12t相当）	0	m ²
	点検口（□450 アルミ枠）	6	個
建具（ガラス）工事	既設ガラス撤去	2	枚
	ポリカーボネートパネル（穴開け含む。）取付	2	枚
穴開け補修	既設窓パネル板（3mm）穴開け補修	0	か所
	天井内コンクリート壁面 ダイヤモンドカッター穴開け補修	0	か所

区 分	詳 細	数量	単位
室内機	室内機 壁掛形	2	台
	室内機取付用ブラケット	2	台
	ドレンアップメカ	0	台
室外機	室外機	2	台
	転倒防止金物（S U S 3 0 4）	2	台
	吹出上向ガイド	0	台
	ファン指詰め防止(防護ネット)	2	台
	室外機取付用ブラケット(壁面架台)	0	台
	室外機用コンクリート基礎ブロック（150×100H×600L程度）	2	組
	防振ゴム（倉敷化工 KH-10CR） t = 10mm	2	組
冷媒管	断熱材被覆銅管 ガス管の保温は20mm 制御線・電源線共巻き	12	m
ドレン管	ドレン管（隠ぺい） VP	2	m
	ドレン管（屋外露出）カラーVP（保温なし）	8	m
保温工事	冷媒管用保温ケース（スリムダクト）屋内露出部	2	m
	冷媒管用保温ケース（スリムダクト）屋外露出部	10	m
	ドレン管（天井内・ケース内） ワンタッチチューブ	2	m
	ドレン管（屋内露出）合成樹脂カバー	0	m
配線工事	制御線（室外機－室内機間）	12	m
	リモコン線（メーカー仕様）	30	m
	メタルモール（A型）継手共	2	m
	リモコン用ボックス（2連）	2	個
天井工事	天井材撤去	1	m ²
	天井材新設（化粧石こうボード 12t相当）	1	m ²
	点検口（□450 アルミ枠）	4	個
建具（ガラス）工事	既設ガラス撤去	2	枚
	ポリカーボネートパネル（穴開け含む。）取付	2	枚
穴開け補修	既設窓パネル板（3mm）穴開け補修	0	か所
	天井内コンクリート壁面 ダイヤモンドカッター穴開け補修	1	か所

参考数量書（機械）

幟町小学校（家庭科室）

区 分	詳 細	数量	単位
室内機	室内機 壁掛形	2	台
	室内機取付用ブラケット	2	台
	ドレンアップメカ	0	台
室外機	室外機	2	台
	転倒防止金物（S U S 3 0 4）	2	台
	吹出上向ガイド	0	台
	ファン指詰め防止(防護ネット)	0	台
	室外機取付用ブラケット(壁面架台)	2	台
	室外機用コンクリート基礎ブロック（150×100H×600L程度）	0	組
	防振ゴム（倉敷化工 KH-10CR） t = 10mm	0	組
冷媒管	断熱材被覆銅管 ガス管の保温は20mm 制御線・電源線共巻き	12	m
ドレン管	ドレン管（隠ぺい） VP	2	m
	ドレン管（屋外露出）カラーVP（保温なし）	8	m
保温工事	冷媒管用保温ケース（スリムダクト）屋内露出部	2	m
	冷媒管用保温ケース（スリムダクト）屋外露出部	10	m
	ドレン管（天井内・ケース内） ワンタッチチューブ	2	m
	ドレン管（屋内露出）合成樹脂カバー	0	m
配線工事	制御線（室外機－室内機間）	12	m
	リモコン線（メーカー仕様）	30	m
	メタルモール（A型）継手共	2	m
	リモコン用ボックス（2連）	2	個
天井工事	天井材撤去	2	m ²
	天井材新設（化粧石こうボード 12t相当）	2	m ²
	点検口（□450 アルミ枠）	0	個
建具（ガラス）工事	既設ガラス撤去	2	枚
	ポリカーボネートパネル（穴開け含む。）取付	2	枚
穴開け補修	既設窓パネル板（3mm）穴開け補修	0	か所
	天井内コンクリート壁面 ダイヤモンドカッター穴開け補修	1	か所
仮設工事	レッカー工事（機器搬入）	1式	
	高所作業車	1式	

参考数量書（機械）

竹屋小学校（理科室）

区 分	詳 細	数量	単位
室内機	室内機 壁掛形	2	台
	室内機取付用ブラケット	2	台
	ドレンアップメカ	0	台
室外機	室外機	2	台
	転倒防止金物（S U S 3 0 4）	2	台
	吹出上向ガイド	2	台
	ファン指詰め防止(防護ネット)	0	台
	室外機取付用ブラケット(壁面架台)	0	台
	室外機用コンクリート基礎ブロック（150×100H×600L程度）	2	組
	防振ゴム（倉敷化工 KH-10CR） t=10mm	2	組
冷媒管	断熱材被覆銅管 ガス管の保温は20mm 制御線・電源線共巻き	16	m
ドレン管	ドレン管（隠ぺい） VP	2	m
	ドレン管（屋外露出）カラーVP（保温なし）	8	m
保温工事	冷媒管用保温ケース（スリムダクト）屋内露出部	2	m
	冷媒管用保温ケース（スリムダクト）屋外露出部	14	m
	ドレン管（天井内・ケース内） ワンタッチチューブ	2	m
	ドレン管（屋内露出）合成樹脂カバー	0	m
配線工事	制御線（室外機－室内機間）	16	m
	リモコン線（メーカー仕様）	30	m
	メタルモール（A型）継手共	2	m
	リモコン用ボックス（2連）	2	個
天井工事	天井材撤去	2	m ²
	天井材新設（化粧石こうボード 12t相当）	2	m ²
	点検口（□450 アルミ枠）	0	個
建具（ガラス）工事	既設ガラス撤去	0	枚
	ポリカーボネートパネル（穴開け含む。）取付	0	枚
穴開け補修	既設窓パネル板（3mm）穴開け補修	0	か所
	天井内コンクリート壁面 ダイヤモンドカッター穴開け補修	3	か所

区 分	詳 細	数量	単位
室内機	室内機 壁掛形	2	台
	室内機取付用ブラケット	2	台
	ドレンアップメカ	0	台
室外機	室外機	2	台
	転倒防止金物（S U S 3 0 4）	2	台
	吹出上向ガイド	0	台
	ファン指詰め防止(防護ネット)	2	台
	室外機取付用ブラケット(壁面架台)	0	台
	室外機用コンクリート基礎ブロック（150×100H×600L程度）	2	組
	防振ゴム（倉敷化工 KH-10CR） t = 10mm	2	組
冷媒管	断熱材被覆銅管 ガス管の保温は20mm 制御線・電源線共巻き	20	m
ドレン管	ドレン管（隠ぺい） VP	2	m
	ドレン管（屋外露出）カラーVP（保温なし）	12	m
保温工事	冷媒管用保温ケース（スリムダクト）屋内露出部	2	m
	冷媒管用保温ケース（スリムダクト）屋外露出部	18	m
	ドレン管（天井内・ケース内） ワンタッチチューブ	2	m
	ドレン管（屋内露出）合成樹脂カバー	0	m
配線工事	制御線（室外機－室内機間）	20	m
	リモコン線（メーカー仕様）	30	m
	メタルモール（A型）継手共	2	m
	リモコン用ボックス（2連）	2	個
天井工事	天井材撤去	2	m ²
	天井材新設（化粧石こうボード 12t相当）	2	m ²
	点検口（□450 アルミ枠）	0	個
建具（ガラス）工事	既設ガラス撤去	0	枚
	ポリカーボネートパネル（穴開け含む。）取付	0	枚
穴開け補修	既設窓パネル板（3mm）穴開け補修	0	か所
	天井内コンクリート壁面 ダイヤモンドカッター穴開け補修	3	か所

区 分	詳 細	数量	単位
室内機	室内機 壁掛形	2	台
	室内機取付用ブラケット	2	台
	ドレンアップメカ	0	台
室外機	室外機	2	台
	転倒防止金物（S U S 3 0 4）	2	台
	吹出上向ガイド	2	台
	ファン指詰め防止(防護ネット)	0	台
	室外機取付用ブラケット(壁面架台)	0	台
	室外機用コンクリート基礎ブロック（150×100H×600L程度）	2	組
	防振ゴム（倉敷化工 KH-10CR） t=10mm	2	組
冷媒管	断熱材被覆銅管 ガス管の保温は20mm 制御線・電源線共巻き	25	m
ドレン管	ドレン管（隠ぺい） VP	2	m
	ドレン管（屋外露出）カラーVP（保温なし）	12	m
保温工事	冷媒管用保温ケース（スリムダクト）屋内露出部	2	m
	冷媒管用保温ケース（スリムダクト）屋外露出部	23	m
	ドレン管（天井内・ケース内） ワンタッチチューブ	2	m
	ドレン管（屋内露出）合成樹脂カバー	0	m
配線工事	制御線（室外機－室内機間）	25	m
	リモコン線（メーカー仕様）	20	m
	メタルモール（A型）継手共	2	m
	リモコン用ボックス（2連）	2	個
天井工事	天井材撤去	2	m ²
	天井材新設（化粧石こうボード 12t相当）	2	m ²
	点検口（□450 アルミ枠）	0	個
建具（ガラス）工事	既設ガラス撤去	2	枚
	ポリカーボネートパネル（穴開け含む。）取付	2	枚
穴開け補修	既設窓パネル板（3mm）穴開け補修	0	か所
	天井内コンクリート壁面 ダイヤモンドカッター穴開け補修	0	か所

区 分	詳 細	数量	単位
室内機	室内機 壁掛形	2	台
	室内機取付用ブラケット	2	台
	ドレンアップメカ	0	台
室外機	室外機	2	台
	転倒防止金物（S U S 3 0 4）	2	台
	吹出上向ガイド	0	台
	ファン指詰め防止(防護ネット)	0	台
	室外機取付用ブラケット(壁面架台)	2	台
	室外機用コンクリート基礎ブロック（150×100H×600L程度）	0	組
	防振ゴム（倉敷化工 KH-10CR） t = 10mm	0	組
冷媒管	断熱材被覆銅管 ガス管の保温は20mm 制御線・電源線共巻き	10	m
ドレン管	ドレン管（隠ぺい） VP	2	m
	ドレン管（屋外露出）カラーVP（保温なし）	6	m
保温工事	冷媒管用保温ケース（スリムダクト）屋内露出部	2	m
	冷媒管用保温ケース（スリムダクト）屋外露出部	8	m
	ドレン管（天井内・ケース内） ワンタッチチューブ	2	m
	ドレン管（屋内露出）合成樹脂カバー	0	m
配線工事	制御線（室外機－室内機間）	10	m
	リモコン線（メーカー仕様）	30	m
	メタルモール（A型）継手共	2	m
	リモコン用ボックス（2連）	2	個
天井工事	天井材撤去	2	m ²
	天井材新設（化粧石こうボード 12t相当）	2	m ²
	点検口（□450 アルミ枠）	0	個
建具（ガラス）工事	既設ガラス撤去	2	枚
	ポリカーボネートパネル（穴開け含む。）取付	2	枚
穴開け補修	既設窓パネル板（3mm）穴開け補修	0	か所
	天井内コンクリート壁面 ダイヤモンドカッター穴開け補修	1	か所

区 分	詳 細	数量	単位
室内機	室内機 壁掛形	2	台
	室内機取付用ブラケット	2	台
	ドレンアップメカ	0	台
室外機	室外機	2	台
	転倒防止金物（S U S 3 0 4）	2	台
	吹出上向ガイド	0	台
	ファン指詰め防止(防護ネット)	2	台
	室外機取付用ブラケット(壁面架台)	0	台
	室外機用コンクリート基礎ブロック（150×100H×600L程度）	2	組
	防振ゴム（倉敷化工 KH-10CR） t=10mm	2	組
冷媒管	断熱材被覆銅管 ガス管の保温は20mm 制御線・電源線共巻き	18	m
ドレン管	ドレン管（隠ぺい） VP	2	m
	ドレン管（屋外露出）カラーVP（保温なし）	16	m
保温工事	冷媒管用保温ケース（スリムダクト）屋内露出部	2	m
	冷媒管用保温ケース（スリムダクト）屋外露出部	16	m
	ドレン管（天井内・ケース内） ワンタッチチューブ	2	m
	ドレン管（屋内露出）合成樹脂カバー	0	m
配線工事	制御線（室外機－室内機間）	18	m
	リモコン線（メーカー仕様）	20	m
	メタルモール（A型）継手共	2	m
	リモコン用ボックス（2連）	2	個
天井工事	天井材撤去	6	m ²
	天井材新設（化粧石こうボード 12t相当）	6	m ²
	点検口（□450 アルミ枠）	0	個
建具（ガラス）工事	既設ガラス撤去	2	枚
	ポリカーボネートパネル（穴開け含む。）取付	2	枚
穴開け補修	既設窓パネル板（3mm）穴開け補修	0	か所
	天井内コンクリート壁面 ダイヤモンドカッター穴開け補修	0	か所

区 分	詳 細	数量	単位
室内機	室内機 壁掛形	2	台
	室内機取付用ブラケット	2	台
	ドレンアップメカ	0	台
室外機	室外機	2	台
	転倒防止金物（S U S 3 0 4）	2	台
	吹出上向ガイド	2	台
	ファン指詰め防止(防護ネット)	2	台
	室外機取付用ブラケット(壁面架台)	0	台
	室外機用コンクリート基礎ブロック（150×100H×600L程度）	2	組
	防振ゴム（倉敷化工 KH-10CR） t = 10mm	2	組
冷媒管	断熱材被覆銅管 ガス管の保温は20mm 制御線・電源線共巻き	20	m
ドレン管	ドレン管（隠ぺい） VP	2	m
	ドレン管（屋外露出）カラーVP（保温なし）	8	m
保温工事	冷媒管用保温ケース（スリムダクト）屋内露出部	2	m
	冷媒管用保温ケース（スリムダクト）屋外露出部	18	m
	ドレン管（天井内・ケース内） ワンタッチチューブ	2	m
	ドレン管（屋内露出）合成樹脂カバー	0	m
配線工事	制御線（室外機－室内機間）	20	m
	リモコン線（メーカー仕様）	30	m
	メタルモール（A型）継手共	2	m
	リモコン用ボックス（2連）	2	個
天井工事	天井材撤去	2	m ²
	天井材新設（化粧石こうボード 12t相当）	2	m ²
	点検口（□450 アルミ枠）	0	個
建具（ガラス）工事	既設ガラス撤去	2	枚
	ポリカーボネートパネル（穴開け含む。）取付	2	枚
穴開け補修	既設窓パネル板（3mm）穴開け補修	0	か所
	天井内コンクリート壁面 ダイヤモンドカッター穴開け補修	0	か所

区 分	詳 細	数量	単位
室内機	室内機 壁掛形	2	台
	室内機取付用ブラケット	2	台
	ドレンアップメカ	0	台
室外機	室外機	2	台
	転倒防止金物（S U S 3 0 4）	2	台
	吹出上向ガイド	0	台
	ファン指詰め防止(防護ネット)	0	台
	室外機取付用ブラケット(壁面架台)	0	台
	室外機用コンクリート基礎ブロック（150×100H×600L程度）	2	組
	防振ゴム（倉敷化工 KH-10CR） t = 10mm	2	組
冷媒管	断熱材被覆銅管 ガス管の保温は20mm 制御線・電源線共巻き	45	m
ドレン管	ドレン管（隠ぺい） VP	2	m
	ドレン管（屋外露出）カラーVP（保温なし）	14	m
保温工事	冷媒管用保温ケース（スリムダクト）屋内露出部	2	m
	冷媒管用保温ケース（スリムダクト）屋外露出部	43	m
	ドレン管（天井内・ケース内） ワンタッチチューブ	2	m
	ドレン管（屋内露出）合成樹脂カバー	0	m
配線工事	制御線（室外機－室内機間）	45	m
	リモコン線（メーカー仕様）	30	m
	メタルモール（A型）継手共	2	m
	リモコン用ボックス（2連）	2	個
天井工事	天井材撤去	2	m ²
	天井材新設（化粧石こうボード 12t相当）	2	m ²
	点検口（□450 アルミ枠）	0	個
建具（ガラス）工事	既設ガラス撤去	2	枚
	ポリカーボネートパネル（穴開け含む。）取付	2	枚
穴開け補修	既設窓パネル板（3mm）穴開け補修	0	か所
	天井内コンクリート壁面 ダイヤモンドカッター穴開け補修	0	か所
仮設工事	レッカー工事（機器搬入）	1式	
	高所作業車	1式	

区 分	詳 細	数量	単位
室内機	室内機 壁掛形	2	台
	室内機取付用ブラケット	2	台
	ドレンアップメカ	0	台
室外機	室外機	2	台
	転倒防止金物（S U S 3 0 4）	2	台
	吹出上向ガイド	0	台
	ファン指詰め防止(防護ネット)	0	台
	室外機取付用ブラケット(壁面架台)	2	台
	室外機用コンクリート基礎ブロック（150×100H×600L程度）	0	組
	防振ゴム（倉敷化工 KH-10CR） t = 10mm	0	組
冷媒管	断熱材被覆銅管 ガス管の保温は20mm 制御線・電源線共巻き	12	m
ドレン管	ドレン管（隠ぺい） VP	2	m
	ドレン管（屋外露出）カラーVP（保温なし）	8	m
保温工事	冷媒管用保温ケース（スリムダクト）屋内露出部	2	m
	冷媒管用保温ケース（スリムダクト）屋外露出部	10	m
	ドレン管（天井内・ケース内） ワンタッチチューブ	2	m
	ドレン管（屋内露出）合成樹脂カバー	0	m
配線工事	制御線（室外機－室内機間）	12	m
	リモコン線（メーカー仕様）	30	m
	メタルモール（A型）継手共	2	m
	リモコン用ボックス（2連）	2	個
天井工事	天井材撤去	2	m ²
	天井材新設（化粧石こうボード 12t相当）	2	m ²
	点検口（□450 アルミ枠）	4	個
建具（ガラス）工事	既設ガラス撤去	0	枚
	ポリカーボネートパネル（穴開け含む。）取付	0	枚
穴開け補修	既設窓パネル板（3mm）穴開け補修	0	か所
	天井内コンクリート壁面 ダイヤモンドカッター穴開け補修	4	か所
仮設工事	レッカー工事（機器搬入）	1式	
	高所作業車	1式	

区 分	詳 細	数量	単位
室内機	室内機 壁掛形	2	台
	室内機取付用ブラケット	2	台
	ドレンアップメカ	0	台
室外機	室外機	2	台
	転倒防止金物（S U S 3 0 4）	2	台
	吹出上向ガイド	2	台
	ファン指詰め防止(防護ネット)	2	台
	室外機取付用ブラケット(高置架台)	0	台
	室外機用コンクリート基礎ブロック（150×100H×600L程度）	2	組
	防振ゴム（倉敷化工 KH-10CR） t=10mm	2	組
冷媒管	断熱材被覆銅管 ガス管の保温は20mm 制御線・電源線共巻き	14	m
ドレン管	ドレン管（隠ぺい） VP	2	m
	ドレン管（屋外露出）カラーVP（保温なし）	10	m
保温工事	冷媒管用保温ケース（スリムダクト）屋内露出部	2	m
	冷媒管用保温ケース（スリムダクト）屋外露出部	12	m
	ドレン管（天井内・ケース内） ワンタッチチューブ	2	m
	ドレン管（屋内露出）合成樹脂カバー	0	m
配線工事	制御線（室外機－室内機間）	14	m
	リモコン線（メーカー仕様）	30	m
	メタルモール（A型）継手共	2	m
	リモコン用ボックス（2連）	2	個
天井工事	天井材撤去	0	m ²
	天井材新設（化粧石こうボード 12t相当）	0	m ²
	点検口（□450 アルミ枠）	3	個
建具（ガラス）工事	既設ガラス撤去	2	枚
	ポリカーボネートパネル（穴開け含む。）取付	2	枚
穴開け補修	既設窓パネル板（3mm）穴開け補修	0	か所
	天井内コンクリート壁面 ダイヤモンドカッター穴開け補修	0	か所

参考数量書（機械）

広瀬小学校（理科室）

区 分	詳 細	数量	単位
室内機	室内機 壁掛形	2	台
	室内機取付用ブラケット	2	台
	ドレンアップメカ	0	台
室外機	室外機	2	台
	転倒防止金物（S U S 3 0 4）	2	台
	吹出上向ガイド	0	台
	ファン指詰め防止(防護ネット)	2	台
	室外機取付用ブラケット(壁面架台)	0	台
	室外機用コンクリート基礎ブロック（150×100H×600L程度）	2	組
	防振ゴム（倉敷化工 KH-10CR） t=10mm	2	組
冷媒管	断熱材被覆銅管 ガス管の保温は20mm 制御線・電源線共巻き	12	m
ドレン管	ドレン管（隠ぺい） VP	2	m
	ドレン管（屋外露出）カラーVP（保温なし）	8	m
保温工事	冷媒管用保温ケース（スリムダクト）屋内露出部	2	m
	冷媒管用保温ケース（スリムダクト）屋外露出部	10	m
	ドレン管（天井内・ケース内） ワンタッチチューブ	2	m
	ドレン管（屋内露出）合成樹脂カバー	0	m
配線工事	制御線（室外機－室内機間）	12	m
	リモコン線（メーカー仕様）	30	m
	メタルモール（A型）継手共	2	m
	リモコン用ボックス（2連）	2	個
天井工事	天井材撤去	2	m ²
	天井材新設（化粧石こうボード 12t相当）	2	m ²
	点検口（□450 アルミ枠）	0	個
建具（ガラス）工事	既設ガラス撤去	2	枚
	ポリカーボネートパネル（穴開け含む。）取付	2	枚
穴開け補修	既設窓パネル板（3mm）穴開け補修	0	か所
	天井内コンクリート壁面 ダイヤモンドカッター穴開け補修	1	か所

区 分	詳 細	数量	単位
室内機	室内機 壁掛形	2	台
	室内機取付用ブラケット	2	台
	ドレンアップメカ	0	台
室外機	室外機	2	台
	転倒防止金物（S U S 3 0 4）	2	台
	吹出上向ガイド	0	台
	ファン指詰め防止(防護ネット)	2	台
	室外機取付用ブラケット(高置架台)	0	台
	室外機用コンクリート基礎ブロック（150×100H×600L程度）	2	組
	防振ゴム（倉敷化工 KH-10CR） t = 10mm	2	組
冷媒管	断熱材被覆銅管 ガス管の保温は20mm 制御線・電源線共巻き	20	m
ドレン管	ドレン管（隠ぺい） VP	2	m
	ドレン管（屋外露出）カラーVP（保温なし）	16	m
保温工事	冷媒管用保温ケース（スリムダクト）屋内露出部	2	m
	冷媒管用保温ケース（スリムダクト）屋外露出部	18	m
	ドレン管（天井内・ケース内） ワンタッチチューブ	2	m
	ドレン管（屋内露出）合成樹脂カバー	0	m
配線工事	制御線（室外機－室内機間）	20	m
	リモコン線（メーカー仕様）	30	m
	メタルモール（A型）継手共	2	m
	リモコン用ボックス（2連）	2	個
天井工事	天井材撤去	2	m ²
	天井材新設（化粧石こうボード 12t相当）	2	m ²
	点検口（□450 アルミ枠）	0	個
建具（ガラス）工事	既設ガラス撤去	2	枚
	ポリカーボネートパネル（穴開け含む。）取付	2	枚
穴開け補修	既設窓パネル板（3mm）穴開け補修	0	か所
	天井内コンクリート壁面 ダイヤモンドカッター穴開け補修	1	か所