

履行場所

区	校番	学校名	所在地	点検対象 室外機台数	系統数
東区	小学校	1 福木小学校	馬木九丁目1番2号	4	2
		4 戸坂小学校	戸坂出江二丁目1番1号	13	7
		6 東浄小学校	中山新町二丁目8番1号	1	1
		7 中山小学校	中山東一丁目2番1号	2	2
		8 牛田新町小学校	牛田新町一丁目15番1号	6	4
		10 牛田小学校	牛田旭一丁目14番45号	21	9
		11 尾長小学校	山根町21番10号	3	2
		12 矢賀小学校	矢賀二丁目10番67号	2	2
	中学校	1 温品中学校	温品八丁目5番1号	1	1
		2 戸坂中学校	戸坂新町三丁目1番1号	13	6
		3 牛田中学校	牛田新町一丁目14番1号	7	4
		4 二葉中学校	光町二丁目15番8号	10	5
安芸区	小学校	1 瀬野小学校	瀬野一丁目35番32号	4	2
		2 中野東小学校	中野五丁目11番1号	4	3
		3 中野小学校	中野四丁目21番1号	1	1
		4 畑賀小学校	畑賀三丁目28番16号	5	3
		5 阿戸小学校	阿戸町2862番地1	1	1
		6 船越小学校	船越五丁目22番11号	9	5
		7 矢野西小学校	矢野西四丁目5番1号	7	4
		8 矢野小学校	矢野西六丁目11番1号	10	4
		9 矢野南小学校	矢野南四丁目17番1号	10	6
		10 みどり坂小学校	瀬野西一丁目38番1号	21	11
	中学校	4 矢野中学校	矢野東二丁目16番1号	11	7
		5 瀬野川東中学校	中野七丁目29番1号	8	4

フロン排出抑制法に伴う定期点検対象機器リスト

東区

施設名	設置場所	系統	機器メーカー	セット形式(型式)	形式(型式)	圧縮機の 電動機定 格出力(kw)	系統ごと の電動機 定格出力 (kw)	製造番号
福木小学校	地上1校舎西側	ACP-1	ダイキン		RXYP560C	7.4+5.0	12.4	A000481
福木小学校	地上3校舎西側	ACP-7	ダイキン	RXYP1090C	RXMP224C	4.4	22.3	A000303
福木小学校					RXMP280C	5.6		A000441
福木小学校					RXMP560C	5.0+7.3		A000513
戸坂小学校								
戸坂小学校	北校舎北側外	ACP-1 1、2階系統	三菱電機	PUHY-P960SDMG2	PUHY-P500SDMG2	9.4	17.5	32622002
戸坂小学校					PUHY-P450SDMG2	8.1		32623002
戸坂小学校	北校舎北側外	ACP-2 3階系統	三菱電機	PUHY-P630SDMG3	PUHY-P335SDMG2	5.9	11.0	32621002
戸坂小学校					PUHY-P280SDMG2	5.1		32620002
戸坂小学校	北校舎西側外	ACP-3 4階系統	三菱電機	PUHY-P960SDMG2	PUHY-P450SDMG2	8.1	17.5	32622001
戸坂小学校					PUHY-P500SDMG2	9.4		32623001
戸坂小学校	南校舎北側外	ACP-4 1階系統	三菱電機	PUHY-P630SDMG3	PUHY-P335SDMG2	5.9	11.0	32621001
戸坂小学校					PUHY-P280SDMG2	5.1		32620003
戸坂小学校	南校舎北側外	ACP-4 3階系統	三菱電機	PUHY-P630SDMG3	PUHY-P335SDMG2	5.9	11.0	32621005
戸坂小学校					PUHY-P280SDMG2	5.1		32620004
戸坂小学校	南校舎北側外	ACP-4 2階系統	三菱電機	PUHY-P630SDMG3	PUHY-P280SDMG2	5.1	11.0	32620001
戸坂小学校					PUHY-P335SDMG2	5.9		32621004
戸坂小学校	北校舎南側外	ACMー1 職員室、校長室、保健室	パナソニック	不明	U-GH450T1D	10.0	10.0	AKJ8AD01658
東浄小学校	北校舎西側	職員室 校長室 保健室 GHP-1	パナソニック		U-GH450U	10.0	10.0	TKJ5QD04638
中山小学校	校舎裏	GHP-1 1階-職員室・校長室	Panasonic		U-GH355U	7.9	7.9	VBH2QD05298
中山小学校	校舎前	GHP-2 3階-音楽室	Panasonic		U-GH355U	7.9	7.9	VBH2QD05408
牛田新町小学校	本館外	ACPM-1 1階系統	三菱電機株式会社		PUHY-P560DMG3	9.9	9.9	57W00159
牛田新町小学校	本館外	ACPM-2 2階系統	三菱電機株式会社		PUHY-P560DMG3	9.9	9.9	57W00151
牛田新町小学校	本館外	ACPM-3 3階系統	三菱電機株式会社	PUHY-P670SDMG3	PUHY-P280SDMG3	5.1	12.5	65W00620
牛田新町小学校					PUHY-P400SDMG3	7.4		65W01462
牛田新町小学校	本館外	ACPM-4 4階系統	三菱電機株式会社	PUHY-P670SDMG3	PUHY-P280SDMG3	5.1	12.5	65W00621
牛田新町小学校					PUHY-P400SDMG3	7.4		65W01470
牛田小学校	給食室裏	ACP-5 下処理室以外	三菱重工		GHCP355HMT6	9.5	9.5	V35600042HG
牛田小学校	図書室横	ACM-1 101,103,201～205,211	ダイキン	RXUP1060DA	RXUP400DA	8.9	23.5	A000771
牛田小学校					RXUP335DA	7.3		A001203
牛田小学校					RXUP335DA	7.3		A001205
牛田小学校	図書室横	ACM-2 201～205	ダイキン	RXUP950DA	RXUP400DA	8.9	20.9	A001021
牛田小学校					RXUP335DA	7.3		A001206
牛田小学校					RXUP224DA	4.7		A001343
牛田小学校	図書室横	ACM-3 301～306	ダイキン	RXYP1180DA	RXMP500DA	11.1	25.9	A001533
牛田小学校					RXMP335DA	7.4		A002736
牛田小学校					RXMP335DA	7.4		A002735
牛田小学校	図書室横	ACM-4 311～314	ダイキン	RXYP850DA	RXMP500DA	11.1	18.5	A001532
牛田小学校					RXMP335DA	7.4		A002742
牛田小学校	図書室横	ACM-5 401～406	ダイキン	RXYP1180DA	RXMP500DA	11.1	25.9	A001521
牛田小学校					RXMP335DA	7.4		A002739
牛田小学校					RXMP335DA	7.4		A002734
牛田小学校	図書室横	ACM-6 401～406,411～414	ダイキン	RXYP850DA	RXMP500DA	11.1	18.5	A002738
牛田小学校					RXMP335DA	7.4		A001520
牛田小学校	図書室横	ACM-7 501～505	ダイキン	RXUP1000DA	RXUP335DA	7.3	21.9	A001202
牛田小学校					RXUP335DA	7.3		A001204
牛田小学校					RXUP335DA	7.3		A001197
牛田小学校	屋上	GHP-1 5階コンピューター系統	パナソニック		U-GH450U	10.0	10.0	UKJ4QD06688
尾長小学校	屋外	ACPN2 305,205,105号室	ダイキン工業		RXYP450C	5.0+4.6	9.6	A013403
尾長小学校	屋外	ACPN1 303,304号室 203,204号室	ダイキン工業	RXYP615C	RXMP280C	5.7	12.6	A010226
尾長小学校					RXMP335C	6.9		A010632
矢賀小学校	南校舎(職員室)	職員室 GHP-1	パナソニック		U-GH355U	7.9	7.9	WLH2QD04988
矢賀小学校	北校舎(音楽室)	音楽室 GHP-3	パナソニック		U-GH560U	12.4	12.4	WLL2QD16038
温品中学校	南校舎屋上	ACP-2 保健室、音楽室	サンヨー		SGP-CH355G1P	9.5	9.5	不明
戸坂中学校	特別棟	視聴覚室	日立		RHU-20A2B	7.5+7.5	15.0	不明
戸坂中学校	校舎裏	ACP2 1号棟2F普通教室①②	ダイキン	RXYP950CA	RXMP450CA	5.0+4.6	20.3	A003446
戸坂中学校					RXMP500CA	5.8+4.9		A001634
戸坂中学校	校舎裏	ACP3 1号棟普通教室3階①②③	ダイキン	RXYP1090CA	RXMP560CA	5.0+7.3	22.3	A000569
戸坂中学校					RXMP280CA	5.6		A001253
戸坂中学校					RXMP224CA	4.4		A001037
戸坂中学校	校舎裏	ACP4 1号棟4F普通教室①②③	ダイキン	RXYP1120CA	RXMP500CA	5.8+4.9	23.3	A001635
戸坂中学校					RXMP335CA	6.9		A002444
戸坂中学校					RXMP280CA	5.7		A001248
戸坂中学校	校舎裏	ACP5 11号棟普通教室特支Ⅰ,Ⅱ	ダイキン	RXYP800CA	RXMP450CA	5.0+4.7	16.9	A003445
戸坂中学校					RXMP335CA	7.2		A002446

フロン排出抑制法に伴う定期点検対象機器リスト
東区

施設名	設置場所	系統	機器メーカー	セット形式(型式)	形式(型式)	圧縮機の 電動機定 格出力(kw)	系統ごと の電動機 定格出力 (kw)	製造番号
戸坂中学校	南校舎屋上	ACP-6-1 コンピューター教室	ダイキン	RSRP224C	RSRP224C	4.5	9.0	A007461
戸坂中学校					RSRP224C	4.5		A007463
牛田中学校	南校舎南側	ACP-5 2-301～304	日立アプライアンス㈱	RAS-AP800DS2	RAS-AP-400DS2	4.8+4.4	18.4	UAB85135
牛田中学校					RAS-AP-400DS2	4.8+4.4		UAB88715
牛田中学校	北校舎北側	ACP-2 1-201～202	日立アプライアンス㈱	RAS-AP400DS2	RAS-AP-400DS2	4.8+4.4	9.2	UAB85139
牛田中学校	北校舎北側	ACP-3 1-301～304	日立アプライアンス㈱	RAS-AP730DS2	RAS-AP-400DS2	4.8+4.4	16.4	UAB85134
牛田中学校					RAS-AP-335DS2	7.2		UAC74152
牛田中学校	新校舎西側	ACP-8 18-301～303,401	日立アプライアンス㈱	RAS-AP690DS2	RAS-AP-280DS2	6.0	15.2	UAC90587
牛田中学校					RAS-AP-400DS2	4.8+4.4		UAB85139
二葉中学校	南 地上	ACP-5 19号棟2階普通教室、図書室系統	ダイキン(株)	RXYP560D	RXMP224D	5.1	12.6	A010042
二葉中学校					RXMP335D	7.5		A010823
二葉中学校	南 地上	ACP-6 19号棟3階普通教室系統	ダイキン(株)	RXYP735D	RXMP335D	7.5	16.9	A010825
二葉中学校					RXMP400D	9.4		A010022
二葉中学校	北 地上	ACP3 16号棟3階普通教室系統	ダイキン(株)	RXYP850D	RXMP335D	7.5	18.2	A010811
二葉中学校					RXMP500D	10.7		A010420
二葉中学校	北 地上	ACP2 16号棟2階、3階普通教室、夜間学校系統	ダイキン(株)	RXYP850D	RXMP335D	7.5	18.2	A010826
二葉中学校					RXMP500D	10.7		A010424
二葉中学校	北 地上	ACP1 16号棟1階普通教室、青葉2系統	ダイキン(株)	RXYP1000D	RXMP500D	10.7	21.4	A010421
二葉中学校					RXMP500D	10.7		A010427

45系統 83台

フロン排出抑制法に伴う定期点検対象機器リスト

安芸区

施設名	設置場所	系統	機器メーカー	セット形式(型式)	形式(型式)	圧縮機の 電動機定 格出力(kw)	系統ごと の電動機 定格出力 (kw)	製造番号
瀬野小学校	北校舎中側	MAC-1	三菱重工	不明	PUHY-P280SDMG3	5.1	11.0	59W00310
瀬野小学校					PUHY-P335SDMG3	5.9		5ZW00431
瀬野小学校	北校舎西側	MAC-2	三菱重工	不明	PUHY-P280SDMG3	5.1	12.5	5ZW00435
瀬野小学校					PUHY-P400SDMG3	7.4		5ZW00990
中野東小学校	外階段下フェンス内	ACM-2 208,209教室	日立アプライアンス(株)		RAS-AP400DS2	9.2	9.2	UAC50756
中野東小学校	外階段下フェンス内	ACM-3 309,310教室	日立アプライアンス(株)		RAS-AP400DS2	9.2	9.2	UAC50752
中野東小学校	裏門前フェンス内	ACM-6 303～306教室	日立アプライアンス(株)	RAS-AP690DS2	RAS-AP400DS2	9.2	15.2	UAC50752
中野東小学校					RAS-AP280DS2	6.0		UAC63397
中野小学校	職員室外	音楽室	ダイキン工業		RJ280F	7.5	7.5	6602326
畑賀小学校	屋外(東校舎裏)	ACP-4 東校舎	日立	RAS-AP615DS5	RAS-AP400DS5	4.8+4.4	14.0	UAL03071
畑賀小学校					RAS-AP224DS5	4.8		UAK93749
畑賀小学校	屋外(東校舎裏)	ACP-3 東校舎	日立	RAS-AP690DS5	RAS-AP400DS5	4.8+4.4	15.2	UAL03072
畑賀小学校					RAS-AP280DS5	6.0		UAK93755
畑賀小学校	屋外(西校舎裏)	ACP-1 西校舎	日立		RAS-AP450DS5	6.0+4.4	10.4	UAK38265
阿戸小学校	A棟 職員室(北)	ACPM-1 2,3階普通教室, 2階特別教室	三菱電機		PUHY-P500DM-G	9.5	9.5	19W00094
船越小学校	校舎中庭側A	ACP-1 101,102,103,201,202,203	ダイキン工業(株)	RXYP800CA	RXMP450CA	9.7	16.9	A000694
船越小学校					RXMP335CA	7.2		A000484
船越小学校	校舎中庭側A	ACP-2 301,302,303	ダイキン工業(株)	RXYP690CA	RXMP450CA	9.7	14.4	A000697
船越小学校					RXMP224CA	4.7		A000311
船越小学校	校舎中庭側B	ACP-3 101,102,301,302	ダイキン工業(株)	RXYP730CA	RXMP400CA	8.5	15.4	A000215
船越小学校					RXMP335CA	6.9		A000188
船越小学校	校舎中庭側C	ACP-5 301,302,303	ダイキン工業(株)		RXYP500CA	10.7	10.7	A000270
船越小学校	校舎中庭側C	ACP-4 101,102,103,201,202,203	ダイキン工業(株)	RXYP800CA	RXMP450CA	9.7	16.9	1000699
船越小学校					RXMP335CA	7.2		A000187
矢野西小学校	屋外 北校舎北側	ACP-1 普通教室1-2,1-3,6-3,ひまわり	ダイキン工業(株)		RXYP450C	4.6+5.0	9.6	A000609
矢野西小学校	屋外 北校舎北側	ACP-2 普通教室2-2,2-3,6-1,4-3,3-3, 5-3,5-2	ダイキン工業(株)	RXYP1090C	RXMP-560C	5.0+7.3	22.3	A000212
矢野西小学校					RXMP-280C	5.6		A000446
矢野西小学校					RXMP-224C	4.4		A000432
矢野西小学校	屋外 北校舎北側	ACP-3 普通教室1-1, 2-1, 4-1, 4-2, 5-1	ダイキン工業(株)	RXYP730C	RXMP-400C	4.1+4.4	15.4	A000346
矢野西小学校					RXMP-335C	6.9		A001078
矢野西小学校	屋外 北校舎東側	ACP-4 普通教室6-2,3-2,3-1	ダイキン工業(株)		RXYP-450C	4.6+5.0	9.6	A000607
矢野小学校	地上(103号前庭)	ACP-1 1階普通教室系統	三菱電機	PUHY-P800SDMG2	PUHY-P400SDMG2	7.4	14.8	54W02245
矢野小学校					PUHY-P400SDMG2	7.4		54W00246
矢野小学校	地上(103号前庭)	ACP-2 2階普通教室系統	三菱電機	PUHY-P1080SDMG2	PUHY-P450SDMG2	8.1	19.1	41W00957
矢野小学校					PUHY-P335SDMG2	5.9		4ZW00960
矢野小学校					PUHY-P280SDMG2	5.1		4YW00600
矢野小学校	地上(103号前庭)	ACP-3 3階普通教室系統	三菱電機	PUHY-P1130SDMG2	PUHY-P450SDMG2	8.1	19.9	54W00816
矢野小学校					PUHY-P335SDMG2	5.9		54W01212
矢野小学校					PUHY-P335SDMG2	5.9		54W01213
矢野小学校	地上(103号前庭)	ACP-4 4階普通教室系統	三菱電機	PUHY-P630SDMG2	PUHY-P335SDMG2	5.9	11.0	4ZW00962
矢野小学校					PUHY-P280SDMG2	5.1		4ZW00799
矢野南小学校	屋上	ACP-3	ヤンマーディーゼル(株)		YNZ280D1	7.5	7.5	7DU1060C
矢野南小学校	屋上	ACP-4	ヤンマーディーゼル(株)		YNZ355D1	9.5	9.5	7DG0903C
矢野南小学校	職員室前②	MAC-1	ダイキン工業(株)	RXYP615D	RXMP335D	7.5	13.9	A012135
矢野南小学校					RXMP280D	6.4		A010173
矢野南小学校	職員室前②	MAC-2	ダイキン工業(株)	RXYP775D	RXMP450D	10.1	17.9	A010167
矢野南小学校					RXMP335D	7.8		A012438
矢野南小学校	南棟東②	MAC-3	ダイキン工業(株)	RXYP730D	RXMP400D	9.4	16.9	A010481
矢野南小学校					RXMP335D	7.5		A012436
矢野南小学校	南棟東②	MAC-4	ダイキン工業(株)	RXYP615D	RXMP335D	7.5	13.9	A012133
矢野南小学校					RXMP280D	6.4		A010155
みどり坂小学校	給食室北側	ACP-1-5 1階給食室、配膳室系統	サンヨー	不明	SPW-CHDXP224BN	4.1	13.1	0096908
みどり坂小学校					SPW-CHDXP335BN	9.0		0065208
みどり坂小学校	屋上東側	ACP-1-2 校長室・事務室系統 1F 職員室・教育相談室1,2,3	サンヨー	不明	SPW-CHDXP335BN	9.0	13.1	0055708
みどり坂小学校					SPW-CHDXP224BN	4.1		0085208
みどり坂小学校	屋上東側	ACP-2-2 2F普通教室東系統	サンヨー	不明	SPW-CHDXP450BN	12.0	22.5	0084808
みどり坂小学校					SPW-CHDXP400BN	10.5		0046408
みどり坂小学校	屋上東側	ACP-2-3 2Fコンピューター室・図書室系統	サンヨー	不明	SPW-CHDXP450BN	12.0	22.5	0084608
みどり坂小学校					SPW-CHDXP400BN	10.5		0046208
みどり坂小学校	屋上東側	ACP-4-3 4F音楽室1,2系統	サンヨー	不明	SPW-CHDXP450BN	12.0	22.5	0084708
みどり坂小学校					SPW-CHDXP400BN	10.5		0046108
みどり坂小学校	屋上東側	ACP-4-2 4F普通教室東系統	サンヨー	不明	SPW-CHDXP450BN	12.0	22.5	0083508
みどり坂小学校					SPW-CHDXP400BN	10.5		0046308

フロン排出抑制法に伴う定期点検対象機器リスト
安芸区

施設名	設置場所	系統	機器メーカー	セット形式(型式)	形式(型式)	圧縮機の 電動機定 格出力(kw)	系統ごと の電動機 定格出力 (kw)	製造番号
みどり坂小学校	屋上東側	ACP-3-2 3F普通教室東系統	サンヨー	不明	SPW-CHDXP450BN	12.0	22.5	0082508
みどり坂小学校					SPW-CHDXP400BN	10.5		0043808
みどり坂小学校	屋上西側	ACP-1-1 特支・保健室系統	サンヨー		SPW-CHDXP450BN	12.0	12.0	0084008
みどり坂小学校	屋上西側	ACP-4-1 4F普通教室西系統	サンヨー	不明	SPW-CHDXP450BN	12.0	22.5	0083008
みどり坂小学校					SPW-CHDXP400BN	10.5		0043708
みどり坂小学校	屋上西側	ACP-3-1 3F普通教室西系統	サンヨー	不明	SPW-CHDXP450BN	12.0	22.5	0082108
みどり坂小学校					SPW-CHDXP400BN	10.5		0044208
みどり坂小学校	屋上西側	ACP-2-1 2F普通教室西系統	サンヨー	不明	SPW-CHDXP450BN	12.0	22.5	0084208
みどり坂小学校					SPW-CHDXP400BN	10.5		0044008
矢野中学校	中庭	ACP1 校長室、職員室、保健室	ヤンマー		YNZ450D1P	12.1	12.1	7DL0493P
矢野中学校	地上	ACP2 音楽室系統	ヤンマー		YNM280D1-H	7.5	7.5	7DJ0252P
矢野中学校	地上	ACP-1 北校舎1F西側系統	パナソニック	不明	CU-P450UX4	9.8+5.2	24.6	0032960
矢野中学校					CU-P280UX4	9.6		0049060
矢野中学校	地上	ACP-2 北校舎1,2F東側系統	パナソニック	不明	CU-P224UX4	6.1	21.1	0021660
矢野中学校					CU-P450UX4	9.8+5.2		0039260
矢野中学校	地上	ACP-3 北校舎2F西側系統	パナソニック	不明	CU-P450UX4	9.8+5.2	21.1	0032860
矢野中学校					CU-P224UX4	6.1		0022460
矢野中学校	地上	ACP-7 南校舎2F系統	パナソニック	不明	CU-P450UX4	9.8+5.2	30.0	0032660
矢野中学校					CU-P450UX4	9.8+5.2		0031860
矢野中学校	地上	ACP-8 図書室系統	パナソニック		CU-P280UX4	9.6	9.6	0050660
瀬野川東中学校	屋外	ACP-3 東校舎1F	ダイキン	RXYP800AAR	RXYP500AAR	4.5+4.5+4.5	20.1	A900428
瀬野川東中学校					RXYP280AAR	2.1+4.5		A900200
瀬野川東中学校	屋外	ACP-3 東校舎2F	ダイキン	RXYP800AAR	RXYP500AAR	4.5+4.5+4.5	20.1	A900429
瀬野川東中学校					RXYP280AAR	2.1+4.5		A900201
瀬野川東中学校	屋外	ACP-4 東校舎3F	ダイキン	RXYP800AAR	RXYP500AAR	4.5+4.5+4.5	20.1	A900430
瀬野川東中学校					RXYP280AAR	2.1+4.5		A900208
瀬野川東中学校	屋外	ACP-5 東校舎4F	ダイキン	RXYP850AAR	RXYP500AAR	4.5+4.5+4.5	21.5	A900452
瀬野川東中学校					RXYP335AAR	3.5+4.5		A900453