

【履行場所】

〈別表1〉

校番	校名	所在地	電話番号	業務内容及び実施月	
				1年点検	6ヶ月点検
1	八木小学校	安佐南区八木九丁目17番1号	873-2010	7～9月	1～3月
2	緑井小学校	安佐南区緑井四丁目31番1号	877-0054	7～9月	1～3月
3	川内小学校 ※	安佐南区川内五丁目40番1号	877-0044	7～9月	1～3月
4	中筋小学校	安佐南区中筋二丁目15番5号	879-1350	7～9月	1～3月
5	古市小学校	安佐南区古市二丁目21番1号	877-1301	7～9月	1～3月
6	大町小学校	安佐南区大町西二丁目24番1号	877-5021	7～9月	1～3月
7	毘沙門台小学校	安佐南区毘沙門台三丁目1番1号	879-4041	7～9月	1～3月
8	安東小学校	安佐南区安東一丁目28番1号	878-3629	7～9月	1～3月
9	上安小学校	安佐南区上安五丁目21番52号	872-2761	7～9月	1～3月
10	安小学校	安佐南区上安二丁目7番56号	878-8401	7～9月	1～3月
11	安北小学校	安佐南区高取北二丁目30番1号	872-0881	7～9月	1～3月
12	安西小学校	安佐南区高取南二丁目18番1号	878-7301	7～9月	1～3月
13	祇園小学校 ※	安佐南区祇園三丁目1番27号	874-0034	7～9月	1～3月
14	山本小学校	安佐南区山本三丁目13番1号	874-0136	7～9月	1～3月
15	長束小学校	安佐南区長束四丁目15番1号	239-1764	7～9月	1～3月
16	原小学校	安佐南区西原六丁目29番6号	874-0038	7～9月	1～3月
17	原南小学校	安佐南区西原二丁目19番23号	875-4811	7～9月	1～3月
19	伴小学校	安佐南区伴中央一丁目7番2号	848-0002	7～9月	1～3月
20	梅林小学校	安佐南区八木三丁目3番9号	873-6167	7～9月	1～3月
21	伴東小学校	安佐南区伴東七丁目11番1号	848-2061	7～9月	1～3月
22	長東西小学校	安佐南区長東西一丁目26番1号	239-3922	7～9月	1～3月
23	大塚小学校	安佐南区大塚西六丁目1番1号	848-6641	7～9月	1～3月
24	伴南小学校	安佐南区伴南一丁目29番1号	848-9971	7～9月	1～3月
25	東野小学校	安佐南区東野一丁目7番1号	870-6801	7～9月	1～3月
26	春日野小学校	安佐南区山本新町二丁目18番1号	832-5616	7～9月	1～3月
27	石内北小学校 ※	佐伯区石内北三丁目23番1号	941-5007	7～9月	1～3月
1	城南中学校	安佐南区川内六丁目8番1号	877-3209	7～9月	1～3月
2	安佐中学校	安佐南区大町東四丁目1番6号	877-0111	7～9月	1～3月
3	安西中学校	安佐南区高取南三丁目27番1号	878-4441	7～9月	1～3月
4	祇園中学校	安佐南区祇園五丁目39番1号	874-0055	7～9月	1～3月
5	祇園東中学校	安佐南区西原七丁目16番1号	874-6262	7～9月	1～3月
6	戸山小中学校	安佐南区沼田町大字阿戸3725番地	839-2014	7～9月	1～3月
7	伴中学校 ※	安佐南区伴中央一丁目7番1号	848-0017	7～9月	1～3月
8	安佐南中学校	安佐南区大町西二丁目35番1号	879-9358	7～9月	1～3月
9	長束中学校	安佐南区長東西一丁目26番2号	239-3883	7～9月	1～3月
10	高取北中学校	安佐南区高取北三丁目19番1号	872-2071	7～9月	1～3月
11	城山北中学校	安佐南区八木五丁目34番1号	873-5506	7～9月	1～3月
12	東原中学校 ※	安佐南区東原三丁目8番1号	875-6181	7～9月	1～3月
13	大塚中学校	安佐南区大塚西六丁目3番1号	849-1022	7～9月	1～3月

※仮設校舎を含む

「軽微な保守」の範囲

「軽微な保守」の範囲は、消防用設備等の点検を実施する際、同時に行う次の部品の取替え、充てん及び調整等とする。

(別表2)

保守用部品	電球、ヒューズ、ビス、ゴムパッキン、スイッチ、保護ガラス等、保護タイヤ等
詰替薬剤等	放射テスト用の泡もしくは粉末薬剤(ボンベを含む。)、封印等

消防用設備等の単位表

(別表3)

設備名	機器名	単位	設備名	機器名	単位
消火器	強化液(加圧式)	本	(非常放送設備)	遠隔操作器(1台毎)	台
	強化液(蓄圧式)	本		スピーカー回線(スピーカー1個毎)	回線
	粉末(加圧式)	本		音量調整器(1個毎)回線	個
	粉末(蓄圧式)	本		起動装置(押ボタン1個毎)	台
	車載・粉末大型	台		起動装置(非常電話1個毎)	台
屋内消火栓設備 (補助散水栓) 屋外消火栓 屋外消火栓スタンド式	加圧送水装置	台	漏電火災警報機	常用電源	式
	操作盤	台		非常電源	式
	消火栓	台		電源	式
	起動用スイッチ	台		受信機	式
	表示灯	台		音響装置	台
	音響装置	台		変流器	式
	表示盤	台		漏電電流検出・音量	式
	呼水装置	式		絶縁測定	式
スプリンクラー設備	加圧送水装置	台	誘導灯	誘導標識	個
	起動装置	台		誘導灯	台
	ヘッド	個	連結送水管	予備電源(乾電池)	台
	操作盤	台		加圧送水装置	台
	流水検知装置	台		操作盤	台
	圧力スイッチ	個		放水用具格納箱	個
	一斉開放弁	式		起動用スイッチ	個
	表示盤	台		表示灯	台
	呼水装置	式		表示盤	台
	送水口	台		送水口	台
流水検知試験	台	放水口		台	
運動試験	式	配管耐圧試験		式	
避難器具	緩降機	台	自家発電設備	自家発電装置(原動機)	式
	はしご	台		自家発電装置(発電機)	式
	タラップ	台		始動装置(蓄電池式)	式
	救助袋(垂直式)	個		始動装置(圧縮空気式)	式
	救助袋(斜降式)	個		制御装置	式
自動火災報知設備	受信機(10回線以下)	式	蓄電池設備	作動試験	式
	受信機(11回線以上10回線毎)	式		直流電源装置(鉛24V)	式
	表示機(10回線以下)	台		直流電源装置(鉛48V)	式
	表示機(11回線以上10回線毎)	台		直流電源装置(鉛100V)	式
	差動式分布型感知器	個		直流電源装置(アルカ24V)	式
	差動式スポット型感知器	個	直流電源装置(アルカ48V)	式	
	定温式スポット式感知器	個	直流電源装置(アルカ100V)	式	
	熱アナログ式スポット型感知器	個	非常電源専用受電設備	低圧受電分電盤	式
	煙感知器	個		高圧受電(300KVA以下)	式
	炎感知器	個		高圧受電(300KVA以上)	式
	発信機	台		保護過電流継器	式
	音響装置	台		地絡継電器	式
	表示灯	台	ガス漏れ警報設備	受信機	台
	消火栓起動装置	式		検知器	台
	常用電源(交流電源)	式		警報装置	台
常用電源(蓄電池設備)	式	防煙防火戸設備		制御盤(10回線以下)	台
予備電源(蓄電池設備)	式			制御盤(11回線以上)	台
予備電源(乾電池)	式		煙感知器	個	
非常警報設備	複合装置		台	定温式スポット型感知器	個
	操作装置		台	防火戸閉鎖器	台
	音響装置	台	非常口解除装置	台	
	表示灯	個	防火シャッター連動器	台	
非常放送設備	増幅器出力(200W以下)	式	防煙垂れ壁	台	
	増幅器出力(200W以上100W毎)	式	排煙ダンパー	台	
	スピーカー回線(10回線以下)	式	中継器	回線	
	スピーカー回線(11回線以上10回線毎)	式	排煙口	台	
	自火報連動設備	式	自然排煙口	台	
	作動試験	式	制御盤	台	
			排煙機	台	

別表3(集計表)

設備名	機器名	単位	小学校	中学校	合計
消火器	強化液(加圧式)	本	0	0	0
	強化液(蓄圧式)	本	0	0	0
	粉末(加圧式)	本	15	2	17
	粉末(蓄圧式)	本	1,035	561	1,596
	車載・粉末大型	台	0	0	0
屋内消火栓設備 (補助散水栓) 屋外消火栓 屋外消火栓スタンド式	加圧送水装置	台	30	13	43
	操作盤	台	30	13	43
	消火栓	台	346	212	558
	起動用スイッチ	台	346	212	558
	表示灯	台	12	19	31
	音響装置	台	12	0	12
	表示盤	台	29	17	46
	呼水装置	式	29	13	42
	放水試験	式	30	13	43
	ホース	本	417	204	621
スプリンクラー設備	加圧送水装置	台	0	0	0
	起動装置	台	0	0	0
	ヘッド	個	0	0	0
	操作盤	台	0	0	0
	流水検知装置	台	0	0	0
	圧力スイッチ	個	0	0	0
	一斉開放弁	式	0	0	0
	表示盤	台	0	0	0
	呼水装置	式	0	0	0
	送水口	台	0	0	0
	流水検知試験	台	0	0	0
	連動試験	式	0	0	0
避難器具	緩降機	台	76	48	124
	はしご	台	12	10	22
	タラップ	台	0	0	0
	救助袋(垂直式)	個	0	0	0
	救助袋(斜降式)	個	0	0	0
自動火災報知設備	受信機(10回線以下)	式	0	0	0
	受信機(11回線以上10回線毎)	式	29	14	43
	表示機(10回線以下)	台	38	22	60
	表示機(11回線以上10回線毎)	台	2	0	2
	差動式分布型感知器	個	38	12	50
	差動式スポット型感知器	個	2,451	1,464	3,915
	定温式スポット式感知器	個	495	261	756
	熱アナログ式スポット型感知器	個	63	4	67
	煙感知器	個	281	162	443
	炎感知器	個	60	24	84
	発信機	台	419	233	652
	音響装置	台	433	231	664
	表示灯	台	405	226	631
	消火栓起動装置	式	41	13	54
	常用電源(交流電源)	式	30	14	44
常用電源(蓄電池設備)	式	0	0	0	
予備電源(蓄電池設備)	式	2	0	2	
予備電源(乾電池)	式	27	14	41	
非常警報設備	複合装置	台	12	12	24
	操作装置	台	0	1	1
	音響装置	台	0	1	1
	表示灯	個	0	1	1
非常放送設備	増幅器出力(200W以下)	式	22	11	33
	増幅器出力(200W以上100W毎)	式	4	3	7
	スピーカー回線(10回線以下)	式	21	11	32
	スピーカー回線(11回線以上10回線毎)	式	11	2	13
	自火報連動設備	式	2	2	4
	作動試験	式	21	11	32

設備名	機器名	単位	小学校	中学校	合計
(非常放送設備)	遠隔操作器(1台毎)	台	1	3	4
	スピーカー回線(スピーカー1個毎)	回線	1,416	580	1,996
	音量調整器(1個毎)回線	個	1	0	1
	起動装置(押ボタン1個毎)	台	178	77	255
	起動装置(非常電話1個毎)	台	0	0	0
	常用電源	式	23	11	34
	非常電源	式	23	11	34
漏電火災警報機	電源	式	14	10	24
	受信機	式	14	10	24
	音響装置	台	14	12	26
	変流器	式	14	10	24
	漏電電流検出・音量	式	14	10	24
	絶縁測定	式	14	10	24
誘導灯	誘導標識	個	0	0	0
	誘導灯	台	41	12	53
	予備電源(乾電池)	台	43	6	49
連結送水管	加圧送水装置	台	0	0	0
	操作盤	台	0	0	0
	放水用具格納箱	個	0	0	0
	起動用スイッチ	個	0	0	0
	表示灯	台	0	0	0
	表示盤	台	0	0	0
	送水口	台	0	0	0
	放水口	台	0	0	0
	配管耐圧試験	式	0	0	0
自家発電設備	自家発電装置(原動機)	式	0	0	0
	自家発電装置(発電機)	式	0	0	0
	始動装置(蓄電池式)	式	0	0	0
	始動装置(圧縮空気式)	式	0	0	0
	制御装置	式	0	0	0
	作動試験	式	0	0	0
蓄電池設備	直流電源装置(鉛24V)	式	0	0	0
	直流電源装置(鉛48V)	式	0	0	0
	直流電源装置(鉛100V)	式	0	0	0
	直流電源装置(アルカ24V)	式	0	0	0
	直流電源装置(アルカ48V)	式	0	0	0
	直流電源装置(アルカ100V)	式	0	0	0
非常電源専用受電設備	低圧受電分電盤	式	0	0	0
	高圧受電(300KVA以下)	式	0	0	0
	高圧受電(300KVA以上)	式	26	12	38
	保護過電流継器	式	27	12	39
	地絡継電器	式	27	12	39
ガス漏れ警報設備	受信機	台	1	0	1
	検知器	台	0	22	22
	警報装置	台	0	22	22
防煙防火戸設備	制御盤(10回線以下)	台	17	9	26
	制御盤(11回線以上)	台	8	5	13
	煙感知器	個	267	165	432
	定温式スポット型感知器	個	16	0	16
	防火戸閉鎖器	台	217	99	316
	非常口解除装置	台	16	0	16
	防火シャッター連動器	台	133	108	241
	防煙垂れ壁	台	4	0	4
	排煙ダンパー	台	0	0	0
	中継器	回線	0	0	0
	排煙口	台	0	0	0
	自然排煙口	台	0	0	0
	制御盤	台	0	0	0
	排煙機	台	0	0	0

設備名	機器名	数量	単位	
消火器	粉末(加圧式)	0	本	
	粉末(蓄圧式)	30	本	
屋内消火栓設備 (補助散水栓) 屋外消火栓 屋外消火栓スタンド式	加圧送水装置	1	台	
	操作盤	1	台	
	消火栓	13	台	
	起動用スイッチ	13	台	
	表示灯	0	台	
	音響装置	0	台	
	表示盤	1	台	
	呼水装置	1	式	
	放水試験	1	式	
	ホース	0	本	
	避難器具	緩降機	2	台
		自動火災報知設備		
自動火災報知設備	受信機(30回線以下)	1	式	
	表示機(10回線以下)	0	台	
	作動式分布型感知器(空気管式)	5	個	
	差動式スポット型感知器	97	個	
	定温式スポット式感知器	17	個	
	熱アナログ式スポット型感知器	0	個	
	煙感知器	7	個	
	炎感知器	0	個	
	発信機	15	台	
	音響装置	20	台	
	表示灯	15	台	
	消火栓起動装置	1	式	
	常用電源(交流電源)	1	式	
	予備電源(乾電池)	1	式	
	非常放送設備	増幅器出力(200W以下)	1	式
スピーカー回線(10回線以下)		1	式	
自火報連動設備		0	式	
作動試験		1	式	
スピーカー回線(スピーカー1個毎)		47	回線	
音量調整器(1個毎)回線		0	個	
起動装置(押ボタン1個毎)		8	台	
起動装置(非常電話1個毎)		0	台	
常用電源		1	式	
非常電源		1	式	
漏電火災警報機		電源	1	式
		受信機	1	式
	音響装置	1	台	
	変流器	1	式	
	漏電電流検出・音量	1	式	
	絶縁測定	1	式	
誘導灯	誘導灯	6	台	
	予備電源(乾電池)	6	台	
非常電源専用受電設備	高圧受電(300KVA以上)	1	式	
	保護過電流継器	1	式	
	地絡継電器	1	式	
防煙防火戸設備	制御盤(10回線以下)	0	台	

設備名	機器名	数量	単位
消火器	粉末(加圧式)	0	本
	粉末(蓄圧式)	51	本
屋内消火栓設備 (補助散水栓) 屋外消火栓 屋外消火栓スタンド式	加圧送水装置	1	台
	操作盤	1	台
	消火栓	10	台
	起動用スイッチ	10	台
	表示灯	0	台
	音響装置	0	台
	表示盤	1	台
	呼水装置	1	式
	放水試験	1	式
	ホース	3	本
	避難器具	緩降機	3
はしご		3	台
自動火災報知設備	受信機(25回線以下)	1	式
	表示機(10回線以下)	2	台
	差動式分布型感知器	0	個
	差動式スポット型感知器	122	個
	定温式スポット式感知器	15	個
	熱アナログ式スポット型感知器	0	個
	煙感知器	5	個
	炎感知器	6	個
	発信機	18	台
	音響装置	18	台
	表示灯	18	台
	消火栓起動装置	1	式
	常用電源(交流電源)	1	式
	予備電源(乾電池)	1	式
非常放送設備	増幅器出力(200W以下)	1	式
	スピーカー回線(10回線以下)	1	式
	自火報連動設備	0	式
	作動試験	1	式
	スピーカー回線(スピーカー1個毎)	47	回線
	音量調整器(1個毎)回線	0	個
	起動装置(押ボタン1個毎)	8	台
	起動装置(非常電話1個毎)	0	台
	常用電源	1	式
	非常電源	1	式
	漏電火災警報機	電源	0
誘導灯	誘導灯	6	台
	予備電源(乾電池)	7	台
非常電源専用受電設備	高圧受電(300KVA以上)	1	式
	保護過電流継器	1	式
	地絡継電器	1	式
防煙防火戸設備	制御盤(10回線以下)	1	台
	煙感知器	8	個
	定温式スポット型感知器	0	個
	防火戸閉鎖器	8	台
	非常口解除装置	0	台
	防火シャッター連動器	0	台

設備名	機器名	数量	単位	
消火器	粉末(加圧式)	0	本	
	粉末(蓄圧式)	46	本	
屋内消火栓設備 (補助散水栓) 屋外消火栓 屋外消火栓スタンド式	加圧送水装置	2	台	
	操作盤	2	台	
	消火栓	23	台	
	起動用スイッチ	23	台	
	表示灯	0	台	
	音響装置	0	台	
	表示盤	2	台	
	呼水装置	2	式	
	放水試験	2	式	
	ホース	24	本	
	避難器具	緩降機	5	台
	自動火災報知設備	受信機(30回線以下)	2	式
表示機(10回線以下)		1	台	
表示機(11回線以上10回線毎)		1	台	
差動式分布型感知器		0	個	
差動式スポット型感知器		125	個	
定温式スポット式感知器		17	個	
熱アナログ式スポット型感知器		0	個	
煙感知器		11	個	
炎感知器		6	個	
発信機		25	台	
音響装置		25	台	
表示灯		25	台	
消火栓起動装置		2	式	
常用電源(交流電源)		2	式	
予備電源(乾電池)		2	式	
非常放送設備	増幅器出力(200W以下)	1	式	
	スピーカー回線(20回線以下)	2	式	
	自火報連動設備	0	式	
	作動試験	1	式	
	スピーカー回線(スピーカー1個毎)	106	回線	
	音量調整器(1個毎)回線	0	個	
	起動装置(押ボタン1個毎)	42	台	
	起動装置(非常電話1個毎)	0	台	
	常用電源	1	式	
	非常電源	1	式	
	漏電火災警報機	電源	0	式
誘導灯	誘導灯	6	台	
	予備電源(乾電池)	6	台	
非常電源専用受電設備	高圧受電(300KVA以上)	1	式	
	保護過電流継器	1	式	
	地絡継電器	1	式	
防煙防火戸設備	制御盤(10回線以下)	1	台	
	煙感知器	16	個	
	定温式スポット型感知器	0	個	
	防火戸閉鎖器	28	台	
	非常口解除装置	0	台	
	防火シャッター連動器	0	台	

川内小学校(仮設校舎1号棟)

設備名	機器名	数量	単位
消火器	粉末(蓄圧式)	3	本
避難器具	避難はしご	1	台
非常警報設備	複合装置	2	台

設備名	機器名	数量	単位	
消火器	粉末(加圧式)	0	本	
	粉末(蓄圧式)	43	本	
屋内消火栓設備 (補助散水栓) 屋外消火栓 屋外消火栓スタンド式	加圧送水装置	1	台	
	操作盤	1	台	
	消火栓	12	台	
	起動用スイッチ	12	台	
	表示灯	0	台	
	音響装置	0	台	
	表示盤	1	台	
	呼水装置	1	式	
	放水試験	1	式	
	ホース	21	本	
	避難器具	緩降機	2	台
	自動火災報知設備	受信機(20回線以下)	1	式
表示機(10回線以下)		0	台	
差動式分布型感知器		5	個	
差動式スポット型感知器		77	個	
定温式スポット式感知器		25	個	
熱アナログ式スポット型感知器		0	個	
煙感知器		7	個	
炎感知器		0	個	
発信機		14	台	
音響装置		15	台	
表示灯		14	台	
消火栓起動装置		2	式	
常用電源(交流電源)		2	式	
予備電源(乾電池)		2	式	
非常放送設備	増幅器出力(200W以下)	1	式	
	スピーカー回線(10回線以下)	1	式	
	自火報連動設備	0	式	
	作動試験	1	式	
	スピーカー回線(スピーカー1個毎)	80	回線	
	音量調整器(1個毎)回線	0	個	
	起動装置(押ボタン1個毎)	8	台	
	起動装置(非常電話1個毎)	0	台	
	常用電源	1	式	
	非常電源	1	式	
	漏電火災警報機	電源	0	式
誘導灯	誘導標識	0	個	
非常電源専用受電設備	高圧受電(300KVA以上)	1	式	
	保護過電流継器	1	式	
	地絡継電器	1	式	
防煙防火戸設備	制御盤(10回線以下)	1	台	
	煙感知器	12	個	
	定温式スポット型感知器	0	個	
	防火戸閉鎖器	12	台	
	非常口解除装置	0	台	
	防火シャッター連動器	12	台	

設備名	機器名	数量	単位
消火器	粉末(加圧式)	0	本
	粉末(蓄圧式)	36	本
屋内消火栓設備 (補助散水栓) 屋外消火栓 屋外消火栓スタンド式	加圧送水装置	2	台
	操作盤	2	台
	消火栓	10	台
	起動用スイッチ	10	台
	表示灯	0	台
	音響装置	0	台
	表示盤	1	台
	呼水装置	1	式
	放水試験	2	式
	ホース	18	本
	避難器具	緩降機	0
自動火災報知設備	受信機(20回線以下)	1	式
	表示機(10回線以下)	2	台
	差動式分布型感知器	0	個
	差動式スポット型感知器	88	個
	定温式スポット式感知器	9	個
	熱アナログ式スポット型感知器	0	個
	煙感知器	14	個
	炎感知器	0	個
	発信機	12	台
	音響装置	13	台
	表示灯	12	台
	消火栓起動装置	1	式
	常用電源(交流電源)	1	式
	予備電源(乾電池)	1	式
非常放送設備	増幅器出力(200W以下)	1	式
	スピーカー回線(10回線以下)	1	式
	自火報連動設備	0	式
	作動試験	1	式
	スピーカー回線(スピーカー1個毎)	69	回線
	音量調整器(1個毎)回線	0	個
	起動装置(押ボタン1個毎)	8	台
	起動装置(非常電話1個毎)	0	台
	常用電源	1	式
	非常電源	1	式
	漏電火災警報機	電源	1
受信機		1	式
音響装置		1	台
変流器		1	式
漏電電流検出・音量		1	式
絶縁測定		1	式
誘導灯	誘導標識	0	個
非常用電源専用受電設備	高圧受電(300KVA以上)	1	式
	保護過電流継器	1	式
	地絡継電器	1	式
防煙防火戸設備	制御盤(10回線以下)	1	台
	煙感知器	13	個
	定温式スポット型感知器	0	個
	防火戸閉鎖器	10	台
	非常口解除装置	0	台
	防火シャッター連動器	4	台

設備名	機器名	数量	単位	
消火器	粉末(加圧式)	0	本	
	粉末(蓄圧式)	37	本	
屋内消火栓設備 (補助散水栓) 屋外消火栓 屋外消火栓スタンド式	加圧送水装置	1	台	
	操作盤	1	台	
	消火栓	12	台	
	起動用スイッチ	12	台	
	表示灯	0	台	
	音響装置	0	台	
	表示盤	1	台	
	呼水装置	1	式	
	放水試験	1	式	
	ホース	24	本	
	避難器具	緩降機	2	台
	自動火災報知設備	受信機(30回線以下)	1	式
表示機(10回線以下)		1	台	
表示機(11回線以上10回線毎)		1	台	
差動式分布型感知器		3	個	
差動式スポット型感知器		77	個	
定温式スポット式感知器		10	個	
熱アナログ式スポット型感知器		0	個	
煙感知器		10	個	
炎感知器		0	個	
発信機		13	台	
音響装置		13	台	
表示灯		13	台	
消火栓起動装置		1	式	
常用電源(交流電源)		1	式	
予備電源(乾電池)		1	式	
非常放送設備	増幅器出力(200W以下)	1	式	
	スピーカー回線(10回線以下)	1	式	
	自火報連動設備	0	式	
	作動試験	1	式	
	スピーカー回線(スピーカー1個毎)	33	回線	
	音量調整器(1個毎)回線	0	個	
	起動装置(押ボタン1個毎)	8	台	
	起動装置(非常電話1個毎)	0	台	
	常用電源	1	式	
	非常電源	1	式	
	漏電火災警報機	電源	2	式
受信機		2	式	
音響装置		2	台	
変流器		2	式	
漏電電流検出・音量		2	式	
絶縁測定		2	式	
誘導灯	誘導標識	0	個	
非常電源専用受電設備	高圧受電(300KVA以上)	1	式	
	保護過電流継器	1	式	
	地絡継電器	1	式	
防煙防火戸設備	制御盤(10回線以下)	1	台	
	煙感知器	14	個	
	定温式スポット型感知器	0	個	
	防火戸閉鎖器	9	台	
	非常口解除装置	0	台	
	防火シャッター連動器	4	台	

設備名	機器名	数量	単位
消火器	粉末(加圧式)	0	本
	粉末(蓄圧式)	30	本
屋内消火栓設備 (補助散水栓) 屋外消火栓 屋外消火栓スタンド式	加圧送水装置	1	台
	操作盤	1	台
	消火栓	14	台
	起動用スイッチ	14	台
	表示灯	0	台
	音響装置	0	台
	表示盤	1	台
	呼水装置	1	式
	放水試験	1	式
	ホース	21	本
	避難器具	緩降機	4
自動火災報知設備	受信機(25回線以下)	1	式
	表示機(10回線以下)	1	台
	差動式分布型感知器	0	個
	差動式スポット型感知器	80	個
	定温式スポット式感知器	12	個
	熱アナログ式スポット型感知器	0	個
	煙感知器	18	個
	炎感知器	0	個
	発信機	16	台
	音響装置	17	台
	表示灯	16	台
	消火栓起動装置	1	式
	常用電源(交流電源)	1	式
	予備電源(乾電池)	1	式
非常放送設備	増幅器出力(200W以下)	1	式
	スピーカー回線(10回線以下)	1	式
	自火報連動設備	0	式
	作動試験	1	式
	スピーカー回線(スピーカー1個毎)	67	回線
	音量調整器(1個毎)回線	0	個
	起動装置(押ボタン1個毎)	8	台
	起動装置(非常電話1個毎)	0	台
	常用電源	1	式
	非常電源	1	式
	漏電火災警報機	電源	1
受信機		1	式
音響装置		1	台
変流器		1	式
漏電電流検出・音量		1	式
絶縁測定		1	式
誘導灯	誘導標識	0	個
非常電源専用受電設備	高圧受電(300KVA以上)	1	式
	保護過電流継器	1	式
	地絡継電器	1	式
防煙防火戸設備	制御盤(10回線以下)	1	台
	煙感知器	10	個
	定温式スポット型感知器	0	個
	防火戸閉鎖器	10	台
	非常口解除装置	0	台
	防火シャッター連動器	10	台

設備名	機器名	数量	単位	
消火器	粉末(加圧式)	0	本	
	粉末(蓄圧式)	51	本	
屋内消火栓設備 (補助散水栓) 屋外消火栓 屋外消火栓スタンド式	加圧送水装置	1	台	
	操作盤	1	台	
	消火栓	11	台	
	起動用スイッチ	11	台	
	表示灯	0	台	
	音響装置	0	台	
	表示盤	1	台	
	呼水装置	1	式	
	放水試験	1	式	
	ホース	18	本	
	避難器具	緩降機	4	台
	自動火災報知設備	受信機(20回線以下)	1	式
表示機(10回線以下)		1	台	
差動式分布型感知器		4	個	
差動式スポット型感知器		86	個	
定温式スポット式感知器		6	個	
熱アナログ式スポット型感知器		0	個	
煙感知器		9	個	
炎感知器		0	個	
発信機		12	台	
音響装置		13	台	
表示灯		12	台	
消火栓起動装置		1	式	
常用電源(交流電源)		1	式	
予備電源(乾電池)		1	式	
非常放送設備	増幅器出力(200W以下)	1	式	
	スピーカー回線(10回線以下)	1	式	
	自火報連動設備	0	式	
	作動試験	1	式	
	スピーカー回線(スピーカー1個毎)	34	回線	
	音量調整器(1個毎)回線	0	個	
	起動装置(押ボタン1個毎)	4	台	
	起動装置(非常電話1個毎)	0	台	
	常用電源	1	式	
	非常電源	1	式	
	誘導灯	誘導標識	0	個
非常電源専用受電設備	高圧受電(300KVA以上)	1	式	
	保護過電流継器	1	式	
	地絡継電器	1	式	
防煙防火戸設備	制御盤(11回線以上)	1	台	
	煙感知器	11	個	
	定温式スポット型感知器	0	個	
	防火戸閉鎖器	0	台	
	非常口解除装置	0	台	
	防火シャッター連動器	11	台	

設備名	機器名	数量	単位
消火器	粉末(加圧式)	0	本
	粉末(蓄圧式)	35	本
屋内消火栓設備 (補助散水栓) 屋外消火栓 屋外消火栓スタンド式	加圧送水装置	1	台
	操作盤	1	台
	消火栓	14	台
	起動用スイッチ	14	台
	表示灯	0	台
	音響装置	0	台
	表示盤	1	台
	呼水装置	1	式
	放水試験	1	式
	ホース	24	本
	避難器具	緩降機	3
自動火災報知設備	受信機(30回線以下)	1	式
	表示機(10回線以下)	1	台
	差動式分布型感知器	0	個
	差動式スポット型感知器	70	個
	定温式スポット式感知器	15	個
	熱アナログ式スポット型感知器	0	個
	煙感知器	15	個
	炎感知器	0	個
	発信機	16	台
	音響装置	17	台
	表示灯	16	台
	消火栓起動装置	1	式
	常用電源(交流電源)	1	式
	予備電源(乾電池)	1	式
非常放送設備	増幅器出力(200W以下)	1	式
	スピーカー回線(10回線以下)	1	式
	自火報連動設備	0	式
	作動試験	1	式
	スピーカー回線(スピーカー1個毎)	65	回線
	音量調整器(1個毎)回線	0	個
	起動装置(押ボタン1個毎)	1	台
	起動装置(非常電話1個毎)	0	台
	常用電源	1	式
	非常電源	1	式
	漏電火災警報機	電源	1
受信機		1	式
音響装置		1	台
変流器		1	式
漏電電流検出・音量		1	式
絶縁測定		1	式
誘導灯	誘導標識	0	個
非常電源専用受電設備	高圧受電(300KVA以上)	1	式
	保護過電流継器	1	式
	地絡継電器	1	式
防煙防火戸設備	制御盤(10回線以下)	1	台
	制御盤(11回線以上)	1	台
	煙感知器	10	個
	定温式スポット型感知器	0	個
	防火戸閉鎖器	0	台
	非常口解除装置	0	台
	防火シャッター連動器	10	台

設備名	機器名	数量	単位
消火器	粉末(加圧式)	0	本
	粉末(蓄圧式)	40	本
屋内消火栓設備 (補助散水栓) 屋外消火栓 屋外消火栓スタンド式	加圧送水装置	2	台
	操作盤	2	台
	消火栓	12	台
	起動用スイッチ	12	台
	表示灯	0	台
	音響装置	0	台
	表示盤	2	台
	呼水装置	2	式
	放水試験	2	式
	ホース	24	本
	避難器具	緩降機	4
自動火災報知設備	受信機(30回線以下)	1	式
	表示機(10回線以下)	2	台
	差動式分布型感知器	0	個
	差動式スポット型感知器	101	個
	定温式スポット式感知器	12	個
	熱アナログ式スポット型感知器	0	個
	煙感知器	16	個
	炎感知器	0	個
	発信機	18	台
	音響装置	18	台
	表示灯	18	台
	消火栓起動装置	1	式
	常用電源(交流電源)	1	式
	予備電源(乾電池)	1	式
非常放送設備	増幅器出力(200W以下)	1	式
	スピーカー回線(10回線以下)	1	式
	自火報連動設備	0	式
	作動試験	1	式
	スピーカー回線(スピーカー1個毎)	64	回線
	音量調整器(1個毎)回線	0	個
	起動装置(押ボタン1個毎)	8	台
	起動装置(非常電話1個毎)	0	台
	常用電源	1	式
	非常電源	1	式
	漏電火災警報機	電源	1
受信機		1	式
音響装置		1	台
変流器		1	式
漏電電流検出・音量		1	式
絶縁測定		1	式
誘導灯	誘導標識	0	個
非常電源専用受電設備	高圧受電(300KVA以上)	1	式
	保護過電流継器	1	式
	地絡継電器	1	式
防煙防火戸設備	制御盤(10回線以下)	1	台
	煙感知器	15	個
	定温式スポット型感知器	0	個
	防火戸閉鎖器	8	台
	非常口解除装置	0	台
	防火シャッター連動器	8	台

設備名	機器名	数量	単位	
消火器	粉末(加圧式)	0	本	
	粉末(蓄圧式)	36	本	
屋内消火栓設備 (補助散水栓) 屋外消火栓 屋外消火栓スタンド式	加圧送水装置	1	台	
	操作盤	1	台	
	消火栓	12	台	
	起動用スイッチ	12	台	
	表示灯	0	台	
	音響装置	0	台	
	表示盤	1	台	
	呼水装置	1	式	
	放水試験	1	式	
	ホース	9	本	
	避難器具	緩降機	4	台
	自動火災報知設備	受信機(30回線以下)	1	式
表示機(10回線以下)		1	台	
差動式分布型感知器		0	個	
差動式スポット型感知器		92	個	
定温式スポット式感知器		11	個	
熱アナログ式スポット型感知器		0	個	
煙感知器		15	個	
炎感知器		0	個	
発信機		16	台	
音響装置		17	台	
表示灯		16	台	
消火栓起動装置		1	式	
常用電源(交流電源)		1	式	
予備電源(乾電池)		1	式	
非常放送設備	増幅器出力(200W以下)	1	式	
	スピーカー回線(10回線以下)	1	式	
	自火報連動設備	0	式	
	作動試験	1	式	
	スピーカー回線(スピーカー1個毎)	62	回線	
	音量調整器(1個毎)回線	0	個	
	起動装置(押ボタン1個毎)	8	台	
	起動装置(非常電話1個毎)	0	台	
	常用電源	1	式	
	非常電源	1	式	
	漏電火災警報機	電源	0	式
誘導灯	誘導標識	0	個	
非常電源専用受電設備	高圧受電(300KVA以上)	1	式	
	保護過電流継器	1	式	
	地絡継電器	1	式	
防煙防火戸設備	制御盤(10回線以下)	1	台	
	煙感知器	10	個	
	定温式スポット型感知器	0	個	
	防火戸閉鎖器	0	台	
	非常口解除装置	0	台	
	防火シャッター連動器	10	台	

設備名	機器名	数量	単位	
消火器	粉末(加圧式)	0	本	
	粉末(蓄圧式)	45	本	
屋内消火栓設備 (補助散水栓) 屋外消火栓 屋外消火栓スタンド式	加圧送水装置	1	台	
	操作盤	1	台	
	消火栓	14	台	
	起動用スイッチ	14	台	
	表示灯	0	台	
	音響装置	0	台	
	表示盤	1	台	
	呼水装置	1	式	
	放水試験	1	式	
	ホース	21	本	
	避難器具	緩降機	5	台
	自動火災報知設備	受信機(30回線以下)	1	式
表示機(10回線以下)		2	台	
差動式分布型感知器		4	個	
差動式スポット型感知器		87	個	
定温式スポット式感知器		0	個	
熱アナログ式スポット型感知器		0	個	
煙感知器		10	個	
炎感知器		0	個	
発信機		15	台	
音響装置		16	台	
表示灯		15	台	
消火栓起動装置		1	式	
常用電源(交流電源)		1	式	
予備電源(乾電池)		1	式	
非常放送設備	増幅器出力(200W以下)	1	式	
	スピーカー回線(10回線以下)	1	式	
	自火報連動設備	0	式	
	作動試験	1	式	
	スピーカー回線(スピーカー1個毎)	21	回線	
	音量調整器(1個毎)回線	0	個	
	起動装置(押ボタン1個毎)	8	台	
	起動装置(非常電話1個毎)	0	台	
	常用電源	1	式	
	非常電源	1	式	
	漏電火災警報機	電源	0	式
誘導灯	誘導標識	0	個	
非常電源専用受電設備	高圧受電(300KVA以上)	1	式	
	保護過電流継器	1	式	
	地絡継電器	1	式	
防煙防火戸設備	制御盤(10回線以下)	1	台	
	煙感知器	10	個	
	定温式スポット型感知器	0	個	
	防火戸閉鎖器	18	台	
	非常口解除装置	0	台	
	防火シャッター連動器	0	台	

設備名	機器名	数量	単位
消火器	粉末(加圧式)	0	本
	粉末(蓄圧式)	39	本
屋内消火栓設備 (補助散水栓) 屋外消火栓 屋外消火栓スタンド式	加圧送水装置	1	台
	操作盤	1	台
	消火栓	17	台
	起動用スイッチ	17	台
	表示灯	0	台
	音響装置	0	台
	表示盤	1	台
	呼水装置	1	式
	放水試験	1	式
	ホース	30	本
	避難器具	緩降機	6
自動火災報知設備	受信機(25回線以下)	1	式
	表示機(10回線以下)	2	台
	差動式分布型感知器	0	個
	差動式スポット型感知器	105	個
	定温式スポット式感知器	17	個
	熱アナログ式スポット型感知器	0	個
	煙感知器	5	個
	炎感知器	6	個
	発信機	17	台
	音響装置	18	台
	表示灯	17	台
	消火栓起動装置	1	式
	常用電源(交流電源)	1	式
	予備電源(乾電池)	1	式
非常放送設備	増幅器出力(200W以下)	1	式
	スピーカー回線(10回線以下)	1	式
	スピーカー回線(11回線以上10回線毎)	4	式
	自火報連動設備	1	式
	作動試験	1	式
	スピーカー回線(スピーカー1個毎)	42	回線
	音量調整器(1個毎)回線	0	個
	起動装置(押ボタン1個毎)	8	台
	起動装置(非常電話1個毎)	0	台
	常用電源	1	式
	非常電源	1	式
	漏電火災警報機	電源	2
受信機		2	式
音響装置		2	台
変流器		2	式
漏電電流検出・音量		2	式
絶縁測定		2	式
誘導灯	誘導標識	0	個
非常電源専用受電設備	高圧受電(300KVA以上)	1	式
	保護過電流継器	1	式
	地絡継電器	1	式
防煙防火戸設備	制御盤(10回線以下)	1	台
	煙感知器	17	個
	定温式スポット型感知器	0	個
	防火戸閉鎖器	16	台
	非常口解除装置	0	台
	防火シャッター連動器	3	台

祇園小学校(仮設校舎2号棟)

設備名	機器名	数量	単位
消火器	粉末(蓄圧式)	2	本
非常警報設備	複合装置	2	台

祇園小学校(仮設校舎3号棟)

設備名	機器名	数量	単位
消火器	粉末(蓄圧式)	2	本
非常警報設備	複合装置	2	台

祇園小学校(仮設校舎4号棟)

設 備 名	機 器 名	数 量	単 位
消火器	粉末(蓄圧式)	2	本
避難器具	避難はしご	1	台
非常警報設備	複合装置	2	台

設備名	機器名	数量	単位
消火器	粉末(加圧式)	11	本
	粉末(蓄圧式)	42	本
屋内消火栓設備 (補助散水栓) 屋外消火栓 屋外消火栓スタンド式	加圧送水装置	1	台
	操作盤	1	台
	消火栓	21	台
	起動用スイッチ	21	台
	表示灯	0	台
	音響装置	0	台
	表示盤	1	台
	呼水装置	1	式
	放水試験	1	式
	ホース	33	本
	避難器具	緩降機	5
はしご		5	台
自動火災報知設備	受信機(40回線以下)	1	式
	表示機(10回線以下)	3	台
	差動式分布型感知器	5	個
	差動式スポット型感知器	156	個
	定温式スポット式感知器	21	個
	熱アナログ式スポット型感知器	0	個
	煙感知器	9	個
	炎感知器	0	個
	発信機	26	台
	音響装置	26	台
	表示灯	26	台
	消火栓起動装置	1	式
	常用電源(交流電源)	1	式
	予備電源(乾電池)	1	式
非常放送設備	増幅器出力(200W以下)	1	式
	スピーカー回線(10回線以下)	1	式
	自火報連動設備	0	式
	作動試験	1	式
	スピーカー回線(スピーカー1個毎)	12	回線
	音量調整器(1個毎)回線	0	個
	起動装置(押ボタン1個毎)	4	台
	起動装置(非常電話1個毎)	0	台
	常用電源	1	式
	非常電源	1	式
	漏電火災警報機	電源	1
受信機		1	式
音響装置		1	台
変流器		1	式
漏電電流検出・音量		1	式
絶縁測定		1	式
誘導灯	誘導灯	9	台
	予備電源(乾電池)	9	台
非常電源専用受電設備	高圧受電(300KVA以上)	1	式
	保護過電流継器	1	式
	地絡継電器	1	式
防煙防火戸設備	制御番(15回線以下)	1	台
	煙感知器	19	個
	定温式スポット型感知器	0	個
	防火戸閉鎖器	20	台
	非常口解除装置	0	台
	防火シャッター連動器	9	台

設備名	機器名	数量	単位	
消火器	粉末(加圧式)	0	本	
	粉末(蓄圧式)	42	本	
屋内消火栓設備 (補助散水栓) 屋外消火栓 屋外消火栓スタンド式	加圧送水装置	1	台	
	操作盤	1	台	
	消火栓	14	台	
	起動用スイッチ	14	台	
	表示灯	0	台	
	音響装置	0	台	
	表示盤	1	台	
	呼水装置	1	式	
	放水試験	1	式	
	ホース	30	本	
	避難器具	緩降機	4	台
	自動火災報知設備	受信機(25回線以下)	1	式
表示機(10回線以下)		0	台	
差動式分布型感知器		0	個	
差動式スポット型感知器		75	個	
定温式スポット式感知器		5	個	
熱アナログ式スポット型感知器		0	個	
煙感知器		6	個	
炎感知器		6	個	
発信機		17	台	
音響装置		18	台	
表示灯		17	台	
消火栓起動装置		1	式	
常用電源(交流電源)		1	式	
予備電源(乾電池)		1	式	
非常放送設備	増幅器出力(200W以下)	2	式	
	スピーカー回線(10回線以下)	2	式	
	スピーカー回線(11回線以上10回線毎)	1	式	
	自火報連動設備	0	式	
	作動試験	0	式	
	スピーカー回線(スピーカー1個毎)	65	回線	
	音量調整器(1個毎)回線	0	個	
	起動装置(押ボタン1個毎)	8	台	
	起動装置(非常電話1個毎)	0	台	
	常用電源	2	式	
	非常電源	2	式	
	漏電火災警報機	電源	0	式
誘導灯	誘導灯	7	台	
	予備電源(乾電池)	7	台	
非常電源専用受電設備	高圧受電(300KVA以上)	1	式	
	保護過電流継器	1	式	
	地絡継電器	1	式	
防煙防火戸設備	制御盤(10回線以下)	0	台	
	煙感知器	0	個	
	定温式スポット型感知器	0	個	
	防火戸閉鎖器	0	台	
	非常口解除装置	0	台	
	防火シャッター連動器	0	台	

設備名	機器名	数量	単位
消火器	粉末(加圧式)	0	本
	粉末(蓄圧式)	42	本
屋内消火栓設備 (補助散水栓) 屋外消火栓 屋外消火栓スタンド式	加圧送水装置	1	台
	操作盤	1	台
	消火栓	16	台
	起動用スイッチ	16	台
	表示灯	0	台
	音響装置	0	台
	表示盤	1	台
	呼水装置	1	式
	放水試験	1	式
	ホース	33	本
	避難器具	緩降機	2
自動火災報知設備	受信機(30回線以下)	1	式
	表示機(10回線以下)	2	台
	差動式分布型感知器	0	個
	差動式スポット型感知器	117	個
	定温式スポット式感知器	19	個
	熱アナログ式スポット型感知器	6	個
	煙感知器	6	個
	炎感知器	0	個
	発信機	18	台
	音響装置	18	台
	表示灯	18	台
	消火栓起動装置	1	式
	常用電源(交流電源)	1	式
	予備電源(乾電池)	1	式
非常放送設備	増幅器出力(200W以下)	1	式
	スピーカー回線(10回線以下)	1	式
	自火報連動設備	0	式
	作動試験	1	式
	スピーカー回線(スピーカー1個毎)	33	回線
	音量調整器(1個毎)回線	0	個
	起動装置(押ボタン1個毎)	8	台
	起動装置(非常電話1個毎)	0	台
	常用電源	1	式
	非常電源	1	式
	漏電火災警報機	電源	2
受信機		2	式
音響装置		2	台
変流器		2	式
漏電電流検出・音量		2	式
絶縁測定		2	式
誘導灯	誘導灯	7	台
	予備電源(乾電池)	8	台
非常電源専用受電設備	高圧受電(300KVA以上)	1	式
	保護過電流継器	1	式
	地絡継電器	1	式
防煙防火戸設備	制御盤(20回線以下)	1	台
	煙感知器	18	個
	定温式スポット型感知器	0	個
	防火戸閉鎖器	8	台
	非常口解除装置	0	台
	防火シャッター連動器	10	台

設備名	機器名	数量	単位	
消火器	粉末(加圧式)	0	本	
	粉末(蓄圧式)	34	本	
屋内消火栓設備 (補助散水栓) 屋外消火栓 屋外消火栓スタンド式	加圧送水装置	1	台	
	操作盤	1	台	
	消火栓	11	台	
	起動用スイッチ	11	台	
	表示灯	0	台	
	音響装置	0	台	
	表示盤	1	台	
	呼水装置	1	式	
	放水試験	1	式	
	ホース	24	本	
	避難器具	緩降機	4	台
	自動火災報知設備	受信機(20回線以下)	1	式
表示機(10回線以下)		2	台	
差動式分布型感知器		5	個	
差動式スポット型感知器		71	個	
定温式スポット式感知器		13	個	
熱アナログ式スポット型感知器		0	個	
煙感知器		6	個	
炎感知器		0	個	
発信機		13	台	
音響装置		14	台	
表示灯		13	台	
消火栓起動装置		1	式	
常用電源(交流電源)		1	式	
予備電源(乾電池)		1	式	
非常放送設備	増幅器出力(200W以下)	1	式	
	スピーカー回線(10回線以下)	1	式	
	自火報連動設備	0	式	
	作動試験	1	式	
	スピーカー回線(スピーカー1個毎)	30	回線	
	音量調整器(1個毎)回線	0	個	
	起動装置(押ボタン1個毎)	4	台	
	起動装置(非常電話1個毎)	0	台	
	常用電源	1	式	
	非常電源	1	式	
	漏電火災警報機	電源	0	式
誘導灯	誘導標識	0	個	
非常電源専用受電設備	高圧受電(300KVA以上)	1	式	
	保護過電流継器	1	式	
	地絡継電器	1	式	
防煙防火戸設備	制御盤(10回線以下)	1	台	
	煙感知器	8	個	
	定温式スポット型感知器	0	個	
	防火戸閉鎖器	16	台	
	非常口解除装置	0	台	
	防火シャッター連動器	0	台	

設備名	機器名	数量	単位
消火器	粉末(加圧式)	0	本
	粉末(蓄圧式)	50	本
屋内消火栓設備 (補助散水栓) 屋外消火栓 屋外消火栓スタンド式	加圧送水装置	2	台
	操作盤	2	台
	消火栓	8	台
	起動用スイッチ	8	台
	表示灯	0	台
	音響装置	0	台
	表示盤	2	台
	呼水装置	2	式
	放水試験	2	式
	ホース	12	本
	避難器具	緩降機	0
自動火災報知設備	受信機(20回線以下)	1	式
	表示機(10回線以下)	2	台
	差動式分布型感知器	0	個
	差動式スポット型感知器	63	個
	定温式スポット式感知器	16	個
	熱アナログ式スポット型感知器	0	個
	煙感知器	13	個
	炎感知器	0	個
	発信機	13	台
	音響装置	14	台
	表示灯	13	台
	消火栓起動装置	1	式
	常用電源(交流電源)	1	式
	予備電源(乾電池)	1	式
非常放送設備	増幅器出力(200W以下)	0	式
漏電火災警報機	電源	0	式
誘導灯	誘導標識	0	個
非常電源専用受電設備	高圧受電(300KVA以上)	2	式
	保護過電流継器	2	式
	地絡継電器	2	式
防煙防火戸設備	制御盤(10回線以下)	2	台
	煙感知器	8	個
	定温式スポット型感知器	0	個
	防火戸閉鎖器	6	台
	非常口解除装置	0	台
	防火シャッター連動器	5	台

設備名	機器名	数量	単位
消火器	粉末(加圧式)	0	本
	粉末(蓄圧式)	43	本
屋内消火栓設備 (補助散水栓) 屋外消火栓 屋外消火栓スタンド式	加圧送水装置	1	台
	操作盤	1	台
	消火栓	16	台
	起動用スイッチ	16	台
	表示灯	0	台
	音響装置	0	台
	表示盤	1	台
	呼水装置	1	式
	放水試験	1	式
	ホース	6	本
	避難器具	緩降機	4
自動火災報知設備	受信機(40回線以下)	1	式
	表示機(10回線以下)	2	台
	差動式分布型感知器	0	個
	差動式スポット型感知器	83	個
	定温式スポット式感知器	10	個
	熱アナログ式スポット型感知器	0	個
	煙感知器	19	個
	炎感知器	0	個
	発信機	18	台
	音響装置	19	台
	表示灯	18	台
	消火栓起動装置	1	式
	常用電源(交流電源)	1	式
	予備電源(乾電池)	1	式
非常放送設備	増幅器出力(200W以下)	1	式
	増幅器出力(200W以上100W毎)	1	式
	スピーカー回線(10回線以下)	1	式
	自火報連動設備	0	式
	作動試験	1	式
	遠隔操作器(1台毎)	1	台
	スピーカー回線(スピーカー1個毎)	84	回線
	音量調整器(1個毎)回線	0	個
	起動装置(押ボタン1個毎)	8	台
	起動装置(非常電話1個毎)	0	台
	常用電源	1	式
	非常電源	1	式
	漏電火災警報機	電源	1
受信機		1	式
音響装置		1	台
変流器		1	式
漏電電流検出・音量		1	式
絶縁測定		1	式
誘導灯	誘導標識	0	個
非常電源専用受電設備	高圧受電(300KVA以上)	1	式
	保護過電流継器	1	式
	地絡継電器	1	式
防煙防火戸設備	制御盤(20回線以下)	1	台
	煙感知器	13	個
	定温式スポット型感知器	0	個
	防火戸閉鎖器	0	台
	非常口解除装置	0	台
	防火シャッター連動器	13	台

設備名	機器名	数量	単位
消火器	粉末(加圧式)	0	本
	粉末(蓄圧式)	45	本
屋内消火栓設備 (補助散水栓) 屋外消火栓 屋外消火栓スタンド式	加圧送水装置	1	台
	操作盤	1	台
	消火栓	11	台
	起動用スイッチ	11	台
	表示灯	0	台
	音響装置	0	台
	表示盤	1	台
	呼水装置	1	式
	放水試験	1	式
	ホース	18	本
	避難器具	緩降機	3
自動火災報知設備	受信機(30回線以下)	1	式
	表示機(10回線以下)	2	台
	差動式分布型感知器	0	個
	差動式スポット型感知器	108	個
	定温式スポット式感知器	13	個
	熱アナログ式スポット型感知器	0	個
	煙感知器	15	個
	炎感知器	0	個
	発信機	13	台
	音響装置	14	台
	表示灯	13	台
	消火栓起動装置	1	式
	常用電源(交流電源)	1	式
	予備電源(乾電池)	1	式
非常放送設備	増幅器出力(200W以下)	1	式
	スピーカー回線(10回線以下)	1	式
	スピーカー回線(11回線以上10回線毎)	1	式
	自火報連動設備	0	式
	作動試験	1	式
	スピーカー回線(スピーカー1個毎)	95	回線
	音量調整器(1個毎)回線	0	個
	起動装置(押ボタン1個毎)	8	台
	起動装置(非常電話1個毎)	0	台
	常用電源	1	式
	非常電源	1	式
	漏電火災警報機	電源	1
受信機		1	式
音響装置		1	台
変流器		1	式
漏電電流検出・音量		1	式
絶縁測定		1	式
誘導灯	誘導標識	0	個
非常電源専用受電設備	高圧受電(300KVA以上)	1	式
	保護過電流継器	1	式
	地絡継電器	1	式
防煙防火戸設備	制御盤(20回線以下)	1	台
	煙感知器	14	個
	定温式スポット型感知器	0	個
	防火戸閉鎖器	2	台
	非常口解除装置	0	台
	防火シャッター連動器	14	台

設備名	機器名	数量	単位	
消火器	粉末(加圧式)	0	本	
	粉末(蓄圧式)	28	本	
屋内消火栓設備 (補助散水栓) 屋外消火栓 屋外消火栓スタンド式	加圧送水装置	1	台	
	操作盤	1	台	
	消火栓	9	台	
	起動用スイッチ	9	台	
	表示灯	0	台	
	音響装置	0	台	
	表示盤	1	台	
	呼水装置	1	式	
	放水試験	1	式	
	ホース	3	本	
	避難器具	緩降機	2	台
自動火災報知設備	受信機(30回線以下)	1	式	
	表示機(10回線以下)	2	台	
	差動式分布型感知器	0	個	
	差動式スポット型感知器	62	個	
	定温式スポット式感知器	14	個	
	熱アナログ式スポット型感知器	0	個	
	煙感知器	13	個	
	炎感知器	0	個	
	発信機	11	台	
	音響装置	18	台	
	表示灯	11	台	
	消火栓起動装置	1	式	
	常用電源(交流電源)	1	式	
	予備電源(乾電池)	1	式	
非常放送設備	増幅器出力(200W以下)	1	式	
	スピーカー回線(10回線以下)	1	式	
	スピーカー回線(11回線以上10回線毎)	1	式	
	自火報連動設備	0	式	
	作動試験	1	式	
	スピーカー回線(スピーカー1個毎)	65	回線	
	音量調整器(1個毎)回線	0	個	
	起動装置(押ボタン1個毎)	8	台	
	起動装置(非常電話1個毎)	0	台	
	常用電源	1	式	
	非常電源	1	式	
	漏電火災警報機	電源	0	式
	誘導灯	誘導標識	0	個
非常電源専用受電設備	高圧受電(300KVA以上)	1	式	
	保護過電流継器	1	式	
	地絡継電器	1	式	
防煙防火戸設備	制御盤(20回線以下)	1	台	
	煙感知器	8	個	
	定温式スポット型感知器	0	個	
	防火戸閉鎖器	2	台	
	非常口解除装置	0	台	
	防火シャッター連動器	6	台	

設備名	機器名	数量	単位	
消火器	粉末(加圧式)	0	本	
	粉末(蓄圧式)	37	本	
屋内消火栓設備 (補助散水栓) 屋外消火栓 屋外消火栓スタンド式	加圧送水装置	1	台	
	操作盤	1	台	
	消火栓	15	台	
	起動用スイッチ	15	台	
	表示灯	0	台	
	音響装置	0	台	
	表示盤	1	台	
	呼水装置	1	式	
	放水試験	1	式	
	ホース	21	本	
	避難器具	緩降機	6	台
	自動火災報知設備	受信機(30回線以下)	1	式
表示機(10回線以下)		1	台	
作動式分布型感知器(空気管式)		7	個	
差動式スポット型感知器		90	個	
定温式スポット式感知器		19	個	
熱アナログ式スポット型感知器		0	個	
煙感知器		4	個	
炎感知器		0	個	
発信機		18	台	
音響装置		3	台	
表示灯		18	台	
消火栓起動装置		1	式	
常用電源(交流電源)		1	式	
予備電源(乾電池)		1	式	
非常警報設備	複合装置	4	台	
非常放送設備	増幅器出力(200W以下)	1	式	
	増幅器出力(200W以上100W毎)	1	式	
	スピーカー回線(10回線以下)	1	式	
	スピーカー回線(11回線以上10回線毎)	1	式	
	自火報連動設備	1	式	
	作動試験	1	式	
	スピーカー回線(スピーカー1個毎)	118	回線	
	音量調整器(1個毎)回線	0	個	
	起動装置(押ボタン1個毎)	1	台	
	起動装置(非常電話1個毎)	0	台	
	常用電源	1	式	
	非常電源	1	式	
	漏電火災警報機	電源	0	式
誘導灯	誘導標識	0	個	
非常電源専用受電設備	高圧受電(300KVA以上)	1	式	
	保護過電流継器	1	式	
	地絡継電器	1	式	
防煙防火戸設備	制御盤(10回線以下)	1	台	
	煙感知器	4	個	
	定温式スポット型感知器	0	個	
	防火戸閉鎖器	8	台	
	非常口解除装置	0	台	
	防火シャッター連動器	0	台	

設備名	機器名	数量	単位	
消火器	粉末(加圧式)	0	本	
	粉末(蓄圧式)	36	本	
屋内消火栓設備 (補助散水栓) 屋外消火栓 屋外消火栓スタンド式	加圧送水装置	1	台	
	操作盤	1	台	
	消火栓	12	台	
	起動用スイッチ	12	台	
	表示灯	12	台	
	音響装置	12	台	
	表示盤	1	台	
	呼水装置	1	式	
	放水試験	1	式	
	ホース	0	本	
	避難器具	緩降機	0	台
	自動火災報知設備	受信機(30回線以下)	1	式
表示機(10回線以下)		1	台	
差動式分布型感知器		0	個	
差動式スポット型感知器		148	個	
定温式スポット式感知器		30	個	
熱アナログ式スポット型感知器		0	個	
煙感知器		11	個	
炎感知器		8	個	
発信機		20	台	
音響装置		20	台	
表示灯		20	台	
消火栓起動装置		1	式	
常用電源(交流電源)		1	式	
予備電源(乾電池)		1	式	
非常放送設備	増幅器出力(200W以上100W毎)	1	式	
	スピーカー回線(11回線以上10回線毎)	1	式	
	自火報連動設備	0	式	
	作動試験	1	式	
	スピーカー回線(スピーカー1個毎)	177	回線	
	音量調整器(1個毎)回線	1	個	
	起動装置(押ボタン1個毎)	2	台	
	起動装置(非常電話1個毎)	0	台	
	常用電源	1	式	
	非常電源	1	式	
	漏電火災警報機	電源	0	式
誘導灯	誘導標識	0	個	
非常電源専用受電設備	高圧受電(300KVA以上)	1	式	
	保護過電流継器	1	式	
	地絡継電器	1	式	
防煙防火戸設備	制御盤(10回線以下)	1	台	
	煙感知器	4	個	
	定温式スポット型感知器	0	個	
	防火戸閉鎖器	5	台	
	非常口解除装置	0	台	
	防火シャッター連動器	3	台	

設備名	機器名	数量	単位
消火器	粉末(加圧式)	0	本
	粉末(蓄圧式)	37	本
屋内消火栓設備 (補助散水栓) 屋外消火栓 屋外消火栓スタンド式	加圧送水装置	1	台
	操作盤	1	台
	消火栓	15	台
	起動用スイッチ	15	台
	表示灯	0	台
	音響装置	0	台
	表示盤	1	台
	呼水装置	1	式
	放水試験	1	式
	ホース	0	本
	避難器具	緩降機	0
自動火災報知設備	受信機(25回線以下)	1	式
	表示機(10回線以下)	1	台
	差動式分布型感知器	0	個
	差動式スポット型感知器	129	個
	定温式スポット式感知器	27	個
	熱アナログ式スポット型感知器	0	個
	煙感知器	12	個
	炎感知器	8	個
	発信機	17	台
	音響装置	17	台
	表示灯	17	台
	消火栓起動装置	1	式
	常用電源(交流電源)	1	式
	予備電源(乾電池)	1	式
非常放送設備	増幅器出力(200W以下)	0	式
漏電火災警報機	電源	0	式
誘導灯	誘導標識	0	個
非常電源専用受電設備	高圧受電(300KVA以上)	1	式
	保護過電流継器	1	式
	地絡継電器	1	式
防煙防火戸設備	制御盤(15回線以下)	1	台
	煙感知器	13	個
	定温式スポット型感知器	0	個
	防火戸閉鎖器	21	台
	非常口解除装置	0	台
	防火シャッター連動器	0	台

設備名	機器名	数量	単位
消火器	粉末(加圧式)	0	本
	粉末(蓄圧式)	33	本
	車載・粉末大型	0	台
屋内消火栓設備 (補助散水栓) 屋外消火栓 屋外消火栓スタンド式	加圧送水装置	1	台
	操作盤	1	台
	消火栓(易操作性消火栓)	12	台
	起動用スイッチ	12	台
	表示灯	0	台
	音響装置	0	台
	表示盤	1	台
	呼水装置	1	式
	放水試験	1	式
	ホース	0	本
	避難器具	緩降機	2
はしご		0	台
タラップ		0	台
救助袋(垂直式)		0	個
救助袋(斜降式)		0	個
自動火災報知設備	受信機(30回線以下)	1	式
	表示機(10回線以下)	1	台
	表示機(11回線以上10回線毎)	0	台
	差動式分布型感知器	0	個
	差動式スポット型感知器	114	個
	定温式スポット式感知器	39	個
	熱アナログ式スポット型感知器	0	個
	煙感知器	5	個
	炎感知器	10	個
	発信機	14	台
	音響装置	14	台
	表示灯	14	台
	消火栓起動装置	1	式
	常用電源(交流電源)	1	式
	常用電源(蓄電池設備)	0	式
予備電源(蓄電池設備)	0	式	
予備電源(乾電池)	1	式	
非常電源専用受電設備	低圧受電分電盤	0	式
	高圧受電(300KVA以下)	0	式
非常電源専用受電設備	高圧受電(300KVA以上)	1	式
	保護過電流継器	1	式
	地絡継電器	1	式
ガス漏れ警報設備	受信機	0	台
	検知器	0	台
	警報装置	0	台
防煙防火戸設備	制御盤(10回線以下)	1	台
	制御盤(11回線以上)	0	台
	煙感知器	12	個
	定温式スポット型感知器	0	個
	防火戸閉鎖器	10	台
	非常口解除装置	0	台
	防火シャッター連動器	1	台

設備名	機器名	数量	単位
消火器	粉末(加圧式)	0	本
	粉末(蓄圧式)	29	本
屋内消火栓設備 (補助散水栓) 屋外消火栓 屋外消火栓スタンド式	加圧送水装置	1	台
	操作盤	1	台
	消火栓(易操作性消火栓)	12	台
	起動用スイッチ	12	台
	表示灯	0	台
	音響装置	0	台
	表示盤	1	台
	呼水装置	1	式
	放水試験	1	式
	ホース	0	本
	避難器具	緩降機	0
自動火災報知設備 非常警報設備	受信機(30回線以下)	1	式
	受信機(11回線以上10回線毎)	3	式
	表示機(10回線以下)	0	台
	差動式分布型感知器	0	個
	差動式スポット型感知器	103	個
	定温式スポット式感知器	57	個
	熱アナログ式スポット型感知器	0	個
	煙感知器	10	個
	炎感知器	10	個
	発信機	14	台
	音響装置	0	台
	表示灯	14	台
	消火栓起動装置	1	式
	予備電源(蓄電池設備)	0	式
	複合装置	0	台
	操作装置	0	台
	音響装置	0	台
	表示灯	0	個
	非常電源	0	式
	漏電火災警報機 非常電源専用受電設備	高圧受電(300KVA以下)	0
高圧受電(300KVA以上)		1	式
保護過電流継器		1	式
警報装置		0	台
防煙防火戸設備	制御盤(11回線以上)	0	台
	煙感知器	16	個
	定温式スポット型感知器	0	個
	防火戸閉鎖器	16	台
	非常口解除装置	0	台
	排煙機	0	台

石内北小学校(仮設校舎1号棟)

設備名	機器名	数量	単位
消火器	粉末(蓄圧式)	4	本
避難器具	避難はしご	1	台
自動火災報知設備	受信機(11回線以上10回線毎)	1	式
	差動式スポット型感知器	13	個
	煙感知器	9	個
	発信機	2	台
	音響装置	2	台
	常用電源(交流電源)	1	式
	予備電源(蓄電池)	1	式

石内北小学校(仮設校舎2号棟)

設備名	機器名	数量	単位
消火器	粉末(蓄圧式)	5	本
避難器具	避難はしご	1	台
自動火災報知設備	受信機(11回線以上10回線毎)	1	式
	差動式スポット型感知器	15	個
	煙感知器	11	個
	発信機	2	台
	音響装置	2	台
	常用電源(交流電源)	1	式
	予備電源(蓄電池)	1	式

設備名	機器名	数量	単位
消火器	粉末(加圧式)	2	本
	粉末(蓄圧式)	47	本
屋内消火栓設備 (補助散水栓) 屋外消火栓 屋外消火栓スタンド式	加圧送水装置	1	台
	操作盤	1	台
	消火栓	14	台
	起動用スイッチ	14	台
	表示灯	0	台
	音響装置	0	台
	表示盤	1	台
	呼水装置	1	式
	放水試験	1	式
	ホース	21	本
	避難器具	緩降機	5
自動火災報知設備	受信機(20回線以下)	1	式
	表示機(10回線以下)	1	台
	作動式分布型感知器(空気管式)	5	個
	差動式スポット型感知器	119	個
	定温式スポット式感知器	9	個
	熱アナログ式スポット型感知器	0	個
	煙感知器	9	個
	炎感知器	0	個
	発信機	15	台
	音響装置	15	台
	表示灯	15	台
	消火栓起動装置	1	式
	常用電源(交流電源)	1	式
	予備電源(乾電池)	1	式
非常警報設備	複合装置	3	台
非常放送設備	増幅器出力(200W以下)	1	式
	スピーカー回線(10回線以下)	1	式
	スピーカー回線(11回線以上10回線毎)	1	式
	自火報連動設備	0	式
	作動試験	1	式
	スピーカー回線(スピーカー1個毎)	72	回線
	音量調整器(1個毎)回線	0	個
	起動装置(押ボタン1個毎)	8	台
	起動装置(非常電話1個毎)	0	台
	常用電源	1	式
	非常電源	1	式
	漏電火災警報機	電源	1
受信機		1	式
音響装置		1	台
変流器		1	式
漏電電流検出・音量		1	式
絶縁測定		1	式
誘導灯	誘導灯	6	台
	予備電源(乾電池)	6	台
非常電源専用受電設備	高圧受電(300KVA以上)	1	式
	保護過電流継器	1	式
	地絡継電器	1	式
防煙防火戸設備	制御盤(10回線以下)	1	台
	煙感知器	8	個
	定温式スポット型感知器	0	個
	防火戸閉鎖器	6	台
	非常口解除装置	0	台
	防火シャッター連動器	5	台

設備名	機器名	数量	単位
消火器	粉末(加圧式)	0	本
	粉末(蓄圧式)	44	本
屋内消火栓設備 (補助散水栓) 屋外消火栓 屋外消火栓スタンド式	加圧送水装置	1	台
	操作盤	1	台
	消火栓	18	台
	起動用スイッチ	18	台
	表示灯	0	台
	音響装置	0	台
	表示盤	1	台
	呼水装置	1	式
	放水試験	1	式
	ホース	9	本
	避難器具	緩降機	4
自動火災報知設備	受信機(40回線以下)	1	式
	表示機(10回線以下)	4	台
	差動式分布型感知器	0	個
	差動式スポット型感知器	127	個
	定温式スポット式感知器	8	個
	熱アナログ式スポット型感知器	0	個
	煙感知器	17	個
	炎感知器	0	個
	発信機	24	台
	音響装置	25	台
	表示灯	24	台
	消火栓起動装置	1	式
	常用電源(交流電源)	1	式
	予備電源(乾電池)	1	式
非常警報設備	複合装置	1	台
非常放送設備	増幅器出力(200W以下)	1	式
	スピーカー回線(10回線以下)	1	式
	自火報連動設備	0	式
	作動試験	1	式
	スピーカー回線(スピーカー1個毎)	81	回線
	音量調整器(1個毎)回線	0	個
	起動装置(押ボタン1個毎)	8	台
	起動装置(非常電話1個毎)	0	台
	常用電源	1	式
	非常電源	1	式
	漏電火災警報機	電源	3
受信機		3	式
音響装置		3	台
変流器		3	式
漏電電流検出・音量		3	式
絶縁測定		3	式
誘導灯	誘導標識	0	個
非常電源専用受電設備	高圧受電(300KVA以上)	1	式
	保護過電流継器	1	式
	地絡継電器	1	式
防煙防火戸設備	制御盤(15回線以下)	1	台
	煙感知器	13	個
	定温式スポット型感知器	0	個
	防火戸閉鎖器	3	台
	非常口解除装置	0	台
	防火シャッター連動器	11	台

設備名	機器名	数量	単位	
消火器	粉末(加圧式)	0	本	
	粉末(蓄圧式)	46	本	
屋内消火栓設備 (補助散水栓) 屋外消火栓 屋外消火栓スタンド式	加圧送水装置	1	台	
	操作盤	1	台	
	消火栓	19	台	
	起動用スイッチ	19	台	
	表示灯	0	台	
	音響装置	0	台	
	表示盤	1	台	
	呼水装置	1	式	
	放水試験	1	式	
	ホース	36	本	
	避難器具	緩降機	6	台
	自動火災報知設備	受信機(30回線以下)	1	式
表示機(10回線以下)		2	台	
差動式分布型感知器		4	個	
差動式スポット型感知器		110	個	
定温式スポット式感知器		9	個	
熱アナログ式スポット型感知器		0	個	
煙感知器		8	個	
炎感知器		0	個	
発信機		20	台	
音響装置		21	台	
表示灯		20	台	
消火栓起動装置		1	式	
常用電源(交流電源)		1	式	
予備電源(乾電池)		1	式	
非常警報設備	複合装置	1	台	
非常放送設備	増幅器出力(200W以下)	1	式	
	スピーカー回線(10回線以下)	1	式	
	スピーカー回線(11回線以上10回線毎)	1	式	
	自火報連動設備	0	式	
	作動試験	1	式	
	スピーカー回線(スピーカー1個毎)	100	回線	
	音量調整器(1個毎)回線	0	個	
	起動装置(押ボタン1個毎)	8	台	
	起動装置(非常電話1個毎)	0	台	
	常用電源	1	式	
	非常電源	1	式	
漏電火災警報機	電源	0	式	
誘導灯	誘導標識	0	個	
非常電源専用受電設備	高圧受電(300KVA以上)	1	式	
	保護過電流継器	1	式	
	地絡継電器	1	式	
防煙防火戸設備	制御盤(20回線以下)	1	台	
	煙感知器	11	個	
	定温式スポット型感知器	0	個	
	防火戸閉鎖器	0	台	
	非常口解除装置	0	台	
	防火シャッター連動器	11	台	

設備名	機器名	数量	単位
消火器	粉末(加圧式)	0	本
	粉末(蓄圧式)	69	本
屋内消火栓設備 (補助散水栓) 屋外消火栓 屋外消火栓スタンド式	加圧送水装置	1	台
	操作盤	1	台
	消火栓	33	台
	起動用スイッチ	33	台
	表示灯	0	台
	音響装置	0	台
	表示盤	1	台
	呼水装置	1	式
	放水試験	1	式
	ホース	12	本
	避難器具	緩降機	3
自動火災報知設備	受信機(30回線以下)	2	式
	表示機(10回線以下)	2	台
	差動式分布型感知器	0	個
	差動式スポット型感知器	176	個
	定温式スポット式感知器	20	個
	熱アナログ式スポット型感知器	0	個
	煙感知器	22	個
	炎感知器	12	個
	発信機	30	台
	音響装置	23	台
	表示灯	23	台
	消火栓起動装置	1	式
	常用電源(交流電源)	2	式
	予備電源(乾電池)	2	式
非常放送設備	増幅器出力(200W以下)	2	式
	スピーカー回線(10回線以下)	2	式
	自火報連動設備	0	式
	作動試験	2	式
	スピーカー回線(スピーカー1個毎)	29	回線
	音量調整器(1個毎)回線	0	個
	起動装置(押ボタン1個毎)	9	台
	起動装置(非常電話1個毎)	0	台
	常用電源	2	式
	非常電源	2	式
	漏電火災警報機	電源	1
受信機		1	式
音響装置		1	台
変流器		1	式
漏電電流検出・音量		1	式
絶縁測定		1	式
誘導灯	誘導標識	0	個
非常電源専用受電設備	高圧受電(300KVA以上)	1	式
	保護過電流継器	1	式
	地絡継電器	1	式
防煙防火戸設備	制御盤(10回線以下)	2	台
	煙感知器	26	個
	定温式スポット型感知器	0	個
	防火戸閉鎖器	40	台
	非常口解除装置	0	台
	防火シャッター連動器	3	台

設備名	機器名	数量	単位	
消火器	粉末(加圧式)	0	本	
	粉末(蓄圧式)	46	本	
屋内消火栓設備 (補助散水栓) 屋外消火栓 屋外消火栓スタンド式	加圧送水装置	1	台	
	操作盤	1	台	
	消火栓	20	台	
	起動用スイッチ	20	台	
	表示灯	0	台	
	音響装置	0	台	
	表示盤	1	台	
	呼水装置	1	式	
	放水試験	1	式	
	ホース	39	本	
	避難器具	緩降機	4	台
	自動火災報知設備	受信機(30回線以下)	1	式
表示機(10回線以下)		0	台	
差動式分布型感知器		0	個	
差動式スポット型感知器		167	個	
定温式スポット式感知器		16	個	
熱アナログ式スポット型感知器		0	個	
煙感知器		20	個	
炎感知器		0	個	
発信機		23	台	
音響装置		23	台	
表示灯		23	台	
消火栓起動装置		1	式	
常用電源(交流電源)		1	式	
予備電源(乾電池)		1	式	
非常放送設備	増幅器出力(200W以下)	1	式	
	スピーカー回線(10回線以下)	1	式	
	自火報連動設備	0	式	
	作動試験	1	式	
	スピーカー回線(スピーカー1個毎)	32	回線	
	音量調整器(1個毎)回線	0	個	
	起動装置(押ボタン1個毎)	8	台	
	起動装置(非常電話1個毎)	0	台	
	常用電源	1	式	
	非常電源	1	式	
	漏電火災警報機	電源	1	式
受信機		1	式	
音響装置		1	台	
変流器		1	式	
漏電電流検出・音量		1	式	
絶縁測定		1	式	
誘導灯	誘導灯	6	台	
非常電源専用受電設備	高圧受電(300KVA以上)	1	式	
	保護過電流継器	1	式	
	地絡継電器	1	式	
防煙防火戸設備	制御盤(10回線以下)	1	台	
	煙感知器	8	個	
	定温式スポット型感知器	0	個	
	防火戸閉鎖器	0	台	
	非常口解除装置	0	台	
	防火シャッター連動器	8	台	

設備名	機器名	数量	単位
消火器	粉末(加圧式)	0	本
	粉末(蓄圧式)	36	本
屋内消火栓設備 (補助散水栓) 屋外消火栓 屋外消火栓スタンド式	加圧送水装置	1	台
	操作盤	1	台
	消火栓	9	台
	起動用スイッチ	9	台
	表示灯	0	台
	音響装置	0	台
	表示盤	1	台
	呼水装置	1	式
	放水試験	1	式
	ホース	0	本
	避難器具	緩降機	2
自動火災報知設備	受信機(30回線以下)	1	式
	表示機(10回線以下)	4	台
	差動式分布型感知器	0	個
	差動式スポット型感知器	90	個
	定温式スポット式感知器	44	個
	熱アナログ式スポット型感知器	4	個
	煙感知器	12	個
	炎感知器	6	個
	発信機	13	台
	音響装置	13	台
	表示灯	13	台
	消火栓起動装置	1	式
	常用電源(交流電源)	1	式
	予備電源(乾電池)	1	式
非常放送設備	増幅器出力(200W以下)	0	式
漏電火災警報機	電源	0	式
誘導灯	誘導標識	0	個
非常電源専用受電設備	高圧受電(300KVA以上)	1	式
	保護過電流継器	1	式
	地絡継電器	1	式
防煙防火戸設備	制御盤(10回線以下)	1	台
	煙感知器	19	個
	定温式スポット型感知器	0	個
	防火戸閉鎖器	14	台
	非常口解除装置	0	台
	防火シャッター連動器	9	台

設備名	機器名	数量	単位	
消火器	粉末(加圧式)	0	本	
	粉末(蓄圧式)	41	本	
屋内消火栓設備 (補助散水栓) 屋外消火栓 屋外消火栓スタンド式	加圧送水装置	1	台	
	操作盤	1	台	
	消火栓	14	台	
	起動用スイッチ	14	台	
	表示灯	0	台	
	音響装置	0	台	
	表示盤	1	台	
	呼水装置	1	式	
	放水試験	1	式	
	ホース	27	本	
	避難器具	緩降機	5	台
		はしご	5	台
自動火災報知設備	受信機(30回線以下)	1	式	
	表示機(10回線以下)	2	台	
	作動式分布型感知器(空気管式)	3	個	
	差動式スポット型感知器	98	個	
	定温式スポット式感知器	11	個	
	熱アナログ式スポット型感知器	0	個	
	煙感知器	7	個	
	炎感知器	0	個	
	発信機	16	台	
	音響装置	17	台	
	表示灯	16	台	
	消火栓起動装置	1	式	
	常用電源(交流電源)	1	式	
	予備電源(乾電池)	1	式	
非常放送設備	増幅器出力(200W以下)	0	式	
漏電火災警報機	電源	1	式	
	受信機	1	式	
	音響装置	1	台	
	変流器	1	式	
	漏電電流検出・音量	1	式	
	絶縁測定	1	式	
誘導灯	誘導標識	0	個	
非常電源専用受電設備	高圧受電(300KVA以上)	1	式	
	保護過電流継器	1	式	
	地絡継電器	1	式	
防煙防火戸設備	制御盤(10回線以下)	1	台	
	煙感知器	14	個	
	定温式スポット型感知器	0	個	
	防火戸閉鎖器	16	台	
	非常口解除装置	0	台	
	防火シャッター連動器	6	台	

伴中学校(仮設校舎1号棟)

設備名	機器名	数量	単位
消火器	粉末(蓄圧式)	2	本
避難器具	避難はしご	1	台
非常警報設備	複合装置	2	台

設備名	機器名	数量	単位
消火器	粉末(加圧式)	0	本
	粉末(蓄圧式)	38	本
屋内消火栓設備 (補助散水栓) 屋外消火栓 屋外消火栓スタンド式	加圧送水装置	1	台
	操作盤	1	台
	消火栓	14	台
	起動用スイッチ	14	台
	表示灯	0	台
	音響装置	0	台
	表示盤	2	台
	呼水装置	1	式
	放水試験	1	式
	ホース	12	本
	避難器具	緩降機	3
自動火災報知設備	受信機(30回線以下)	1	式
	表示機(10回線以下)	1	台
	差動式分布型感知器	0	個
	差動式スポット型感知器	80	個
	定温式スポット式感知器	23	個
	熱アナログ式スポット型感知器	0	個
	煙感知器	17	個
	炎感知器	0	個
	発信機	14	台
	音響装置	14	台
	表示灯	14	台
	消火栓起動装置	1	式
	常用電源(交流電源)	1	式
	予備電源(乾電池)	1	式
非常放送設備	増幅器出力(200W以下)	1	式
	増幅器出力(200W以上100W毎)	1	式
	スピーカー回線(10回線以下)	1	式
	自火報連動設備	0	式
	作動試験	1	式
	遠隔操作器(1台毎)	1	台
	スピーカー回線(スピーカー1個毎)	90	回線
	音量調整器(1個毎)回線	0	個
	起動装置(押ボタン1個毎)	8	台
	起動装置(非常電話1個毎)	0	台
	常用電源	1	式
	非常電源	1	式
	漏電火災警報機	電源	1
受信機		1	式
音響装置		1	台
変流器		1	式
漏電電流検出・音量		1	式
絶縁測定		1	式
誘導灯	誘導標識	0	個
非常電源専用受電設備	高圧受電(300KVA以上)	1	式
	保護過電流継器	1	式
	地絡継電器	1	式
防煙防火戸設備	制御盤(15回線以下)	1	台
	煙感知器	13	個
	定温式スポット型感知器	0	個
	防火戸閉鎖器	2	台
	非常口解除装置	0	台
	防火シャッター連動器	13	台

設備名	機器名	数量	単位	
消火器	粉末(加圧式)	0	本	
	粉末(蓄圧式)	30	本	
屋内消火栓設備 (補助散水栓) 屋外消火栓 屋外消火栓スタンド式	加圧送水装置	1	台	
	操作盤	1	台	
	消火栓	12	台	
	起動用スイッチ	12	台	
	表示灯	0	台	
	音響装置	0	台	
	表示盤	2	台	
	呼水装置	1	式	
	放水試験	1	式	
	ホース	6	本	
	避難器具	緩降機	2	台
	自動火災報知設備	受信機(30回線以下)	1	式
表示機(10回線以下)		2	台	
差動式分布型感知器		0	個	
差動式スポット型感知器		77	個	
定温式スポット式感知器		12	個	
熱アナログ式スポット型感知器		0	個	
煙感知器		13	個	
炎感知器		0	個	
発信機		14	台	
音響装置		15	台	
表示灯		14	台	
消火栓起動装置		1	式	
常用電源(交流電源)		1	式	
予備電源(乾電池)		1	式	
非常放送設備	増幅器出力(200W以下)	1	式	
	増幅器出力(200W以上100W毎)	1	式	
	スピーカー回線(10回線以下)	1	式	
	自火報連動設備	0	式	
	作動試験	1	式	
	スピーカー回線(スピーカー1個毎)	80	回線	
	音量調整器(1個毎)回線	0	個	
	起動装置(押ボタン1個毎)	8	台	
	起動装置(非常電話1個毎)	0	台	
	常用電源	1	式	
	非常電源	1	式	
	漏電火災警報機	電源	0	式
誘導灯	誘導標識	0	個	
非常電源専用受電設備	高圧受電(300KVA以上)	1	式	
	保護過電流継器	1	式	
	地絡継電器	1	式	
防煙防火戸設備	制御盤(10回線以下)	1	台	
	煙感知器	7	個	
	定温式スポット型感知器	0	個	
	防火戸閉鎖器	0	台	
	非常口解除装置	0	台	
	防火シャッター連動器	9	台	

設備名	機器名	数量	単位
消火器	粉末(加圧式)	0	本
	粉末(蓄圧式)	33	本
屋内消火栓設備 (補助散水栓) 屋外消火栓 屋外消火栓スタンド式	加圧送水装置	1	台
	操作盤	1	台
	消火栓	14	台
	起動用スイッチ	14	台
	表示灯	0	台
	音響装置	0	台
	表示盤	2	台
	呼水装置	1	式
	放水試験	1	式
	ホース	12	本
避難器具	緩降機	5	台
自動火災報知設備	受信機(40回線以下)	1	式
	表示機(10回線以下)	1	台
	差動式分布型感知器	0	個
	差動式スポット型感知器	86	個
	定温式スポット式感知器	29	個
	熱アナログ式スポット型感知器	0	個
	煙感知器	16	個
	炎感知器	0	個
	発信機	15	台
	音響装置	16	台
	表示灯	15	台
	消火栓起動装置	1	式
	常用電源(交流電源)	1	式
	予備電源(乾電池)	1	式
非常警報設備	複合装置	1	台
非常放送設備	増幅器出力(200W以下)	1	式
	スピーカー回線(10回線以下)	1	式
	自火報連動設備	0	式
	作動試験	1	式
	スピーカー回線(スピーカー1個毎)	30	回線
	音量調整器(1個毎)回線	0	個
	起動装置(押ボタン1個毎)	4	台
	起動装置(非常電話1個毎)	0	台
	常用電源	1	式
	非常電源	1	式
漏電火災警報機	電源	1	式
	受信機	1	式
	音響装置	2	台
	変流器	1	式
	漏電電流検出・音量	1	式
	絶縁測定	1	式
誘導灯	誘導標識	0	個
非常電源専用受電設備	高圧受電(300KVA以上)	1	式
	保護過電流継器	1	式
	地絡継電器	1	式
防煙防火戸設備	制御盤(20回線以下)	1	台
	煙感知器	14	個
	定温式スポット型感知器	0	個
	防火戸閉鎖器	10	台
	非常口解除装置	0	台
	防火シャッター連動器	9	台

設備名	機器名	数量	単位	
消火器	粉末(加圧式)	0	本	
	粉末(蓄圧式)	45	本	
屋内消火栓設備 (補助散水栓) 屋外消火栓 屋外消火栓スタンド式	加圧送水装置	1	台	
	操作盤	1	台	
	消火栓	12	台	
	起動用スイッチ	12	台	
	表示灯	0	台	
	音響装置	0	台	
	表示盤	2	台	
	呼水装置	1	式	
	放水試験	1	式	
	ホース	0	本	
	避難器具	緩降機	4	台
はしご		4	台	
自動火災報知設備	受信機(30回線以下)	1	式	
	表示機(10回線以下)	1	台	
	差動式分布型感知器	0	個	
	差動式スポット型感知器	88	個	
	定温式スポット式感知器	21	個	
	熱アナログ式スポット型感知器	0	個	
	煙感知器	5	個	
	炎感知器	0	個	
	発信機	14	台	
	音響装置	14	台	
	表示灯	14	台	
	消火栓起動装置	1	式	
	常用電源(交流電源)	1	式	
	予備電源(乾電池)	1	式	
非常警報設備	複合装置	1	台	
非常放送設備	増幅器出力(200W以下)	1	式	
	スピーカー回線(10回線以下)	1	式	
	自火報連動設備	1	式	
	作動試験	1	式	
	遠隔操作器(1台毎)	1	台	
	スピーカー回線(スピーカー1個毎)	37	回線	
	音量調整器(1個毎)回線	0	個	
	起動装置(押ボタン1個毎)	8	台	
	起動装置(非常電話1個毎)	0	台	
	常用電源	1	式	
	非常電源	1	式	
	漏電火災警報機	電源	1	式
		受信機	1	式
音響装置		2	台	
変流器		1	式	
漏電電流検出・音量		1	式	
絶縁測定		1	式	
誘導灯	誘導標識	0	個	
非常電源専用受電設備	高圧受電(300KVA以上)	1	式	
	保護過電流継器	1	式	
	地絡継電器	1	式	
防煙防火戸設備	制御盤(10回線以下)	1	台	
	煙感知器	8	個	
	定温式スポット型感知器	0	個	
	防火戸閉鎖器	0	台	
	非常口解除装置	0	台	
	防火シャッター連動器	12	台	

設備名	機器名	数量	単位
消火器	粉末(加圧式)	0	本
	粉末(蓄圧式)	33	本
屋内消火栓設備 (補助散水栓) 屋外消火栓 屋外消火栓スタンド式	加圧送水装置	1	台
	操作盤	1	台
	消火栓	14	台
	起動用スイッチ	14	台
	表示灯	0	台
	音響装置	0	台
	表示盤	2	台
	呼水装置	1	式
	放水試験	1	式
	ホース	30	本
	避難器具	緩降機	5
自動火災報知設備	受信機(30回線以下)	1	式
	表示機(10回線以下)	2	台
	差動式分布型感知器	0	個
	差動式スポット型感知器	78	個
	定温式スポット式感知器	24	個
	熱アナログ式スポット型感知器	0	個
	煙感知器	9	個
	炎感知器	0	個
	発信機	16	台
	音響装置	16	台
	表示灯	16	台
	消火栓起動装置	1	式
	常用電源(交流電源)	1	式
	予備電源(乾電池)	1	式
非常警報設備	複合装置	1	台
非常放送設備	増幅器出力(200W以下)	1	式
	増幅器出力(200W以上100W毎)	1	式
	スピーカー回線(10回線以下)	1	式
	自火報連動設備	1	式
	作動試験	1	式
	遠隔操作器(1台毎)	1	台
	スピーカー回線(スピーカー1個毎)	29	回線
	音量調整器(1個毎)回線	0	個
	起動装置(押ボタン1個毎)	8	台
	起動装置(非常電話1個毎)	0	台
	常用電源	1	式
	非常電源	1	式
	漏電火災警報機	電源	0
誘導灯	誘導標識	0	個
非常電源専用受電設備	高圧受電(300KVA以上)	1	式
	保護過電流継器	1	式
	地絡継電器	1	式
防煙防火戸設備	制御盤(10回線以下)	1	台
	煙感知器	16	個
	定温式スポット型感知器	0	個
	防火戸閉鎖器	3	台
	非常口解除装置	0	台
	防火シャッター連動器	11	台

東原中学校(仮設校舎1号棟)

設備名	機器名	数量	単位
消火器	粉末(蓄圧式)	1	本
非常警報設備	複合装置	2	台

設備名	機器名	数量	単位	
消火器	粉末(加圧式)	0	本	
	粉末(蓄圧式)	50	本	
屋内消火栓設備 (補助散水栓) 屋外消火栓 屋外消火栓スタンド式	加圧送水装置	1	台	
	操作盤	1	台	
	消火栓	19	台	
	起動用スイッチ	19	台	
	表示灯	19	台	
	音響装置	0	台	
	表示盤	0	台	
	呼水装置	1	式	
	放水試験	1	式	
	ホース	0	本	
	避難器具	緩降機	0	台
	自動火災報知設備	受信機(25回線以下)	1	式
表示機(10回線以下)		0	台	
差動式分布型感知器		0	個	
差動式スポット型感知器		168	個	
定温式スポット式感知器		35	個	
熱アナログ式スポット型感知器		0	個	
煙感知器		7	個	
炎感知器		6	個	
発信機		19	台	
音響装置		19	台	
表示灯		19	台	
消火栓起動装置		1	式	
常用電源(交流電源)		1	式	
予備電源(乾電池)		1	式	
非常警報設備	操作装置	1	台	
	音響装置	1	台	
	表示灯	1	個	
非常放送設備	増幅器出力(200W以下)	0	式	
漏電火災警報機	電源	0	式	
誘導灯	誘導標識	0	個	
非常電源専用受電設備	低圧受電分電盤	0	式	
ガス漏れ警報設備	検知器	22	台	
	警報装置	22	台	
防煙防火戸設備	制御盤(15回線以下)	1	台	
	煙感知器	8	個	
	定温式スポット型感知器	0	個	
	防火戸閉鎖器	5	台	
	非常口解除装置	0	台	
	防火シャッター連動器	1	台	

別表4

業務実施報告書等の提出について

	様式	部数	提出先	備考
1	業務実施報告書	1部	・安佐南地区 学校事務セ ンター	各学校長(学校長が不在の場合は教頭)の確認印を受け、『所定の様式』を添付して提出すること。
2	点検結果報告書 (様式第1)	1年点検 2部	・各施設	/
		6カ月点検 1部		
3	点検結果総括表 (様式第2)	1年点検 2部	・各施設	/
		6カ月点検 1部		
4	点検者一覧表 (様式第3)	1年点検 2部	・各施設	/
		6カ月点検 1部		
5	点検票	1年点検 2部	・各施設	消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類に応じ、点検結果報告書に点検票を添付すること。
		6カ月点検 1部		
6	消火器報告書	1部	・安佐南地区 学校事務セ ンター	必要項目を調査のうえ報告書を作成し、1年点検終了時に提出すること。
7	電子データ	1部	・安佐南地区 学校事務セ ンター	『3 点検結果総括表(様式第2)』、『所定の様式』、『6 消火器報告書』の電子データ(エラーがないことを確認した後、ウィルス対策ソフトによる確認を行ったもの)を提出すること。

※「2 点検結果報告書(様式第1)」、「3 点検結果総括表(様式第2)」、「4 点検者一覧表(様式第3)」、「5 点検票」の1年点検の提出部数、2部のうち1部は消防署提出用